

Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

lipiec 2026	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2026-07-01	1100	1300	1300	0	0	1200	2000	2000	0	0	RZE-CHA	MIK-HAG t.1
2026-07-02	1100	1300	1300	0	0	1200	2000	2000	0	0	RZE-CHA	MIK-HAG t.1
2026-07-03	1100	1300	1300	0	0	1200	2000	2000	0	0	RZE-CHA	MIK-HAG t.1
2026-07-04	1100	1300	1300	0	0	1200	2400	2400	0	0	RZE-CHA	
2026-07-05	1100	1300	1300	0	0	1200	2400	2400	0	0	RZE-CHA	
2026-07-06	1100	1400	1400	0	0	1200	2400	2400	0	0		
2026-07-07	1100	1400	1400	0	0	1200	2400	2400	0	0		
2026-07-08	1100	1400	1400	0	0	1200	2400	2400	0	0		
2026-07-09	1100	1400	1400	0	0	1200	800	800	0	0		HRA-ROE 1, BCS- PLE t.2, t.3
2026-07-10	1100	1400	1400	0	0	1200	800	800	0	0		BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-11	1100	1400	1400	0	0	1200	800	800	0	0		BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-12	1100	1400	1400	0	0	1200	800	800	0	0		BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-13	1100	1000	1000	0	0	1200	800	800	0	0	NOS-VAR	BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-14	1100	1000	1000	0	0	1200	800	800	0	0	NOS-VAR	BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-15	1100	1000	1000	0	0	1200	800	800	0	0	NOS-VAR	BCS-PLE t.2, t.3

2026-07-16	1100	1000	1000	0	0	1200	800	800	0	0	NOS-VAR	BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-17	1100	1000	1000	0	0	1200	800	800	0	0	NOS-VAR	BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-18	1100	1400	1400	0	0	1200	800	800	0	0		BCS-PLE t.2, t.3
2026-07-19	1100	1400	1400	0	0	1200	2400	2400	0	0		
2026-07-20	1100	1400	1400	0	0	1200	2400	2400	0	0		
2026-07-21	1100	1400	1400	0	0	1200	2200	2200	0	0		BCS-PLE t.2
2026-07-22	1100	1200	1200	0	0	1200	2400	2400	0	0	RZE-KRI	
2026-07-23	1100	1200	1200	0	0	1200	2400	2400	0	0	RZE-KRI	
2026-07-24	1100	1400	1400	0	0	1200	2400	2400	0	0		
2026-07-25	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	
2026-07-26	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	
2026-07-27	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	
2026-07-28	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	
2026-07-29	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	
2026-07-30	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	
2026-07-31	1100	1100	1100	0	0	1200	2400	2400	0	0	KRI-LEM t.1	

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRIESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.

W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.