Miesięczny bilans mocy marzec 2017

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec	2017 marzec
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**	**41 531**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521	25 521
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825	23 825
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147	6 147
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559	2 559
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 008	2 008	2 391	2 391	2 391	2 619	2 619	2 619	2 619	2 861	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	2 816	3 058	3 058	3 283	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	2 816	2 816	2 577	2 577
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172	1 172
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**35 498**	**35 498**	**35 115**	**35 115**	**35 115**	**34 769**	**34 769**	**34 769**	**34 769**	**34 527**	**34 330**	**34 330**	**34 230**	**34 130**	**34 130**	**34 130**	**34 130**	**33 888**	**33 888**	**33 663**	**33 905**	**33 905**	**33 905**	**33 905**	**34 105**	**34 105**	**34 051**	**34 276**	**34 276**	**34 515**	**34 515**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	22 387	22 387	22 004	22 004	22 004	21 776	21 776	21 776	21 776	21 534	21 337	21 337	21 237	21 137	21 137	21 137	21 137	20 895	20 895	20 670	20 912	20 912	20 912	20 912	21 112	21 112	21 112	21 337	21 337	21 576	21 576
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	20 887	20 887	20 504	20 504	20 504	20 276	20 276	20 276	20 276	20 034	19 837	19 837	19 837	19 837	19 837	19 837	19 837	19 595	19 595	19 370	19 612	19 612	19 612	19 612	19 612	19 612	19 612	19 837	19 837	20 076	20 076
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 358	7 358	7 358	7 358	7 358	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 240	7 186	7 186	7 186	7 186	7 186
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	660	660	660	660	660
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308**	**308**	**308**	**308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**22 387**	**22 267**	**22 004**	**22 004**	**22 004**	**21 776**	**21 776**	**21 776**	**21 468**	**21 226**	**21 029**	**21 029**	**21 237**	**21 137**	**21 137**	**21 137**	**21 137**	**20 895**	**20 895**	**20 670**	**20 912**	**20 912**	**20 912**	**20 912**	**21 112**	**21 112**	**21 112**	**21 337**	**21 337**	**21 576**	**21 576**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	5 900	5 900	5 900	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 600	5 600	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 500	5 500	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	28 862	28 742	28 479	28 279	28 279	28 251	28 251	28 251	27 943	27 701	27 204	27 204	27 612	27 512	27 512	27 512	27 512	26 970	26 970	26 945	27 187	27 187	27 187	27 187	27 087	27 087	27 087	27 312	27 312	27 551	27 551
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**23 900**	**23 900**	**23 800**	**20 700**	**19 800**	**23 700**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 700**	**20 800**	**19 800**	**23 700**	**23 700**	**23 700**	**23 700**	**23 600**	**20 700**	**19 800**	**23 400**	**23 600**	**23 600**	**23 600**	**23 400**	**20 000**	**19 800**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	23 900	23 900	23 800	20 700	19 800	23 700	23 800	23 800	23 800	23 700	20 800	19 800	23 700	23 700	23 700	23 700	23 600	20 700	19 800	23 400	23 600	23 600	23 600	23 400	20 000	19 800	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**4 962**	**4 842**	**4 679**	**7 579**	**8 479**	**4 551**	**4 451**	**4 451**	**4 143**	**4 001**	**6 404**	**7 404**	**3 912**	**3 812**	**3 812**	**3 812**	**3 912**	**6 270**	**7 170**	**3 545**	**3 587**	**3 587**	**3 587**	**3 787**	**7 087**	**7 287**	**4 087**	**4 312**	**4 312**	**4 551**	**4 551**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**4 063**	**4 063**	**4 046**	**3 519**	**3 366**	**4 029**	**4 046**	**4 046**	**4 046**	**4 029**	**3 536**	**3 366**	**4 029**	**4 029**	**4 029**	**4 029**	**4 012**	**3 519**	**3 366**	**3 978**	**4 012**	**4 012**	**4 012**	**3 978**	**3 400**	**3 366**	**3 910**	**3 910**	**3 910**	**3 910**	**3 910**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*899*	*779*	*633*	*4 060*	*5 113*	*522*	*405*	*405*	*97*	*-28*	*2 868*	*4 038*	*-117*	*-217*	*-217*	*-217*	*-100*	*2 751*	*3 804*	*-433*	*-425*	*-425*	*-425*	*-191*	*3 687*	*3 921*	*177*	*402*	*402*	*641*	*641*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Bilans uwzględnia dostępną moc jednostek wytwórczych świadczących usługę: interwencyjna rezerwa zimna i praca interwencyjna