Miesięczny bilans mocy kwiecień 2017

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2017 kwiecień 1	2017 kwiecień 2	2017 kwiecień 3	2017 kwiecień 4	2017 kwiecień 5	2017 kwiecień 6	2017 kwiecień 7	2017 kwiecień 8	2017 kwiecień 9	2017 kwiecień 10	2017 kwiecień 11	2017 kwiecień 12	2017 kwiecień 13	2017 kwiecień 14	2017 kwiecień 15	2017 kwiecień 16	2017 kwiecień 17	2017 kwiecień 18	2017 kwiecień 19	2017 kwiecień 20	2017 kwiecień 21	2017 kwiecień 22	2017 kwiecień 23	2017 kwiecień 24	2017 kwiecień 25	2017 kwiecień 26	2017 kwiecień 27	2017 kwiecień 28	2017 kwiecień 29	2017 kwiecień 30
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**	**42 841**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596	26 596
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297	6 297
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	4 207	4 468	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 310	3 920	3 910	3 910	3 910	3 668	3 668	3 668	3 407	3 797	4 187	4 187	4 187	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 029	3 639	4 083	3 862
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	612	612	612	612	740	740	740	740	740	740	740	740	612	612	737	737	737	737
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**33 851**	**33 390**	**33 158**	**33 158**	**33 158**	**33 158**	**33 158**	**33 158**	**33 548**	**33 938**	**33 948**	**33 948**	**34 271**	**34 513**	**34 513**	**34 617**	**34 750**	**34 268**	**33 878**	**33 878**	**33 178**	**32 946**	**32 946**	**33 646**	**33 774**	**33 675**	**33 940**	**34 330**	**33 886**	**34 107**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	21 458	20 997	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	20 765	21 155	21 545	21 555	21 555	21 878	22 120	22 120	22 120	22 253	21 863	21 473	21 473	20 773	20 541	20 541	21 241	21 369	21 369	21 634	22 024	21 580	21 801
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	19 958	19 697	19 465	19 465	19 465	19 465	19 465	19 465	19 855	20 245	20 255	20 255	20 378	20 620	20 620	20 620	20 753	20 363	19 973	19 973	19 973	19 741	19 741	19 741	19 869	19 869	20 134	20 524	20 080	20 301
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	800	800	800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 622	6 726	6 726	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 634	6 535	6 535	6 535	6 535	6 535
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 884	3 988	3 988	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 796	3 796	3 796	3 796	3 796
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771	5 771
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**357**	**357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**120**	**565**	**0**	**0**	**120**	**503**	**503**	**120**	**120**	**120**	**182**	**182**	**182**	**120**	**120**	**120**	**342**	**404**	**342**	**844**	**560**	**560**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**21 101**	**20 640**	**20 765**	**20 765**	**20 765**	**20 765**	**20 645**	**20 645**	**20 590**	**21 545**	**21 555**	**21 435**	**21 375**	**21 617**	**22 000**	**22 000**	**22 133**	**21 681**	**21 291**	**21 291**	**20 653**	**20 421**	**20 421**	**20 899**	**20 965**	**21 027**	**20 790**	**21 464**	**21 020**	**21 801**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	5 100	5 100	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 700	4 800	4 800	4 800	4 800	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 300	4 300
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	26 778	26 317	26 542	26 542	26 542	26 542	26 422	26 122	26 067	27 122	27 132	27 012	26 952	27 194	27 277	27 277	27 410	27 058	26 668	26 668	26 030	25 398	25 398	26 076	26 142	26 204	25 967	26 641	25 897	26 678
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**20 000**	**18 700**	**22 600**	**22 800**	**22 800**	**22 800**	**22 600**	**19 900**	**18 800**	**22 300**	**22 600**	**22 600**	**22 600**	**22 000**	**19 200**	**16 700**	**17 200**	**22 100**	**22 200**	**22 200**	**22 100**	**19 700**	**18 700**	**21 900**	**22 000**	**22 100**	**22 000**	**21 900**	**19 200**	**18 600**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	20 000	18 700	22 600	22 800	22 800	22 800	22 600	19 900	18 800	22 300	22 600	22 600	22 600	22 000	19 200	16 700	17 200	22 100	22 200	22 200	22 100	19 700	18 700	21 900	22 000	22 100	22 000	21 900	19 200	18 600
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**6 778**	**7 617**	**3 942**	**3 742**	**3 742**	**3 742**	**3 822**	**6 222**	**7 267**	**4 822**	**4 532**	**4 412**	**4 352**	**5 194**	**8 077**	**10 577**	**10 210**	**4 958**	**4 468**	**4 468**	**3 930**	**5 698**	**6 698**	**4 176**	**4 142**	**4 104**	**3 967**	**4 741**	**6 697**	**8 078**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 400**	**3 179**	**3 842**	**3 876**	**3 876**	**3 876**	**3 842**	**3 383**	**3 196**	**3 791**	**3 842**	**3 842**	**3 842**	**3 740**	**3 264**	**2 839**	**2 924**	**3 757**	**3 774**	**3 774**	**3 757**	**3 349**	**3 179**	**3 723**	**3 740**	**3 757**	**3 740**	**3 723**	**3 264**	**3 162**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*3 378*	*4 438*	*100*	*-134*	*-134*	*-134*	*-20*	*2 839*	*4 071*	*1 031*	*690*	*570*	*510*	*1 454*	*4 813*	*7 738*	*7 286*	*1 201*	*694*	*694*	*173*	*2 349*	*3 519*	*453*	*402*	*347*	*227*	*1 018*	*3 433*	*4 916*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Bilans mocy KSE uwzględnia dostępną moc jednostek wytwórczych świadczących usługę:
interwencyjna rezerwa zimna i praca interwencyjna