Miesięczny bilans mocy sierpień 2017

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2017 sierpień 1	2017 sierpień 2	2017 sierpień 3	2017 sierpień 4	2017 sierpień 5	2017 sierpień 6	2017 sierpień 7	2017 sierpień 8	2017 sierpień 9	2017 sierpień 10	2017 sierpień 11	2017 sierpień 12	2017 sierpień 13	2017 sierpień 14	2017 sierpień 15	2017 sierpień 16	2017 sierpień 17	2017 sierpień 18	2017 sierpień 19	2017 sierpień 20	2017 sierpień 21	2017 sierpień 22	2017 sierpień 23	2017 sierpień 24	2017 sierpień 25	2017 sierpień 26	2017 sierpień 27	2017 sierpień 28	2017 sierpień 29	2017 sierpień 30	2017 sierpień 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**	**43 664**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246	27 246
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540	25 540
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645	10 645
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248	6 248
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 849	2 627	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**33 893**	**34 115**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**	**34 227**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 646	22 868	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980	22 980
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 146	21 368	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480	21 480
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474	5 474
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381	1 381
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773	5 773
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**625**	**625**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**	**495**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 151**	**22 373**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 355**	**22 355**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**	**22 485**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	3 000	3 200	3 000	3 200	3 200	3 200	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	25 928	25 928	25 928	25 928	25 728	25 728	25 928	25 928	25 928	25 928	25 928	25 728	25 728	26 150	26 062	26 262	26 262	26 262	25 932	25 932	26 262	26 262	26 262	26 262	26 262	26 062	26 062	26 262	26 262	26 262	26 262
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**22 200**	**22 200**	**22 200**	**21 900**	**19 600**	**17 600**	**21 900**	**22 100**	**22 100**	**22 100**	**21 900**	**19 600**	**17 100**	**19 900**	**16 600**	**21 700**	**21 900**	**21 800**	**19 400**	**17 600**	**22 100**	**22 300**	**22 300**	**22 300**	**22 100**	**19 700**	**18 100**	**22 100**	**22 300**	**22 300**	**22 300**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	22 200	22 200	22 200	21 900	19 600	17 600	21 900	22 100	22 100	22 100	21 900	19 600	17 100	19 900	16 600	21 700	21 900	21 800	19 400	17 600	22 100	22 300	22 300	22 300	22 100	19 700	18 100	22 100	22 300	22 300	22 300
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**3 728**	**3 728**	**3 728**	**4 028**	**6 128**	**8 128**	**4 028**	**3 828**	**3 828**	**3 828**	**4 028**	**6 128**	**8 628**	**6 250**	**9 462**	**4 562**	**4 362**	**4 462**	**6 532**	**8 332**	**4 162**	**3 962**	**3 962**	**3 962**	**4 162**	**6 362**	**7 962**	**4 162**	**3 962**	**3 962**	**3 962**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 774**	**3 774**	**3 774**	**3 723**	**3 332**	**2 992**	**3 723**	**3 757**	**3 757**	**3 757**	**3 723**	**3 332**	**2 907**	**3 383**	**2 822**	**3 689**	**3 723**	**3 706**	**3 298**	**2 992**	**3 757**	**3 791**	**3 791**	**3 791**	**3 757**	**3 349**	**3 077**	**3 757**	**3 791**	**3 791**	**3 791**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*-46*	*-46*	*-46*	*305*	*2 796*	*5 136*	*305*	*71*	*71*	*71*	*305*	*2 796*	*5 721*	*2 867*	*6 640*	*873*	*639*	*756*	*3 234*	*5 340*	*405*	*171*	*171*	*171*	*405*	*3 013*	*4 885*	*405*	*171*	*171*	*171*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***