Ograniczenia sieciowe styczeń 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	3	2-5 28 30-31	wył. MIL4-S2 wył. linii PIA-MOR, PIA-KOZ wył. linii ROG-OLT			
	110 kV									
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				2200 MW	30-31	wył. linii ROG-OLT
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0				bl. 9 postój	14	prace na linii blokowej
Kozienice 1										
	220 kV	5 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe styczeń 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV									
	110 kV	1	1	1				bl. 1 postój	24	prace na linii blokowej
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	17.12.2016-3.02.2017	wył. linii GRO-KED i GRO-AT2			
Jaworzno 3										
	220 kV	3	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1				bl.3 postój	02.01.-28.02.	praca na linii blokowej
Łaziska 2										
	110 kV	0	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1						

Ograniczenia sieciowe styczeń 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	7-8	wył. linii CZE-PLE			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3				2 bl. 7 postój	21 22 21-22	wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 prace na linii blokowej
	220 kV	1	1	1				bl. 5 postój	6-8	praca na linii blokowej
	110 kV	0	0	0				110 MW	2-6 11-15 2, 11, 17 25, 31	wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA wył. R 2220 kV GLN wył. linii KRA2-MON2
Turów										
	220 kV	4	3	3	5	3-7, 19-20	wył. linii MIK-CRN			
	110 kV	0	0	0						
Łaziska 2 i Łaziska 3										
	110 kV	0	0	0	3	18 19	wył. KOP-AT2 wył. WIE-AT2			

Ograniczenia sieciowe styczeń 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
[##] przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	650 MW	2-5	wył. MIL4-S2			
		600 MW	23-28	wył. PIA-AT1			
EC Kraków Łęg i Skawina (bl.3)	110 kV	3	7	wył. SKA-AT1			
			8	wył. SKA-AT2			
			15	wył. linii WAN-SKA			
			22	wył. WAN-AT2			
EC Karolin	110 kV	1	7-8	wył. linii CZE-PLE			
EC Pomorzany	110 kV	2	2-6	wył. linii GLN-PLC			
			11-15	wył. linii GLN-KRA			
			2, 11, 17	wył. R 220 kV GLN			
			25, 31	wył. linii KRA2 - MON2			
EC Zielona Góra	110 kV	bl.3 i bl.4	3-7	wył. linii MIK-CRN			
			19-20	wył. linii MIK-CRN			
			21.01.-3.02.	wył. linii KRA-GOR			
EC Bydgoszcz	110 kV	110 MW	9-15	JAS AT2			