Ograniczenia sieciowe luty 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	2	5 6-9, 24-26 7-9 13-15 27.02.-1.03.	wył. linii GRU-PLO wył. linii GBL-OLM wył. linii JAS-PAT t.2 wył. linii JAS-PAT t.1 wył. linii WLA-PAT			
	110 kV				0/1	27.02.-19.03.	wył. linii OST-ELK			
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				6	4	wył. linii ROG-PLO
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	17-19, 25-26	wył. linii KOZ-LSY			
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0				1	17-19	wył. linii KOZ-OSC i KOZ-LSY
Kozienice 1										
	220 kV	5 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0	2	17-19	wył. linii KOZ-OSC i KOZ-LSY			

Ograniczenia sieciowe luty 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	17-19	wył. linii KOZ-OSC			
	220 kV									
	110 kV	1	1	1	0/1	20-28	wył. linii KLA-SKA i KLA-LUA			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	17.12.2016-12.02.2017 16.02.-9.03.	wył. linii GRO-KED i GRO-AT2 wył. DBN-TR1			
Jaworzno 3										
	220 kV	3	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe luty 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1				bl.3 postój	10.01.-28.02.	praca na linii blokowej
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	1	18 19	wył. linii MOS-CZT wył. linii MOS-WIE			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0						

Ograniczenia sieciowe luty 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3	1	4 5	wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	4 5	wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO	1100MW	7-9 13-15 22-26 27.02.-1.03.	wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-CZE wył. linii PAT-WLA
	110 kV	1	1	1	1	7-9 11 13-15 22-26 27.02.-1.03.	wył. linii PAT-JAS t.2 wył. KON-AT1 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-CZE i PAT-KON wył. linii PAT-WLA			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	4, 7 6-8	wył. OSR-S2 wył. OSR-S1			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	4 10-12 13-16 18 22-26	wył. linii KRM-OSR wył. linii KRA-PLE wył. w sieci 110 kV wył. linii PLE-AT4 wył. linii PAT-CZE			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3	2	4 5 10-12	wył. linii KRM-OSR wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-PLE	bl.7 postój bl.8 postój 2	11-12 18-19 25 26	prace na linii blokowej praca na linii blokowej wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2
	220 kV	1	1	1				bl.5 postój	2, 14	praca na linii blokowej
	110 kV	0	0	0				160MW	1-3, 13 4, 11 2, 3, 6-8 2, 3, 9-11	wył. linii 220 kV KRA-MON wył. R 220 kV SE Glinki wył. GLN-S1 (kolejno) wył. GLN-S2

Ograniczenia sieciowe luty 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3	4	25	wył. MIK-AT2			
	110 kV	0	0	0						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
[##] przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	600MW	3-9	wył. WTO-AT1			
		500MW	10	wył. PIA-AT2			
		500MW	15	wył. MIL-TR4			
EC Lublin Wrotków	110 kV	140MW	17-19	wył. linii KOZ-LSY			
			25-26	wył. linii KOZ-LSY			
EC Kraków Łęg i Skawina (bl.3)	110 kV	3	12	wył. SKA-AT2			
			19	wył. SKA-AT1			
EC Karolin	110 kV	2	4	wył. linii KRM-OSR			
			10-12	wył. linii KRA-PLE			
			18	wył. linii PLE-AT4			
			22-26	wył. linii PAT-CZE			
		1	13-16	wył. w sieci 110 kV			
EC Pomorzany i EC Szczecin	110 kV	2	1-3, 13	wył. linii 220 kV KRA-MON			
			4, 11	wył. R 220 kV SE Glinki			
			2, 3, 6-8	wył. GLN-S1 (kolejno)			
			2, 3, 9-11	wył. GLN-S2			
EC Zielona Góra	220 kV	bl.3 i bl.4	21.01.-3.02.	wył. linii LSN-GOR			
			9	wył. linii LSN-ZUK			
			11-12	wył. LSN-S1C			
			14-25	wył. linii KRA-GOR			