Ograniczenia sieciowe marzec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	2	27.02.-14.03. 2-5,9-12 13-14 15.03.-07.05	wył. linii OST-ELK wył. linii GBL-GRU wył. linii GBL-OLM wył. linii OLS-OST			
	110 kV				1	27.02.-14.03.	wył. linii OST-ELK			
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2						
	220 kV	3	3	3				4	1-5 6-7 8-12 13.03-11.04	wył. linii PAB-ROG t.1 i PAB-JAN wył. linii PAB-ROG t.2 wył. linii JAN-ROG wył. linii JOA-ROG t.2
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	18 18-19	wył. linii ABR-PUL wył. linii KOZ-LSY			
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0				bl.9 postój	4-5	praca na linii blokowej
Kozienice 1										
	220 kV	5 3	3 2	3 2				bl.3 postój	3	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe marzec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Polaniec										
	400 kV	3	3	3	1	20.03.-14.05.	wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE	bl.5i6 postój bl.7i9 postój	11 24	praca na linii blokowej
	220 kV							bl.3 postój bl.2 postój bl.4 postój	13 14 18	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1						
Opole										
	400 kV	1	0	0				bl.3 postój	3.03.-22.04.	prace na linii blokowej
	110 kV	0	0	0	1	27.02.-19.03. 21-23 21-28	wył. DBN-TR1 wył. linii GRO-ZBK wył. GRO-AT1			
Jaworzno 3										
	220 kV	3	2	2				bl.6 postój	5	prace na linii blokowej
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0				bl.6 postój	2	prace na linii blokowej

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	2	6-7 8-10	wyl. WIE-AT1 wyl. WIE-AT2			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0	1	5 26	wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2			
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3	1	6-8 9-12 2-5,9-12	wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii GBL-GRU			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	6-8 9-12 2-5,9-12	wył. linii PAT-KON t.1 wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. linii GBL-GRU	1100MW 1000MW	27.02.-1.03. 9-12	wył. linii PAT-WLA wył. POL-PLE i POL-LES
	110 kV	1	1	1						

Ograniczenia sieciowe marzec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	28.02.-03.03. 16-31 31.03-2.04 13-15 4 5 9-12	wył. PLE-AT2 praca linii PLE-KRA przez SO wył. linii PLE-KRA wył. PLE-TR3 wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. linii POL-PLE i POL-LES			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3	2 5	2-5, 9-12 9-12	wył. linii GBL-GRU wył. POL-PLE i POL-LES			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Turów										
	220 kV	3	3	3						
	110 kV	0	0	0						
Włocławek										
	220 kV	1##	0	0						

Ograniczenia sieciowe marzec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
[##] przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	540MW	13-15	wył. MOR-AT2			
			20-22	wył. MOR-AT1			
			29-31	wył. MOR-AT3			
EC Zielona Góra	220 kV	1	8	wył. linii GOR-KRA			
EC Kraków Łęg i El. Skawina	110 kV	3	5, 26	wył. linii SIE-LUA t.1 i t.2			
EC Karolin	110 kV	2	16-31	praca linii PLE-KRA przez SO			
			31.03-2.04	wył. PLE-KRA			
		1	4	wył PLE2-S1			
			5	wył PLE2-S2			
			28.02.-03.03.	wył. PLE-AT2			
			13-15	wył. PLE-TR3			
EC Pomorzany	110 kV	2	29-30	wył. linii KRA-GLN			
EC Pomorzany i EC Szczecin	110 kV	2	7-10	wył. linii GLN-PLC			
EC Wrocław	110 kV	2	1-3	wył. WRC-AT1			
			7-10	wył. WRC-AT2 i linia SWI-WRC			
			11	prace w sieci 110kV			
EC Lublin Wrotków	110 kV	110MW	18-19	wył. Linii KOZ-LSY			
ESP Żarnowiec	400 kV				bl. 1 postój	27-29	prace na linii blokowej