Ograniczenia sieciowe kwiecień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	2	15.03.-07.05. 1 3 7 8 22 22-23 27-29	wył. linii OST-OLS wył. MIL4-SP wył. linii KOZ-MOR wył. NAR4-S1/S2 wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-PLO wył. linii ELK-OST wył. KOZ4-S2			
	110 kV									
Bełchatów										
	400 kV	3	2/3#	2				bl.7 postój bl.8 postój bl.9 postój bl.10 postój 6 max 2 z bl.9-12	3 7 19 20 8 22 27 21, 24 19	prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej prace na linii blokowej wył. linii ROG-OLT wył. linii ROG-PLO wył. linii ROG-TRE wył. ROG4-S1B wył. ROG4-S2B
	220 kV	2/3#	2/3#	2/3#				4	13.03.-11.04.	wył. linii JOA-ROG t.2
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	1-15 18-21 27	wył. linii ABR-PUL wył. linii ABR-MKR i MKR-CHS wył. linii ABR-MKR			
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	27-29	wył. linii KOZ-OSC	2x500MW bl.10 PPW	12-29 27-29 29 (6.00-12.00)	wył. KOZ-AT2 wył. linii KOZ-OSC wył. linii blokowej
Kozienice 1										
	220 kV	4/5# 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe kwiecień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	3-6 25.03.-14.05.	wył. PEL-AT2 wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE			
					3/2	27-29	wył. linii KOZ-OSC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0				bl.3 postój	3.03.-21.04.	prace na linii blokowej
	110 kV	0	0	0	1/0	11.03.-1.04. 24.04.-14.06. 3-12 18-23	wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR1 wył. DBN-AT2 wył. linii GRO-ZBK i GRO-AT1	bl.2 postój	13-14	prace na linii blokowej
					1	23	wył. R220kV SE GRO			
Jaworzno 3										
	220 kV	2/3#	1/2#	1/2#				bl.4 i bl.5 postój	9	prace na liniach blokowych
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe kwiecień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1				bl.3 postój	10.01.-27.04.	prace na linii blokowej
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	1 2	1-2 8 5-7	wył. w siecii 110 kV wył. linii MOS-WIE wył. WIE-AT2	1	1-2	wył. w siecii 110 kV
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1#	0	0	1	31.03.-2.04. 6-9 29.04.-10.05.	wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES postój bl.5-8 el. Dolna Odra			
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	31.03.-2.04. 6-9 21-23 29.04.-10.05.	wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES postój ESP Żarnowiec postój bl.5-8 el. Dolna Odra			
	110 kV	1	1	1	2 1	1-5 19-23 10-14	wył. KON-AT1 wył. PAT-AT1 wył. PAT-CZE			

Ograniczenia sieciowe kwiecień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów										
	220 kV	0	0	0				bl.5 postój	7-9	prace na linii blokowej
	110 kV	1	0	0	2	10-13	wył. ADA-AT1			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	31.03.-2.04. 6-9 10-12 10-14 22-23	wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES wył. CZE-AT2 wył. linii PAT-CZE wył. linii PLE-PPD i PPD-AT1			
Dolna Odra										
	400 kV	1/2# 3/4#	1 3	1 3	2 4	23.03.-15.04. 31.03.-2.04 6-9 21-23	wył. linii JAS-GDA wył. linii KRA-PLE wył. linii POL-PLE i POL-LES postój ESP Żarnowiec	2	31.03.-2.04. 3-5 10-11	wył. linii KRA-PLE i KRA4-S2 wył. KRA4-S2 wył. KRA4-S1
	220 kV	1	1	1	5 2	10-14 29.04.-10.05	wył. linii PAT-CZE postój bl.5-8 el. Dolna Odra	bl. 5 postój	24-27	prace na linii blokowej, BHP-prace w sąsiednim polu
	110 kV	0	0	0	1	18-20 25, 27	wył. MON-AT1 wył. linii 220 kV MON-KRA	160MW	18-20 25, 27	wył. MON-AT1 wył. linii 220 kV MON-KRA
Turów										
	220 kV	3	3	3	5	29.04.-10.05.	postój bl.5-8 el. Dolna Odra	bl. 4 postój	3-14	prace na linii blokowej
	110 kV	0	0	0	1	3-12	wył. MIK-AT3			
Łaziska 2 i Łaziska 3										
	110 kV	0	0	0	3	13-29	wył. linii BUJ-KOM			

Ograniczenia sieciowe kwiecień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

#	przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
##	przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	500 MW	4-10	wył. linii MOR-WTO i WTO-AT1			
		300 MW	1	wył. MIL4-SP			
			18	wył. MSK4-SP			
			19-21	wył. PIA-AT2			
			24	wył. MSK4-S1/S2			
			26	wył. linii MSK-MIL			
EC Wrotków Lublin	110 kV	100 MW	1-15, 21-22	wył. linii ABR-PUL			
EC Kraków Łęg	110 kV	2	7.03.-9.04.	wył. TAW-TR1			
El. Skawina	220 kV	bl.5 postój	1.04.-15.06.	praca na linii bokowej			
EC Karolin	110 kV	2	31.03.-2.04.	wył. linii KRA-PLE			
		1	6-9	wył. linii POL-PLE i POL-LES			
			10-12	wył. CZE-AT2			
			10-14	wył. linii PAT-CZE			
			22-23	wył. linii PLE-PPD i PPD-AT1			
EC Pomorzany i EC Szczecin	110 kV	2	3-14	wył. PLC-AT1			
		1	18-20	wył. MON-AT1			
			25, 27	wył. linii 220 kV KRA-MON			
EC Wrocław	110 kV	2	8-9	wył. linii SWI-WRC			
			20-24	wył. PAS-TR1			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	10-12	wył. linii GOR-LSN			
			10-13, 18-19	wył. POL-S1A			
			20-21	wył. POL-S2A			
ESP Porąbka Żar	220 kV				3 gen.	4	wył. linii BUJ-BYC
						10-12	wył. linii BUJ-LIS