Ograniczenia sieciowe maj 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	3	8-14 24-30	wył. linii MIL-OST wył. linii KOZ-MIL			
					2	15-16 17-18 19 20-21 22 26-28	wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3 wył. linii ELK-OST wył. linii NAR-LMS wył. linii MON-DUN			
	110 kV	2	1	1	1	15-16 17-18 19	wył. OST-AT1 wył. OST-AT2 wył. OST-AT3			
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2				6	22 23	wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-TCN
								bl.12 postój	25-26 29-31	prace na linii blokowej
	220 kV	2	2	2				bl.4 postój	4	prace na linii blokowej
								4	11-21 25-26	wył. linii ROG-PAB t.1 wył. linii ROG-JAN
								3	13-14	wył. R220kV PAB
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	4,10,13, 15-23	wył. linii KOZ-OSC	bl.9 postój	4-13	praca na linii blokowej
								2x500 MW	4,10,13,5-23	wył. linii KOZ-OSC
								2x500 MW	24-30 31.05-9.06	wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2				bl.8 postój	22	prace na linii blokowej
	110 kV	1	0	0				1	19	prace w sieci 110 kV

Ograniczenia sieciowe maj 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1 3/2	25.03-14.05 24-26 4,10,13, 15-23	wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE wył. PEL-AT2 wył. linii KOZ-OSC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV				1	29-31	wył. PEL-AT1			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	24.04-14.06	wył. DBN-TR1	bl. 2 postój	17-19	prace na linii blokowej
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1				4	30.04-1.05 2-10	wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
	110 kV	0	0	0	1	13-14	wył. linii BYC-JAM			
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe maj 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1	2	26-28	wył. WIE-AT1			
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	1 2	6 8-11 15-16 17-18 24-25 26	prace w sieci 110 kV wył. MOS-AT3 wył. linii PRB-CZT wył. linii PRB-BYC wył. MOS-AT4 wył. WIE-AT1	1	6	prace w sieci 110 kV
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0	3/2 1	30.04-1.05 2-10 20-22 26-28	wył. linii BYC-SIE t.1 i t.2 wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. LUA-AT4 wył. LUA-AT3			
Pątnów 2										
	400 kV	0/1#	0	0	1	29.04.-10.05.	postój bl.5-8 el. Dolna Odra			
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	29.04-10.05 26-28	postój bl.5-8 el. Dolna Odra wył. linii MON-DUN			
	110 kV	1	1	1	1	15-21	wył. linii PAT-CZE			

Ograniczenia sieciowe maj 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów										
	220 kV	0	0	0				bl.3 postój	23	prace na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	15-21 21 26-28	wył. linii PAT-CZE wył. KRA-AT2 i AT3 wył. linii MON-DUN	2	19-21 22-27	wył. KRA4-S2 wył. KRA4-S1
	220 kV	1	1	1	2	29.04-10.05	postój bl.5-8 el. Dolna Odra			
	110 kV	0	0	0	1	13-14	wył. linii KRA-GLN	110 MW	13-14	wył. linii KRA-GLN
Turów										
	220 kV	3	3	3	5	29.04.-10.05.	postój bl.5-8 el. Dolna Odra			
	110 kV	0	0	0						
Łaziska 2 i 3										
	110 kV	0	0	0	3	22-23	wył. KOP-AT1			

Ograniczenia sieciowe maj 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
[##] przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	230 MW	2-3	wył. linii MOR-KOZ			
		250 MW	8-10	wył. PIA-AT2			
			15	wył. MIL-TR4			
		280 MW	24-30	wył. linii KOZ-MIL			
			31.05-9.06				
EC Wrotków Lublin	110 kV	150 MW	4-10	wył. linii KOZ-LSY			
EC Karolin	110 kV	2	12-14	wył. PLE-TR3			
			15-21	wył.linii PAT-CZE			
			19-21	wył. CZE-AT1			
			22-24	wył. KRM-AT1			
			26-28	wył. PLE-AT1			
EC Szczecin	110 kV	1	13-14	wył. linii KRA-GLN			
EC Wrocław	110 kV	2	4-8	wył. PAS-AT2			
		2	22-25	wył. SWI-AT3			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	11	wył. linii KRA-GOR			