Ograniczenia sieciowe lipiec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	3	8-9 8-10	wył. linii GRU-PLO wył. linii NAR-STN			
	110 kV				2	1-2 3-7 12-13 22-23	wył. linii KOZ-MIL i STN-SDU wył. linii OST-OLS wył. linii STN-SDU wył. linii MOR-PIA			
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2						
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0				bl.9 max 500 MW bl.10 max 500 MW	1-2 1-2	wył. linii KOZ-MIL wył. linii KOZ-MIL
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0	1	24-26	wył. KOZ-AT3			

Ograniczenia sieciowe lipiec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	8	wył. linii BYC-JAM			
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe lipiec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0	1	9 17-21, 24-28 23	wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2 wył. w sieci 110 kV wył. LUA-AT4			
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	3	8-9 15-16	wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN			
	110 kV	1	1	1	1	24-30	wył. w sieci 110 kV			

Ograniczenia sieciowe lipiec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2 1	3-7, 24-31 3-23	wył. ADA-AT1 remont BL-1 El. Pątnów			
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	8-9 15-16	wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN	2 bl.7 postój	8-15, 22 16, 23 22-23	wył. KRA4-S1 wył. KRA4-S2 prace na linii blokowej
	220 kV	1	1	1	4	8-9 15-16	wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN			
	110 kV	0	0	0	1	22-23	wył. linii KRA-GLN			
Turów										
	220 kV	3	3	3						
	110 kV	0	0	0						
Włocławek										
	220 kV	1##	0	0	1	8-9 15-16	wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN			

Ograniczenia sieciowe lipiec 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1	1	3-23	remont BL-1 El. Pątnów			

#	przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
##	przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	125MW	1-2	wył. linii MIL-KOZ i STN-SDU			
		120MW	8-9	wył. linii MIL-MSK			
		120MW	15	wył. linii MSK-OLT			
		50MW	16	wył. MOR-AT3			
		85MW	22-23	wył. linii MOR-PIA			
		80MW	26-27	wył. linii MOR-OLT t.2			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	1-2	wył. POL-S1			
			3-4	wył. POL-S2			
			5-8	wył. linii POL-ZUK			
			21	wył. linii KRA-GOR			
			24-26	wył. linii POL-MIK t.2			
EC Wrocław	110 kV	1	9	wył. PAS-AT2			
			17-19	wył. linii SWI-WRC			