Ograniczenia sieciowe sierpień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	2	1-14 2 16-31 26-27	wył. linii WLA-OLS wył. linii OST-ELK wył. linii GBL-OLM wył. linii KOZ-PIA			
	110 kV				1	2 4	wył. linii OST-ELK wył. NAR-AT2			
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2				Bl. 14 postój	9-10	prace na linii blokowej
	220 kV	2	2	2				4	20	wył. linii ROG-PAB t.2
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	18, 25 26-27 4, 10	wył. KOZ2-S1B wył. linii KOZ-PIA wył. KOZ2-S2	Bl.10 postój	4	prace na linii blokowej
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe sierpień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	7-11, 14 12-15	wył. PEL-AT2 wył. linii BYC-TAW i TCN-RZE			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	24.07-27.08	wył. DBN-TR1			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	25	wył. linii LAG-JAM			
Łagisza										
	400kV	1	0	0				Bl. 10 330 MW	19-20	wył. linii LAG-TCN i LAG-ROK
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe sierpień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	1	27	wył. linii WIE-MOS			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0						

Ograniczenia sieciowe sierpień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1#	0	0	1	5-6	wył. linii PLE-CZE			
						9-12	wył. linii POL-LES			
		3	3	3		13-16	wył. linii POL-PLE			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	5-6	wył. linii PLE-CZE			
						9-12	wył. linii POL-LES			
						13-16	wył. linii POL-PLE			
	110 kV	1	1	1	1	12/8-13/9	wył. linii 110kV			
						18-20	wył. JAS-AT2			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	1	1	1	2	9-12	wył. linii POL-LES			
						13-16	wył. linii POL-PLE			
		3	3	3		23-25	wył. linii POL-MIK t.2			
	220 kV	1	1	1	4	9-12	wył. linii POL-LES			
						13-16	wył. linii POL-PLE			
						23-25	wył. linii POL-MIK t.2			
	110 kV	0	0	0	1	12-13 18-20 24-26	wył. linii GLN-PLC			

Ograniczenia sieciowe sierpień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	3	3	3				Bl.2 postój 4	1-4 23-25	prace na linii blokowej wył. linii POL-MIK t.2
	110 kV	0	0	0						
Włocławek										
	220 kV	1##	0	0						
Łaziska 2 i 3										
	110 kV	0	0	0	3	14-18 21-25	wył. linii CZT-PRB wył. linii CZT-MOS			
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

#	przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
##	przy niskiej generacji wiatrowej KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	115MW	5	wył. linii MSK-OLT			
		120MW	12-15	wył. MSK-AT1			
		140MW	25	wył. linii MIL-MOR			
		55MW	26-27	wył. linii KOZ-PIA			
		175MW	31/8-1/9	wył. MSK sp 400kV			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	1-2	wył. POL-S1			
			5-8	wył. POL-S2			
			5-8	wył. linii POL-ZUK			
			23-25	wył. linii MIK-POL t.2			
			28-31	wył. POL-S1			
EC Gorzów	110 kV	2	31/8-3/9	wył. GOR-AT1			
EC Szczecin	110 kV	1	12-13	wył. linii GLN-PLC			
			18-20				
			24-26				
EC Karolin	110 kV	1	5	wył. CZE-AT2			
			5-6	wył. linii PAT-CZE			
			9-12	wył. linii POL-LSN			
			13-16	wył. linii POL-PLE			