Ograniczenia sieciowe wrzesień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	3	8 11-17 16-24	wył. linii NAR-LMS wył. ALY-EKB t.1 i 2 wył. linii DUN-SLK			
	110 kV				1	13, 14	wył. NAR-AT2			
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2				Bl. 14 postój	12-13	prace na linii blokowej
	220 kV	2	2	2				4	8-10 23-25	wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	2-25 6, 11, 25 7, 12	wył. KOZ AT2 wył. KOZ2-S1A wył. KOZ2-S2			
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0	1 2	4-7 19-25	wył. KOZ AT1			

Ograniczenia sieciowe wrzesień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe wrzesień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0				1	18-19	wył. linii 110kV
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	110 kV	2	0	0	1	1-9 2-3 9-10 11-15 16-17 23-24	wył. linii 110kV wył. SKA-AT2 i SKA S2 wył. SKA-AT1 i SKA S2 wył. linii 110kV wył. SKA-AT2 i SKA S1 wył. SKA-AT1 i SKA S1	3	18.09-8.11	wył. linii 110kV

Ograniczenia sieciowe wrzesień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3	1	16-24 25.09-01.10	wył. DUN-SLK wył. kabla HVDC			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1	1	28-30 30.08-03.09	wył. KON-AT2 wył. linii 110kV			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	1-18	wył ADA-AT1	1	19-23	wył. OSR-AT1
Karolin										
	110 kV	1***	0	0	2*** 3***	11-15 16-17 21-24 25-27 14-18 30.09-01.10	wył. linii 110kV wył. PLE S1B i S2B wył. PLE-AT1 wył. CZE-AT1 wył PLE-AT4 wył. linii KRA-PLE			
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	5	25-29	wył. kabla HVDC	2	2-3 30.09-01.10	wył. KRA4 S1A/S1B wył. linii KRA-PLE
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	2-3 9-10 16-17 19-21	wył. linii MON-PLC wył. MON-AT4			

Ograniczenia sieciowe wrzesień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	3	3	3						
	110 kV	0	0	0						
Włocławek										
	220 kV	1**	0	0						
Łaziska 2 i 3										
	110 kV	0	0	0						
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	175MW	31/8-1/9	wył. MSK sp 400kV			
		200MW	4-7	wył. MIL-AT3			
		240MW	12-14	wył. linii JAN-OLT			
		115MW	16	wył. MIL-AT5			
		235MW	22	wył. MIL-AT5			
		125MW	23-24	wył. MIL-TR4			
		290MW	25-27	wył. PIA-AT1			
		320MW	28	wył. linii MSK-OLT			
		290MW	29.09-4.10	wył. linii MIL-OLT			
EC Łódź 4 i 3	110kV	50MW	12-14	wył. linii JAN-OLT			
		60MW	18-24	wył. ZGI-AT1			
		45MW	12-14	wył. linii JAN-ZGI			
EC Kraków Łęg	110kV	2	2-3	wył. SKA-AT2 i SKA S2			
			9-10	wył. SKA-AT1 i SKA S2			
			16-17	wył. SKA-AT2 i SKA S1			
			23-24	wył. SKA-AT1 i SKA S1			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	1-3	wył. linii MIK-LSN			
			30.09-01.10	wył. linii KRA-PLE			
EC Gorzów 2	110 kV	2	31.08-3.09	wył. GOR-AT1			
EC Szczecin	110 kV	1	4-15	wył. PLC-AT2			
EC Karolin		2***	11-15	wył. linii 110kV			
			16-17	wył. PLE S1B i S2B			
			21-24	wył. PLE-AT1			
			25-27	wył. CZE-AT1			
		3***	14-18	wył PLE-AT4			
			30.09-01.10	wył. linii KRA-PLE			