Ograniczenia sieciowe październik 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	3	16-17	wył. linii NAR-STN			
					2	7-15	wył. linii DUN-SLK			
						12-13	wył. linii MOR-PIA			
						14	wył. linii PIA-KOZ			
						15	wył. linii MOR-KOZ			
						18.10-8.11	wył. linii GBL-OLM			
						21-23	wył. linii ROG-OLT			
	110 kV				1	5	wył. NAR AT-2			
						10-13	wył. NAR AT-1			
Bełchatów										
								2220 MW	8-10	wył. linii JOA-ROG t.3
									12-15	wył. linii TCN-ROG
									16-20	wył. linii OSR-ROG
									21-23	wył. linii ROG-OLT
									25-27	wył. linii ROG-TRE
	400 kV	3	2	2				1850 MW	9-10	wył. linii JOA-ROG t.3 i TCN-ROG
								2 z bloków 6-8	17	wył. sekcji S-2A ROG4
									18,19	wył. sekcji S-1A ROG4
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	4	wył. KOZ2-S1A			
						5	wył. KOZ2-S2			
						8.10-9.11	wył. KOZ AT-2			
						14	wył. linii KOZ-PIA			
						15	wył. linii KOZ-MOR			
Kozienice 1										
	220 kV	4	3	3				5	14	wył. linii KOZ-PIA
		3	2	2					15	wył. linii KOZ-MOR
	110 kV	1	0	0	2	3-7	wył. KOZ AT-1			

Ograniczenia sieciowe październik 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	25	wył. linii TCN-RZE i TCN-BYC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV				1	9, 11	wył. CHM-S1B			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0				Bl. 4	24-30	prace na linii blokowej
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1				Bl. 1 i 2 postój 4	5-22 6-10	prace na linii blokowej wył. linii BYC-SKA t.1 i t.2
	110 kV	0	0	0	1	20	wył. JAM AT-2			
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe październik 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	1	12-13 16.10-10.11	wył. linii BIR-KOM wył linii. WIE-MOS			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0	2 1 2/0	12-13 14-15 16.10-10.11	wył. linii BIR-KOM wył. linii BIR-BYC wył. linii WIE-MOS			
Siersza										
	110 kV	2	0	0	2	6-10	wył. linii BYC-SKA t.1 i 2	3	5.09-31.10	prace w sieci 110 kV

Ograniczenia sieciowe październik 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3	1	30.09-1.10 7-15	wył. linii KRA-PLE wył. linii DUN-SLK	Bl. 9 postój	16-19 23-26	wył. PAT AT-2
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	30.09-1.10 2-11 7-15	wył. linii KRA-PLE wył. linii PLE-CZE wył. linii DUN-SLK	Bl. 6 postój	16-19 23-26	prace na linii blokowej
	110 kV	1	1	1	1	30.09-06.10 6 9 16-22 21	prace w sieci 110 kV wył. KON AT-1 prace w sieci 110 kV prace w sieci 110 kV próba systemowa Żydowo->Karolin			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1***	0	0	1 2***	30.09-1.10 2-10 2-11 21 22-25	wył. linii KRA-PLE wył. CZE AT-2 wył. linii PLE-CZE próba systemowa Żydowo->Karolin wył. PLE AT-4			
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	25.09-1.10 30.09-1.10	wył. linii SLK-STO (HVDC) wył. linii KRA-PLE	2 Bl. 7 postój Bl. 8 postój	30.09-01.10 28-29 28.10-12.11	wył. linii KRA-PLE modernizacja SE KRA modernizacja SE KRA
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	2-11 14-15 20-22 27-29	wył. linii 220 kV KRA-MON wył. linii MON-PLC			

Ograniczenia sieciowe październik 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	3	3	3	4	29.10-6.11	wył. MIK AT-1	4	14-23	wył. linii MIK-SWI t.1 i t.2
	110 kV	0	0	0	1	25.10-05.11	wył. MIK AT-4			
Włocławek										
	220 kV	1**	0	0	1	2-4 7-15 16-19 23-26 27.10-2.11	wył. linii PAT-WLA wył. linii DUN-SLK wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.1 wył. linii PAT-JAS t.2			
Łaziska 2 i 3										
	110 kV	0	0	0	3	16.10-10.11	wył linii WIE-MOS			
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110 kV	160 MW	5-6	wył. linii PIA-MOR			
		240 MW	2-4	wył. MIL AT-3			
		520 MW	9-11	wył. MOR AT-1			
		160 MW	13	wył. linii PIA-MOR			
		150 MW	14	wył. linii PIA-KOZ			
		100 MW	15	wył. linii MOR-KOZ			
		240 MW	16-17	wył. MIL-AT1			
		370 MW	23-24	wył. MIL-AT5			
		380 MW	25-27	wył. MIL-TR4			
		260 MW	21-23	wył. linii OLT-ROG			
EC Łódź 4	110kV	75 MW	2-4	wył. PAB AT-1			
			26,30				
			5-7	wył. PAB AT-2			
			24-25				
			28				
			2-5	wył. PAB-S1			
			20-23				
			24				
			27-30				
			25-29	wył. PAB-S2			
EC Kraków Łęg	110kV	3	6-10	wył. linii BYC-SKA t.1 i 2			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	16-31	wył. linii KRA-GOR			
EC Gorzów 2	110 kV	2	16-31	wył. linii KRA-GOR			
EC Karolin	110 kV	2***	21	próba systemowa Żydowo->Karolin			
			22-25	wył. PLE AT-4			
EC Szczecin	110 KV	1	2-11	wył. linii 220 kV KRA-MON			
			14-15	wył. linii MON-PLC			
			20-22				
			27-29				
EC Wrocław	110 kV	2	24-30	wył. linii DBN-WRC			