Ograniczenia sieciowe listopad 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	2	4-5 18.10-8.11 10 24-26	wył. linii ROG-OLT wył. linii GBL-OLM wył. linii NAR-LMS wył. linii DUN-MON			
	110 kV									
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2				6 5 6 max 850MW bloki 6-8 max 850MW bloki 9-12	4-5 6-7 8 17/11-7/12 9 5	wył. linii ROG-OLT wył. TCN-ROG i ROG-JOA t3 wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG-JOA t.3 wył. sekcji S-1A ROG4 wył. sekcji S-1B ROG4
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe listopad 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	17-27	wył. linii TCN-RZE i TAW-BYC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	23/11-4/12	wył. DBN-AT2 i DBN-S1	Bl. 4	13-22	prace na linii blokowej
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe listopad 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	1	16/10-10/11	wył. linii WIE-MOS			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	16/10-10/11	wył. linii WIE-MOS			
Siersza										
	110 kV	2	0	0	1	4-5 11-12 18-19 21-23 25-26	wył. LUA-S1/S2 wył. LUA-WAN, LUA-S1/S2 wył. LUA-AT3 i S1/S2 wył. SIE-AT1 wył. LUA-WAN i WAN-SP	3	1-20 24-30	wył. w sieci 110kV TD S.A.

Ograniczenia sieciowe listopad 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1#	0	0	1	24-26	wył. linii DUN-MON			
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	1	1	1	4	24-26	wył. linii DUN-MON			
	110 kV	1	1	1	1	16-19 30/11-3/12	wył. CZE-rozdzielnia			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	3	wył. ADA-AT1			
Karolin										
	110 kV	1***	0	0	1 2 2	4 5 6-19 6-7 16-19 22-28 30/11-3/12	PLE4 s1 PLE4 s2 wył. linii PLE-CZE PLE4 SP wył. CZE-rozdzielnia wył. PLE-POL i PLE-LES wył. CZE-rozdzielnia			
Dolna Odra										
	400 kV	1	1	1	2	24-26	wył. linii MON-DUN			
		3	3	3						
	220 kV	1	1	1	4	16-19 30/11-3/12	wył. CZE - rozdzielnia			
	110 kV	0	0	0	1	3-21 27/11-13/12	wył. linii 220 kV KRA-MON wył. linii MON-PLC i PLC-GLN			

Ograniczenia sieciowe listopad 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	3	3	3	4	29/10-6/11 18-25 26/11-17/12	wył. MIK AT-1 wył. MIK AT-2			
	110 kV	0	0	0	1	25.10-05.11	wył. MIK AT-4			
Włocławek										
	220 kV	1**	0	0	1**	27.10-2.11 24-26	wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii DUN-MON			
Łaziska 2 i 3										
	110 kV	0	0	0	3	16.10-10.11	wył linii WIE-MOS			
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań		390	13-17 20	wył. linii MSK-MIL i OLT-MIL			
		375	4-5	wył. linii OLT-ROG			
		540	6-9	wył. PIA-AT1			
		475	27-29	wył. MOR-AT1			
Zielona Góra BPG	220 kV	1	2	wył. linii MIK-LSN			
EC Gorzów 2	110 kV	2	3-21	wył. linii KRA-GOR			
EC Karolin	110 kV	1	30/11-3/12	wył. CZE-rozdzielnia			
EC Szczecin	110 KV	1	3-21	wył. linii 220 kV KRA-MON			
			27/11-13/12	wył. linii MON-PLC i PLC-GLN			
EC Pomorzany	110kV	1	27/11-13/12	wył. MON-PLC i GLN-PLC			