Ograniczenia sieciowe grudzień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	2	1-14 18-22 2-3 15-17	wył. linii GBL-OLM wył. linii NAR-STN wył. linii KRA-MON-DUN			
	110 kV									
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2				6	17/11- 7/12	wył. linii ROG-JOA t.3
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1 1	6/11-7/12 13-17	wył. KOZ-AT2 i KOZ-OSC wył. OLT-MIL i OLT-MSK			
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe grudzień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	1-11	wył. linii TCN-RZE i TAW-BYC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	29/11-10/12 11 29/11-15/12	wył. DBN-AT2 wył. DBN-AT1 wył. S-1 w SE DBN			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						

Ograniczenia sieciowe grudzień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	0	0	0				1	18-23	wył. w sieci 110kV
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0	2 1	4 5 6 17	wył WIE-AT1 wył. WIE-AT2 wył. KOP AT2 wył. linii BUJ - KOM			
Siersza										
	110 kV	2	0	0	1	9 10 27-30	wył. linii WAN-SKA wył.WAN AT2 wył. WAN AT1	3	1-22	wył. w sieci 110kV

Ograniczenia sieciowe grudzień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1#	0	0	1	15-17	wył. linii DUN-MON			
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	1	1	1	4	15-17	wył. linii DUN-MON			
	110 kV	1	1	1	1	30/11-3/12 8-10 16-26	wył. CZE-rozdzielnia wył. KON AT2 wył. linii 110kV KON- PAT			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1***	0	0	2	30/11-3/12 3/12-30/04/18 11-14	wył. CZE-rozdzielnia wył. CZE AT2 wył. Linii KRM-OSR			
Dolna Odra										
	400 kV	1	1	1						
		3	3	3						
	220 kV	1	1	1	5	30/11-3/12	wył. CZE - rozdzielnia			
	110 kV	0	0	0	1	27/11-13/12 18-20	wył. MON-PLC i PLC-GLN			

Ograniczenia sieciowe grudzień 2017 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	3	3	3	4	3-17	wył. MIK AT-2			
	110 kV	0	0	0	1	16-17 29/10-31/12	wył. MIK AT-4 wył. ZUK AT1			
Włocławek										
	220 kV	1**	0	0	1**	15-17	wył. linii DUN-MON			
Łaziska 2 i 3										
	110 kV	0	0	0				2	29	wył. S-2 w SE LAZ 110kV
Adamów i Pątnów										
	110 kV	0	0	1						

* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
** przy niskiej generacji wiatrowej KSE
*** z bloków 1, 2 i 3

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań		370	4	wył. MOR-AT3+ MOR-KOZ			
		450	5	wył. Linii PIA-KOZ			
		300	6	wył. Linii MOR- PIA			
		340	7	wył. PIA-AT2			
		530	13-17	wył. linii MSK-MIL i OLT-MIL			
EC Karolin	110 kV	2	30/11-3/12	wył. CZE-rozdzielnia			
			3/12-30/04/18	wył. CZE AT2			
			11-14	wył. Linii KRM-OSR			
EC Pomorzany	110kV	2	27/11-13/12	wył. MON-PLC i PLC-GLN			
			18-20	wył. MON-PLC i GLN-PLC			