

Raport

z procesu konsultacji

projektu Karty aktualizacji

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
**nr CK/16/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci**

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz
sposobie ich uwzględnienia**

1. Specyfikacja działań zrealizowanych w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

Wykaz działań PSE S.A. (dalej również „OSP”) w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie”).

Lp.	Data	Opis działań
1.	1 lutego 2022 r.	Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie.
2.	1 lutego - 1 marca 2022 r.	Proces konsultacji z użytkownikami systemu projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie.
3.	1 - 3 marca 2022 r.	Opracowanie Raportu z procesu konsultacji z użytkownikami systemu projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie. Opracowanie Karty aktualizacji nr CK/16/2026 IRiESP - Korzystanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej karty aktualizacji, celem przedłożenia jej Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) do zatwierdzenia.
4.	9 marca 2022 r. (planowana)	Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie opracowanej po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej karty aktualizacji, wraz z Raportem z procesu konsultacji. Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego przedłożenia Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie Prezesowi URE do zatwierdzenia, wraz z Raportem z procesu konsultacji.

2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie do proponowanych zmian postanowień IRiESP - Korzystanie uwagi zgłosiło **Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)**.

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie oraz sposób ich uwzględnienia

3.1. Uwagi szczegółowe

Lp.	Punkt	Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania	Zgłaszający uwagę	Stanowisko OSP
1.	4.3.10.2.6.	<p>Proponujemy przyjęcie następującej treści punktu:</p> <p>„Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy, w zakresie posiadanego przez niego obiektu, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, dla którego określona w umowach przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowach kompleksowych, łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.”.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Dostarczanie energii elektrycznej może odbywać się również na podstawie umowy kompleksowej (w której określona jest moc umowna), stąd zasadne jest uwzględnienie tej umowy w przedmiotowym punkcie.</p>	PTPiREE	<p>Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji</p> <p><u>Pkt 4.3.10.2.6 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:</u></p> <p>„Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy, w zakresie posiadanego przez niego obiektu, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, dla którego określona w umowach <u>na podstawie których świadczone są usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej</u>, łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.”.</p>
2.	4.3.10.2.9. (1)	<p>Proponujemy przyjęcie następującej treści podpunktu (1):</p> <p>„11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych odpowiednio w</p>	PTPiREE	<p>Uwaga uwzględniona</p> <p><u>Pkt (1) w pkt 4.3.10.2.9 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:</u></p>

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

data: 3 marca 2022 r.

Strona 3 z 7

		<p>umowie przesyłania albo umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej,”.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Dostarczanie energii elektrycznej może odbywać się również na podstawie umowy kompleksowej (w której określona jest moc umowna), stąd zasadne jest uwzględnienie tej umowy w przedmiotowym podpunkcie.</p>		<p>„11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach, o których mowa w pkt 4.3.10.2.6.”.</p>
3.	4.3.10.2.12.	<p><i>Odbiorcy posiadający obiekty, dla których opracowano plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stosują się do wydawanych przez służby dyspozytorskie i ruchowe poleceń dotyczących wprowadzanych ograniczeń.</i></p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>W naszej ocenie służby dyspozytorskie OSD nie będą wydawały poleceń dotyczących wprowadzanych ograniczeń, lecz będą dokonywały powiadomień zgodnie z § 10 ust. 1, 4, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz.2209).</p> <p>Zapis powinien brzmieć:</p> <p><i>Odbiorcy posiadający obiekty, dla których opracowano plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stosują się do wydawanych przez służby dyspozytorskie i ruchowe powiadomień dotyczących wprowadzanych ograniczeń.</i></p>	PTPiREE	<p>Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji</p> <p><u>Pkt 4.3.10.2.12 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:</u></p> <p>„Odbiorcy posiadający obiekty, dla których opracowano plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stosują się do wydawanych przez służby dyspozytorskie i ruchowe poleceń <u>oraz przekazywanych powiadomień</u> dotyczących wprowadzanych ograniczeń.”.</p>
4.	4.3.10.2.13.	<p>Proponujemy usunięcie pkt. 4.3.10.2.13.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Należy mieć na uwadze, że zdecydowana większość odbiorców objętych ograniczeniami nie ma swoich służb energetycznych, które mogłyby realizować obowiązek rejestracji poleceń wydawanych przez służby dyspozytorskie i ruchowe, a także</p>	PTPiREE	<p>Uwaga uwzględniona ze zmianą redakcji</p> <p><u>Pkt 4.3.10.2.13 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:</u></p> <p>„Zaleca się, aby odbiorcy o których mowa w pkt 4.3.10.2.12 <u>rejestrowali</u> w czasie trwania ograniczeń:</p>

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

data: 3 marca 2022 r.

Strona 4 z 7

		rejestrwać wielkości poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania. Ponadto odbiorcy z reguły nie mają wiedzy o aktualnym poborze mocy w swoich obiektach. Jednocześnie proponowany w przedmiotowym punkcie obowiązek nie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r., poz. 2209), stąd jako nadmiarowy powinien zostać usunięty.		<p>(1) polecenia wydawane przez służby dyspozytorskie i ruchowe dotyczące wprowadzanych ograniczeń, w tym polecenia dotyczące stopni zasilania,</p> <p>(2) wielkości poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania.”</p>
5.	4.3.10.4.3.	<p>Zamiast słowa „Ograniczenia” powinno być „Wyłączenia”.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>W ostatnim zdaniu odnosimy się do zakresu z ograniczeń trybu normalnego w punkcie 4.3.10.2.7. Wyłączenia awaryjne to kolejny ostateczny element mający na celu ratowanie systemu elektroenergetycznego.</p> <p>Wyłączenia awaryjne powinny mieć znacznie mniejszy zakres odstępstw, aniżeli ograniczenia w postaci stopni zasilania.</p>	PTPIREE	<p><u>Uwaga uwzględniona</u></p> <p><u>Pkt 4.3.10.4.3 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:</u></p> <p>„<u>Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.</u></p> <p><u>Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wyłączenia awaryjne w stopniach A1 i A2), powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.</u></p> <p><u>Wyłączenia awaryjne w stopniu A3 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.</u></p> <p><u>Wyłączenia awaryjne w stopniu A4 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.</u></p> <p><u>Wyłączenia awaryjne w stopniu A5 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.</u></p>

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

data: 3 marca 2022 r.

Strona 5 z 7

				Wyłączenia awaryjne odbiorców nie mogą powodować zagrożeń, uszkodzeń, zniszczeń lub zakłóceń, o których mowa w pkt 4.3.10.2.7.
--	--	--	--	---

4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie

Zważywszy na stanowisko OSP przedstawione w pkt 3. niniejszego raportu, stanowiące odpowiedź na uwagi otrzymane w wyniku procesu konsultacji z użytkownikami systemu projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie, OSP dokonał następujących zmian postanowień Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie do proponowanych zmian postanowień IRiESP - Korzystanie, w stosunku do opublikowanego i poddanego procesowi konsultacji projektu tej karty:

1) Pkt 4.3.10.2.6 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:

„4.3.10.2.6. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy, w zakresie posiadanego przez niego obiektu, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, dla którego określona w umowach na podstawie których świadczone są usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.”

2) Pkt (1) w pkt 4.3.10.2.9 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:

„(1) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach, o których mowa w pkt 4.3.10.2.6,”

3) Pkt 4.3.10.2.12 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:

„4.3.10.2.12. Odbiorcy posiadający obiekty, dla których opracowano plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stosują się do wydawanych przez służby dyspozytorskie i ruchowe poleceń oraz przekazywanych powiadomień dotyczących wprowadzanych ograniczeń.”

4) Pkt 4.3.10.2.13 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:

„4.3.10.2.13 Zaleca się, aby odbiorcy o których mowa w pkt 4.3.10.2.12 rejestrowali w czasie trwania ograniczeń:

- (1) polecenia wydawane przez służby dyspozytorskie i ruchowe dotyczące wprowadzanych ograniczeń, w tym polecenia dotyczące stopni zasilania,
- (2) wielkości poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania.”

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie		
data: 3 marca 2022 r.		Strona 6 z 7

5) Pkt 4.3.10.4.3 Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie otrzymuje brzmienie:

„4.3.10.4.3. Wyłączenia awaryjne odbiorców powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wyłączenia awaryjne w stopniach A1 i A2), powinno być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wyłączenia awaryjne w stopniu A3 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wyłączenia awaryjne w stopniu A4 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wyłączenia awaryjne w stopniu A5 powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.”.

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/16/2022 IRiESP - Korzystanie		
data: 3 marca 2022 r.		Strona 7 z 7