

## Raport z procesu konsultacji

dotyczący warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Konstancin-Jeziorna, dn. 02-11-2018 r.

## Spis treści

<b>1</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁOSZONE W PROCESIE KONSULTACJI WARUNKÓW DZIAŁANIA W CHARAKTERZE DOSTAWCÓW USŁUG W ZAKRESIE ODBUDOWY .....</b>	<b>3</b>
2.1	UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁOSZONE NA SPOTKANIU INFORMACYJNYM.....	3
2.2	UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁOSZONE POPRZEZ DEDYKOWANY FORMULARZ .....	4

## 1 Informacje ogólne

Warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy (dalej „Warunki”) zostały opracowane na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej „Rozporządzenie NC ER”).

Zgodnie z postanowienia art. 4 ust. 4 Rozporządzenia NC ER, Warunki powinny zostać przedłożone do zatwierdzenia krajowemu organowi regulacyjnemu do 18 grudnia 2018 r. W Polsce organem, któremu należy przedłożyć do zatwierdzenia Warunki, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Warunki, wynikające z Rozporządzenia NC ER, zostały opublikowane na stronie internetowej PSE S.A. w dniu 28 września 2018 r.<sup>1</sup>. Uwagi do Warunków można było zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej PSE S.A., a wypełniony formularz należało przesłać na adres email: [kodeksy.operacyjne@pse.pl](mailto:kodeksy.operacyjne@pse.pl), do 30 października 2018 r.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi uczestnikami, PSE S.A. zaplanowały i zrealizowały spotkanie informacyjne. Celem spotkań było przedstawienie opracowanych przez PSE S.A. Warunków oraz pozyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w celu wypracowania ostatecznych Warunków, które zostaną przedłożone do akceptacji Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Materiały ze spotkania konsultacyjnego, w tym między innymi zapis video, zawierające prezentowane zagadnienia, zostały opublikowane na stronie internetowej PSE S.A.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>[https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset\\_publisher/fwWgbbtXcZUt/content/rozpoczecie-konsultacji-ustanawiajace-kodeks-nc-er?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d6874747073253341253246253246777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431](https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtXcZUt/content/rozpoczecie-konsultacji-ustanawiajace-kodeks-nc-er?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d6874747073253341253246253246777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431)

<sup>2</sup> [https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset\\_publisher/fwWgbbtXcZUt/content/informacja-dotyczaca-procesu-konsultacji-warunkow-dzialania-w-charakterze-dostawcow-uslug-w-zakresie-odbudowy-na-podstawie-kodeksu-nc-er?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d6874747073253341253246253246777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431](https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtXcZUt/content/informacja-dotyczaca-procesu-konsultacji-warunkow-dzialania-w-charakterze-dostawcow-uslug-w-zakresie-odbudowy-na-podstawie-kodeksu-nc-er?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c73652672656469726563743d6874747073253341253246253246777772e7073652e706c253246626975726f2d707261736f7765253246616b7475616c6e6f736369253346705f705f69642533443130315f494e5354414e43455f6677576762627478635a5574253236705f705f6c6966656379636c6525334430253236705f705f73746174652533446e6f726d616c253236705f705f6d6f646525334476696577253236705f705f636f6c5f6964253344636f6c756d6e2d32253236705f705f636f6c5f636f756e7425334431)

## **2 Uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy**

Warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy

Jak już wspomniano wcześniej, uwagi do Warunków można było zgłaszać na formularzu (w terminie do dnia 30 października 2018 r.). Przedstawiciel PSE S.A. na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 18 października 2018 r. kierowali do uczestników prośbę o zgłaszanie uwag poprzez ten formularz.

Uwagi i propozycje zgłoszone poprzez formularz zostały przedstawione, wraz z ich oceną merytoryczną, w rozdziale 2.2 niniejszego opracowania (Uwagi i propozycje zgłoszone poprzez dedykowany formularz).

### **2.1 Uwagi i propozycje zgłoszone na spotkaniu informacyjnym**

Podczas spotkania informacyjnego nie zgłoszono uwag ani propozycji zmian do Warunków.

## 2.2 Uwagi i propozycje zgłoszone poprzez dedykowany formularz oraz sposób ich uwzględnienia

Uwagi ogólne		
Lp.	Podmiot zgłaszający uwagi	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem, ewentualnie propozycja zapisów (korekt)
1.	Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	<p>Należy wprowadzić definicję Modułu wytwarzania energii. W obecnej wersji Warunków nie jest jednoznacznie określone, że chodzi tu o moduły wytwarzania energii, które biorą udział w odbudowie systemu. Wytwórca może mieć np. 5 modułów wytwarzania energii z czego 2 świadczące usługę odbudowy systemu.</p> <p>W przypadku bloku gazowo parowego turbiny gazowe posiadają zdolność autonomicznego rozruchu, turbina parowa nie posiada takiej zdolności, ale jest wykorzystana w procesie odbudowy sytemu do udostępnienia mocy na żądanie OSP.</p> <p>Proponowana definicja: Modułu wytwarzania energii – jednostka wytwórcza będąca w posiadaniu Dostawcy usług wykorzystywana do świadczenia Usługi odbudowy KSE. Moduły wytwarzania energii Dostawcy usług mogą posiadać zdolność autonomicznego rozruchu lub nie posiadać.</p>

### Ocena merytoryczna

Definicja modułu wytwarzania energii elektrycznej została określona w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci.

**KONKLUZJA: Uwaga nie została uwzględniona.**

Uwagi ogólne		
Lp.	Podmiot zgłaszający uwagi	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem, ewentualnie propozycja zapisów (korekt)
2.	Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	Zapis pkt. V. 9.4 powinien zostać rozszerzony o jednostki gazowe, biorące udział w odbudowie systemu. Poniżej propozycja korekty do następującego brzmienia (dodano tekst w kolorze czerwonym): V. 9.4 podania napięcia i mocy niezbędnej do zasilenia potrzeb własnych i ogólnych zakładu wytwarzania energii, niezbędnej do wykonania rozruchu modułu wytwarzania energii zasilanego paliwem stałym lub ciekłym <b>lub gazowym</b> tego zakładu wytwarzania energii
<b>Ocena merytoryczna</b>		
<b>KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona.</b>		

Uwagi ogólne		
Lp.	Podmiot zgłaszający uwagi	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem
3.	Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	Zapis pkt. V. 9.5 powinien zostać rozszerzony o jednostki gazowe, biorące udział w odbudowie systemu. Poniżej propozycja korekty do następującego brzmienia (dodano tekst w kolorze czerwonym): V. 9.5 pracy równoległej modułów wytwarzania energii Dostawcy usług z uruchamianym modułem wytwarzania energii zasilanym paliwem stałym lub ciekłym <b>lub gazowym</b> oraz innymi jednostkami pracującymi w wyspowym układzie pracy;
<b>Ocena merytoryczna</b>		
<b>KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona.</b>		

Uwagi ogólne		
Lp.	Podmiot zgłaszający uwagi	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem
4.	Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	<p>Zapis pkt. VII. 9 powinien dotyczyć konieczności dokonania usprawnień wynikających z umownych zobowiązań Dostawcy dotyczących zakresu świadczonej usługi a nie z innych ogólnych przesłanek. Poniżej propozycja korekty do następującego brzmienia (dodano/usunięto tekst w kolorze czerwonym):</p> <p>VII. 9 Jeżeli w ramach przeprowadzenia testu rozruchu autonomicznego lub próby systemowej zostanie stwierdzona konieczność dokonania usprawnień <b>w celu zapewnienia warunków świadczenia usługi określonych w Umowie odbudowy KSE zawartej pomiędzy Dostawcą a OSP mających na celu poprawę jakości świadczonej Usługi odbudowy KSE lub zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej realizacji Usługi odbudowy KSE</b>, Dostawca usług jest zobowiązany do ich realizacji w terminie i w zakresie ustalonym między dostawcą usług a OSP.</p> <p>lub</p> <p>Jeżeli w ramach prowadzonych testów zostanie stwierdzona niesprawność lub brak spełnienia wymagań określonych w Umowie przez jednostki świadczące usługę to Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia działań korekcyjnych na swój koszt.</p> <p>lub</p> <p>Jeżeli w wyniku przeprowadzonych testów zajdzie potrzeba wykonania prac <i>mających na celu poprawę jakości świadczonej Usługi lub zwiększenie prawdopodobieństwa skutecznej realizacji Usługi odbudowy KSE</i>, które będą wymagały prac inwestycyjnych wiążących się z poniesieniem przez Dostawcę nakładów finansowych, to takie działania powinny zostać uzgodnione przez Strony. Nowe warunki techniczne i handlowe powinny zostać uwzględnione w aneksie do Umowy.</p>

#### Ocena merytoryczna

Operator Systemu Przesyłowego opracowując Warunki, miał na celu określenie wymogów, jakie powinny zostać spełnione przez moduły wytwarzania energii lub zakład wytwarzania energii, które świadczą usługę odbudowy KSE.

**KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona. Dokonano korekty zapisów pkt. VII. 9. Nowe brzmienie tego punktu to:**

Jeżeli w ramach prowadzonych testów rozruchu autonomicznego lub próby systemowej zostanie stwierdzona niesprawność lub brak spełnienia wymagań określonych w Umowie przez moduły wytwarzania energii lub zakład wytwarzania energii świadczące usługę odbudowy KSE, to Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia działań korekcyjnych na swój koszt w terminie ustalonym między Dostawcą usług a OSP w zakresie usunięcia niesprawności lub spełniania wymagań określonych w Umowie. Powyższe dotyczy modułów wytwarzania energii lub zakładów wytwarzania energii, które świadczą usługę odbudowy KSE.

Uwagi ogólne		
Lp.	Podmiot zgłaszający uwagi	Treść uwagi wraz z uzasadnieniem
5.	Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	W treści pkt 12 powinno być odwołanie do obowiązków opisanych w pkt 9.3-9.6 a nie do pkt. 10.3-10.6.
<b>Ocena merytoryczna</b>		
<b>KONKLUZJA: Uwaga została uwzględniona.</b>		

