Miesięczny bilans mocy styczeń 2019 (wg stanu na 21.12.2018)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2019 styczeń 1	2019 styczeń 2	2019 styczeń 3	2019 styczeń 4	2019 styczeń 5	2019 styczeń 6	2019 styczeń 7	2019 styczeń 8	2019 styczeń 9	2019 styczeń 10	2019 styczeń 11	2019 styczeń 12	2019 styczeń 13	2019 styczeń 14	2019 styczeń 15	2019 styczeń 16	2019 styczeń 17	2019 styczeń 18	2019 styczeń 19	2019 styczeń 20	2019 styczeń 21	2019 styczeń 22	2019 styczeń 23	2019 styczeń 24	2019 styczeń 25	2019 styczeń 26	2019 styczeń 27	2019 styczeń 28	2019 styczeń 29	2019 styczeń 30	2019 styczeń 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**	**45 619**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285	29 285
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530	10 530
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231	6 231
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082	1 082
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD**	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895	3 895
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**	**37 389**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645	23 645
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759	4 759
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**	**23 645**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	5 500	6 000	6 000	6 000	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	29 441	29 941	29 941	29 941	29 741	29 741	29 941	29 941	29 941	29 941	29 941	29 741	29 741	29 941	29 941	29 941	29 941	29 941	29 741	29 741	29 941	29 941	29 941	29 941	29 941	29 741	29 741	29 941	29 941	29 941	29 941
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**19 100**	**25 500**	**25 500**	**25 500**	**22 100**	**20 300**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**22 800**	**21 300**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**22 800**	**21 300**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**22 800**	**21 300**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	19 100	25 500	25 500	25 500	22 100	20 300	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 800	21 300	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 800	21 300	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 800	21 300	26 000	26 000	26 000	26 000
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**10 341**	**4 441**	**4 441**	**4 441**	**7 641**	**9 441**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**6 941**	**8 441**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**6 941**	**8 441**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**6 941**	**8 441**	**3 941**	**3 941**	**3 941**	**3 941**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 247**	**4 335**	**4 335**	**4 335**	**3 757**	**3 451**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**3 876**	**3 621**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**3 876**	**3 621**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**3 876**	**3 621**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 420**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*7 094*	*106*	*106*	*106*	*3 884*	*5 990*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*	*3 065*	*4 820*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*	*3 065*	*4 820*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*	*3 065*	*4 820*	*-479*	*-479*	*-479*	*-479*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***