Miesięczny bilans mocy marzec 2019 (wg stanu na 25.02.2019)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec	2019 marzec
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 993**	**45 999**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 649	10 655
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 179
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 511
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	3 096	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780	3 008	3 008	3 008	3 008	3 008	3 700	3 310	3 784	3 784	3 784	3 784	3 784	4 642	4 642
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	3 395	4 470	4 470	4 470	4 470	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395	3 395
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**36 517**	**35 516**	**35 516**	**35 516**	**35 516**	**36 591**	**36 416**	**36 416**	**36 416**	**36 416**	**36 833**	**36 833**	**36 833**	**36 833**	**36 743**	**36 743**	**36 743**	**36 515**	**36 515**	**36 460**	**36 460**	**36 460**	**35 768**	**36 158**	**35 684**	**35 684**	**35 739**	**35 739**	**35 779**	**34 921**	**34 927**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	22 796	21 795	21 795	21 795	21 795	22 870	22 870	22 870	22 870	22 870	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	23 112	22 884	22 884	22 829	22 829	22 829	22 137	22 527	22 053	22 053	22 108	22 108	22 108	21 250	21 250
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	21 273	20 272	20 272	20 272	20 272	21 347	21 347	21 347	21 347	21 347	21 589	21 589	21 589	21 589	21 589	21 589	21 589	21 361	21 361	21 361	21 361	21 361	20 669	21 059	20 585	20 585	20 585	20 585	20 585	19 727	19 727
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 468	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 847	7 847	7 847	7 847	7 847	7 847	7 672	7 672	7 672	7 672	7 847	7 847	7 847	7 847	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 757	7 797	7 797	7 803
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 619	4 444	4 444	4 444	4 444	4 619	4 619	4 619	4 619	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 570	4 570	4 570
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 043	1 044
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 620
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874	5 874
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**0**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**125**	**0**	**0**	
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**22 796**	**21 795**	**21 651**	**21 795**	**21 795**	**22 870**	**22 870**	**22 870**	**22 870**	**22 870**	**23 112**	**23 112**	**23 112**	**22 968**	**23 112**	**23 112**	**23 112**	**22 884**	**22 884**	**22 829**	**22 829**	**22 829**	**22 137**	**22 527**	**22 053**	**22 053**	**22 108**	**21 983**	**21 983**	**21 250**	**21 250**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	5 600	5 300	5 300	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 200	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 200	5 200	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 100	5 100	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 000	5 000
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	28 696	27 395	27 251	27 695	27 695	28 770	28 770	28 770	28 370	28 370	28 912	28 912	28 912	28 768	28 912	28 612	28 612	28 584	28 584	28 529	28 529	28 529	27 537	27 927	27 653	27 653	27 708	27 583	27 583	26 550	26 550
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**24 600**	**22 300**	**21 000**	**24 600**	**24 600**	**24 600**	**24 600**	**24 600**	**21 900**	**20 900**	**24 600**	**24 600**	**24 600**	**24 600**	**24 600**	**22 200**	**20 700**	**24 500**	**24 500**	**24 500**	**24 500**	**24 500**	**22 000**	**20 700**	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**24 200**	**21 800**	**20 500**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	24 600	22 300	21 000	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	21 900	20 900	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	22 200	20 700	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	22 000	20 700	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	21 800	20 500
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**4 096**	**5 095**	**6 251**	**3 095**	**3 095**	**4 170**	**4 170**	**4 170**	**6 470**	**7 470**	**4 312**	**4 312**	**4 312**	**4 168**	**4 312**	**6 412**	**7 912**	**4 084**	**4 084**	**4 029**	**4 029**	**4 029**	**5 537**	**7 227**	**3 453**	**3 453**	**3 508**	**3 383**	**3 383**	**4 750**	**6 050**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**4 182**	**3 791**	**3 570**	**4 182**	**4 182**	**4 182**	**4 182**	**4 182**	**3 723**	**3 553**	**4 182**	**4 182**	**4 182**	**4 182**	**4 182**	**3 774**	**3 519**	**4 165**	**4 165**	**4 165**	**4 165**	**4 165**	**3 740**	**3 519**	**4 114**	**4 114**	**4 114**	**4 114**	**4 114**	**3 706**	**3 485**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*-86*	*1 304*	*2 681*	*-1 087*	*-1 087*	*-12*	*-12*	*-12*	*2 747*	*3 917*	*130*	*130*	*130*	*-14*	*130*	*2 638*	*4 393*	*-81*	*-81*	*-136*	*-136*	*-136*	*1 797*	*3 708*	*-661*	*-661*	*-606*	*-731*	*-731*	*1 044*	*2 565*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***