Miesięczny bilans mocy sierpień 2019 (wg stanu na 25.07.2019)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2019 sierpień 1	2019 sierpień 2	2019 sierpień 3	2019 sierpień 4	2019 sierpień 5	2019 sierpień 6	2019 sierpień 7	2019 sierpień 8	2019 sierpień 9	2019 sierpień 10	2019 sierpień 11	2019 sierpień 12	2019 sierpień 13	2019 sierpień 14	2019 sierpień 15	2019 sierpień 16	2019 sierpień 17	2019 sierpień 18	2019 sierpień 19	2019 sierpień 20	2019 sierpień 21	2019 sierpień 22	2019 sierpień 23	2019 sierpień 24	2019 sierpień 25	2019 sierpień 26	2019 sierpień 27	2019 sierpień 28	2019 sierpień 29	2019 sierpień 30	2019 sierpień 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**	**46 042**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113	29 113
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407	27 407
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094	11 094
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 589	2 589	2 979	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 585	2 815	2 815	2 815	2 815	2 580	3 655	3 655	4 105	4 105	3 535	3 535	3 535	2 685	2 685	2 460	2 230	2 230	2 230	2 230	2 230	2 230	2 620
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**34 706**	**34 706**	**34 316**	**34 710**	**34 710**	**34 710**	**34 710**	**34 710**	**34 710**	**34 480**	**34 480**	**34 430**	**34 430**	**35 570**	**34 495**	**34 495**	**34 045**	**34 045**	**34 615**	**34 615**	**34 345**	**35 195**	**35 195**	**35 420**	**35 650**	**35 719**	**35 719**	**35 719**	**35 719**	**35 719**	**35 599**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	23 011	23 011	22 621	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	23 015	22 785	22 785	22 785	22 785	23 925	22 850	22 850	22 400	22 400	22 970	22 970	22 700	23 550	23 550	23 775	24 005	24 005	24 005	24 005	24 005	24 005	23 885
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	21 758	21 758	21 368	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762	21 762	21 532	21 532	21 532	21 532	22 672	21 597	21 597	21 147	21 147	21 717	21 717	21 717	22 567	22 567	22 792	23 022	23 022	23 022	23 022	23 022	23 022	22 632
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	1 253
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 860	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991	2 991
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835	5 835
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**611**	**611**	**706**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**	**485**	**386**	**386**	**386**	**386**	**386**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**22 625**	**22 625**	**22 235**	**22 629**	**22 629**	**22 629**	**22 629**	**22 629**	**22 629**	**22 399**	**22 399**	**22 399**	**22 399**	**23 539**	**22 464**	**22 239**	**21 789**	**21 694**	**22 584**	**22 584**	**22 314**	**23 164**	**23 164**	**23 389**	**23 619**	**23 520**	**23 619**	**23 619**	**23 619**	**23 619**	**23 499**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	3 400	3 400	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 300
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	26 323	26 323	25 733	26 127	26 327	26 327	26 327	26 327	26 327	25 897	25 897	26 097	26 097	27 237	25 962	25 737	25 287	25 192	26 382	26 382	26 112	26 962	26 962	26 987	27 217	27 318	27 417	27 417	27 417	27 417	27 097
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**22 800**	**22 600**	**20 700**	**19 200**	**22 400**	**22 600**	**22 700**	**22 700**	**22 500**	**20 700**	**19 200**	**22 400**	**22 500**	**22 400**	**18 500**	**20 400**	**20 100**	**19 000**	**22 600**	**22 800**	**22 800**	**22 800**	**22 600**	**20 700**	**19 200**	**22 700**	**22 900**	**22 900**	**22 900**	**22 800**	**20 700**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	22 800	22 600	20 700	19 200	22 400	22 600	22 700	22 700	22 500	20 700	19 200	22 400	22 500	22 400	18 500	20 400	20 100	19 000	22 600	22 800	22 800	22 800	22 600	20 700	19 200	22 700	22 900	22 900	22 900	22 800	20 700
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**3 523**	**3 723**	**5 033**	**6 927**	**3 927**	**3 727**	**3 627**	**3 627**	**3 827**	**5 197**	**6 697**	**3 697**	**3 597**	**4 837**	**7 462**	**5 337**	**5 187**	**6 192**	**3 782**	**3 582**	**3 312**	**4 162**	**4 362**	**6 287**	**8 017**	**4 618**	**4 517**	**4 517**	**4 517**	**4 617**	**6 397**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 876**	**3 842**	**3 519**	**3 264**	**3 808**	**3 842**	**3 859**	**3 859**	**3 825**	**3 519**	**3 264**	**3 808**	**3 825**	**3 808**	**3 145**	**3 468**	**3 417**	**3 230**	**3 842**	**3 876**	**3 876**	**3 876**	**3 842**	**3 519**	**3 264**	**3 859**	**3 893**	**3 893**	**3 893**	**3 876**	**3 519**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*-353*	*-119*	*1 514*	*3 663*	*119*	*-115*	*-232*	*-232*	*2*	*1 678*	*3 433*	*-111*	*-228*	*1 029*	*4 317*	*1 869*	*1 770*	*2 962*	*-60*	*-294*	*-564*	*286*	*520*	*2 768*	*4 753*	*759*	*624*	*624*	*624*	*741*	*2 878*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***