

Ograniczenia sieciowe styczeń 2019 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2##/0	1##/0	1##/0	2 3	2-29 18-21	wyt. NAR-AT1 wyt. linii NAR-STN			
	110 kV									
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2						
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1#	0	0	1	23-24	wyt. KOZ-AT2			
Kozienice 1										
	220 kV	3	2	2						
	110 kV	4	3	3						
		1	0	0						

Ograniczenia sieciowe styczeń 2019 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ					SMAXJ			
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne				moc	data	przyczyna
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV		0	0						
	110 kV	1	0	0	1	8	wył. DBN-AT2			
Jaworzno 3										
	220 kV	3	2	2						
	110 kV	0	0	0	1	7-9, 24-27 10	wył. linii LAG-KAT wył. KAT-AT2			
Łagisza										
	400kV		0	0						
	220 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe styczeń 2019 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	7-9, 24-27 17 29.01-1.02	wył. linii BYC-HAL-LAG wył. linii WIE-ROK wył. linii BYC-PRB			
Łaziska 2										
	110 kV	0	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	1	1						
Siersza										
	110 kV	1	0	0	2	18-21	wył. BYC-BIR			

Ograniczenia sieciowe styczeń 2019 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Państw 2										
	400 kV	1	0/1#	0/1#	1	7.01-13.02	wyt. GRU-AT5	1300 MW	14-25	Wyt. PAT-JAS t.1
		3	3	3						
Państw 1										
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1	1	7, 14 15, 22	wyt. KON2-S2 wyt. KON2-S1			
Karolin										
	110 kV	1###	0	0	1	28.10.2018- 14.04.2019	wyt. CZE-AT1			
					2	13	wyt. linii KRM-OSR			
					2	26-27	wyt. linii POL-PLE i POL-LES			
Dolna Odra										
	400 kV	1	1	1	4	14.12-14.01 26-27	wyt. linii POL-ZUK wyt. linii POL-PLE i POL-LES			
		3	3	3						
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Turów										
	220 kV	3	3	3	4	13 27	wyt. MIK-AT2 wyt. linii MIK-CRN, MIK-AT1 i MIK-AT2 (kolejno)			
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe styczeń 2019 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
EC Płock	400 kV	0	0	0	1	14-25	wył. linii PAT-JAS t.1			
EC Włocławek	220 kV	1	1 [#]	1 ^{##}	1	14-25 7.01-13.02	wył. linii PAT-JAS t.1 wył. GRU AT5			

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE
^{##} przy niskiej generacji wiatrowej KSE
^{###} z bloków 1, 2 i 3