Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	3	19	wył. NAR-AT1			
	110 kV	1	1	1	1	7	wył. ELK-AT2			
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2						
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0	1	11 12	wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2			
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2				BL-5 postój	8-12	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3	1000MW	17-20	wył. linii PAT-WLA			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3				4	25-26	wył. linii MIK-SWI t.2
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Pomorzany	110kV	2	6	wył. linii GLN-PLC			
			12	wył. linii GLN-KRA			

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	3	22-23	wył. linii MIL-NAR			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				BL-9 postój 2 z BL 9-12	3-4 3	praca na linii blokowej wył. ROG4-S1B
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0				BL-10 postój	3-7	wył. linii WIE-KOP-LIS
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5	15-16, 22-23	wył. linii SLK-ZRC			
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3	2	15-16, 22-23	wył. linii SLK-ZRC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3				4	22-23	wył. linii MIK-SWI t.2
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Pomorzany	110kV	2	8-9	wył. linii GLN-PLC			
			15-16	wył. linii GLN-KRA			
EC Białystok	110kV	2/75MW	22-23	wył. linii MIL-NAR			

Ograniczenia sieciowe na MARZEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	3	1-16 1-2, 8-9 10-16 17-23 17-18 22-23, 29-30	wył. linii KOZ-PIA wył. linii MIL-NAR wył. ELK-AT1 wył. ELK-AT2 wył. linii MOR-KOZ wył. linii OST-ELK			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				BL-10 postój 6 2 z BL 9-12	24-25 8-9 8, 24	praca na linii blokowej wył. linii ROG-PLO wył. ROG4-S1B
	220 kV	3	3	3				4	27-28, 31	wył. linii ROG-PAB t.1
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0	1	10.03-9.05	wył. linii ABR-STW-CHM			
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0	1	1-16 17-18 1, 23 2, 22	wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-MOR wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2	1 BL-9 450MW	1-16 17-18 24-28	wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-MOR wył. zabezpieczenia szyn zbiorczych
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2				800MW 5	1-16 17-18	wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-MOR
	110 kV	1	0	0				1	1-16 17-18	wył. linii KOZ-PIA wył. linii KOZ-MOR

Ograniczenia sieciowe na MARZEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0				BL-3 postój BL-4 postój	10-14 31.03-4.04	praca na linii blokowej praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0	1	3-9 10-31	wył. DBN-TR2 wył. linii GRO-ZBK			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na MARZEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2	2	31.03-4.04	wył. linii CZT-MOS			
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0				3	24-28	wył. w sieci 110kV
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na MARZEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3				1000MW	24-26 17-19	wył. linii PAT-JAS t.2 wył. linii PAT-JAS t.1
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5	8-9 15-16 29-30 1-2, 22-23	wył. linii ROG-PLO wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN wył. linii SLK-ZRC			
	110 kV	1	1	1	1	8,15 9,16	wył. KON-S1 wył. KON-S2			
Adamów										
	220 kV	0	0	0				BL-5 postój	11-13	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0	2	24.03-18.04 22 23	wył. ADA-AT1 wył. OSR-S1 wył. OSR-S2			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	5-7 1, 8 2, 9	wył. PLE-TR3 wył. PLE4-S1 wył. PLE4-S2			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3	2	15-16 29-30 1-2, 22-23	wył. linii GRU-PLO wył. linii KRA-MON-DUN wył. linii SLK-ZRC			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				110MW	1-3 8-10 17-20	wył.linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA wył. GLN-AT1

Ograniczenia sieciowe na MARZEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3				4 BL-2 postój	11-21 5-8	wył. linii MIK-POL t.1 praca na linii blokowej
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	600MW	1-16	wył. linii KOZ-PIA			
		500MW	19-29	wył. PIA-AT1			
EC Białystok	110kV	2/70MW	1-2	wył. linii MIL-NAR			
			8-9				
		2/60MW	22-23	wył. linii OST-ELK			
			29-30				
EC Pomorzany	110kV	2	1-3	wył. linii GLN-PLC			
			8-10	wył. linii GLN-KRA			
			17-20	wył. GLN-AT1			
EC Wrocław	110kV	2/200MW	10-13	wył. linii SWI-KLE			
EC Karolin	110kV	1	5-7	wył. PLE-TR3			
Zielona Góra BGP	220kV	1	11-21	wył. linii MIK-POL t.1			
			31.03-24.04	wył. linii LSN-GOR			
EW Żarnowiec	400kV				BL-1 postój	31.03-4.04	praca na linii blokowej

Ograniczenia sieciowe na KWIECIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	3	5-6 12-13	wył. linii OST-ELK wył. linii MIL-NAR			
	110 kV	1	1	1				BL-3 postój	19	praca na linii blokowej
Bełchatów										
	400 kV	2/3#	2/3#	2						
	220 kV	2/3#	2/3#	2/3#				BL-1 postój BL-2 postój 4	7-8 24-25 1-3 4-30	praca na linii blokowej praca na linii blokowej wył. linii ROG-PAB t.2 wył. linii ROG-JOA t.2
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0	1	10.03-09.05	wył. linii ABR-STW-CHM			
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0	1	5 7-13	wył. KOZ2-S2 wył. KOZ-AT2	BL-10 postój 1 900MW	22-27 7-13 12, 26 13, 27	praca na linii blokowej wył. KOZ-AT2 wył. KOZ4-S1 wył. KOZ4-S2
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0	1	1-5	wył. KOZ-AT1			

Ograniczenia sieciowe na KWIECIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0				660MW BL-3 350MW BL-4 350MW BL-4 postój	22.04-7.05 31.03-4.04	wył. linii DBN-TRE i DBN-PAS praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1/2#	1/2#						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na KWIECIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	1	2	31.03-4.04 7-11	wył. linii CZT-MOS wył. linii CZT-PRB	2	27.04-5.05	wył. w sieci 110kV
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	1	1						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na KWIECIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3	1	12-14 15-18 19-21 30.04-4.05	wył. linii KON-PAT t.1 wył. linii KON-PAT t.2 wył. linii SLK-ZRC remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5	12-14 15-18 19-21	wył. linii KON-PAT t.1 wył. linii KON-PAT t.2 wył. linii SLK-ZRC			
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	24.03-18.04 5, 19 6, 20	wył. ADA-AT1 wył. OSR-S1 wył. OSR-S2			
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3	2	19-21 14-18	wył. linii SLK-ZRC wył. KRA-AT3			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				110MW	4-6 11-13 14-30	wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA wył. linii KRA2-MON2

Ograniczenia sieciowe na KWIECIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3	4	30.04-4.05	remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra	BL-4 postój 4	21-24 11-17	praca na linii blokowej wył. linii MIK-POL t.2
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	300MW	3-4	wył. MOR-AT1			
			7-10	wył. PIA-AT2			
			14-17	wył. MOR-AT2			
EC Białystok	110kV	2/60MW	5-6	wył. linii OST-ELK			
		2/50MW	12-13	wył. linii MIL-NAR			
EC Pomorzany	110kV	2	4-6	wył. linii GLN-PLC			
			11-13	wył. linii GLN-KRA			
		1	14-30	wył. linii KRA2-MON2			
EC Wrocław	110kV	2/200MW	5-9	wył. PAS-AT2			
Zielona Góra BGP	220kV	1	11-17	wył. linii MIK-POL t.2			
			31.03-24.04	wył. linii LSN-GOR			
EW Żarnowiec	400kV				BL-1 postój	31.03-4.04	praca na linii blokowej

Ograniczenia sieciowe na MAJ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	3	1-14 1-4 7-20 31.05-1.06	wył. linii MOR-PIA wył. linii OST-ELK wył. OST-AT2 wył. linii MIL-KOZ	300MW	7-20 10-11, 24-25	wył. OST-AT1 wył. linii OST-OLS
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2/3#	2	2						
	220 kV	2	2	2				BL-3 postój BL-4 postój 4	5-6 12-13 1-30	praca na linii blokowej praca na linii blokowej wył. linii ROG-JOA t.1
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0	1	10.03-09.05	wył. linii ABR-STW-CHM			
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	1-14 17, 24 18, 25	wył. linii MOR-PIA wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2	1	31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1										
	220 kV	3	3 2	3 2				1000MW 5	1-14 31.05-1.06	wył. linii MOR-PIA wył. linii MIL-KOZ
	110 kV	1	0	0				1	1-14 31.05-1.06	wył. linii MOR-PIA wył. linii MIL-KOZ

Ograniczenia sieciowe na MAJ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0				660MW BL-3 350MW BL-4 350MW	22.04-7.05	wył. linii DBN-TRE i DBN-PAS
	110 kV		0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0				BL-3 postój	20-31	praca na linii blokowej
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na MAJ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1				2	27.04-5.05 18.05-16.06	wył. w sieci 110kV
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0				BL-10 postój	16-27	wył. linii WIE-KOP-LIS
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na MAJ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3	1	30.04-4.05 23-25	remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. linii KRA-PLE	1000MW	5-8	wył. linii PAT-PDE
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5	1-4 17-18	wył. linii DUN-SLK wył. linii GBL-GRU			
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0				BL-3 postój	5-7	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0	1	1-4	wył. OSR-AT1			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	22-25	wył. PLE-AT4			
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	1-4 17-18 23-25	wył. linii DUN-SLK wył. linii GBL-GRU wył. linii KRA-PLE	BL-6 postój	14-16	praca na linii blokowej
	220 kV	1	1	1				BL-5 postój	1-3	praca na linii blokowej
	110 kV	0	0	0				110MW	5-7 10-11	wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA

Ograniczenia sieciowe na MAJ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3	4 4	30.04-4.05 16-18	remont bloków 5-8 w el. Dolna Odra wył. MIK-AT1			
	110 kV	0	0	0	1	25-29	wył. MIK-AT3			

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	200MW	1-14	wył. linii MOR-PIA			
			28-30	wył. MIL-TR4			
			31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ			
EC Białystok	110kV	2/50MW	1-4	wył. linii OST-ELK			
EC Pomorzany	110kV	2	5-7	wył. linii GLN-PLC			
			10-11	wył. linii GLN-KRA			
Zielona Góra BGP	220kV	1	5-22	wył. linii LSN-GOR			

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	3	31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ	300MW	16-21	wył. linii OST-OLS
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2	2	2				BL-8 postój BL-7 postój 6 2 z BL 9-12 2 z BL 6-8	2-3 16-28 7-8 26 2,4,7,9,10, 16,23 11	praca na linii blokowej praca na linii blokowej wył. linii ROG-OLT wył. ROG4-S1B wył. ROG4-S1A wył. ROG4-S2A
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1 0/1	28 29 6.06-4.07	wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE	1	31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ
Kozienice 1										
	220 kV	3	3 2	3 2				5	31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ
	110 kV	1	0	0	1	23-29	wył. KOZ-AT3	1	31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	0/1	6.06-4.07	wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE			
	220 kV	1	1	1	1	30.06-18.07	wył. linii KIE-RAD i RAD-AT2	BL-3 postój	11-27	praca na linii blokowej
	110 kV				1	23-26 30.06-18.07	wył. PEL-AT1 wył. linii KIE-RAD i RAD-AT2			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	2-15	wył. linii GRO-KED			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1				2	18.05-16.06	wył. w sieci 110kV
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0				3	9-20	wył. w sieci 110kV
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# – 3	0 – 3	0 – 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2				BL-6 postój	2-4	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	18-22	wył. linii PAS-OSR			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	23-25	wył. CZE-AT2			
Dolna Odra										
	400 kV	1 – 3	1 – 3	1 – 3						
	220 kV	1	1	1				BL-2 postój	11-13	praca na linii blokowej
	110 kV	0	0	0				110MW	7-8 14-15	wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN - KRA

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3	4	27-29	wył. MIK-AT2	4	2-8	wył. linii MIK-CPC
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	200MW	31.05-1.06	wył. linii MIL-KOZ			
EC Pomorzany	110kV	1	7-8	wył. linii GLN-PLC			
			14-15	wył. linii GLN-KRA			
Zielona Góra BGP	220kV	1	9-13	wył. linii LSN-ZUK			

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	3	24-27	wył. OLM-AT3			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2	2	2						
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1 0/1	12 13 6.06-4.07	wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2 wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE			
Kozienice 1										
	220 kV	3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	0/1 1	6.06-4.07 7-11	wył. linii TCN-TAW i TCN-RZE wył. PEL-AT2			
	220 kV	1	1	1	1	30.06-18.07	wył. linii KIE-RAD i RAD-AT2			
	110 kV				1	30.06-18.07	wył. linii KIE-RAD i RAD-AT2			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0				1 BL-1 postój BL-2 postój	14.07-31.08 14-25 28.07-8.08	wył. w sieci 110kV praca na linii blokowej praca na linii blokowej
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	2	0	0		14.07-18.12	remont BL-9 El. Łaziska			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	12 13	wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2			
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	8-10	wył. KRA-AT1	150MW 110MW	8-10 12-13 20	wył. KRA-AT1 wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3						
	110 kV	0	0	0	1	23.07-3.08	wył. MIK-AT4			

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
Zielona Góra BGC	220 kV				postój	1-25	wył. linii LSN-ZGC
EC Pomorzany	110kV	1	12-13	wył. linii GLN-PLC			
			20	wył. linii KRA-GLN			

Ograniczenia sieciowe na SIERPIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	3	4-6 9-10	wył. linii GBL-OLM wył. linii MIL-NAR	BL-1 postój BL-2 postój	3 19.08-8.10	praca na linii blokowej modernizacja pola
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2	2	2				BL-14 postój 5 2 z BL 6-8	18-19 2.08-28.09 23	praca na linii blokowej wył. linii ROG-JOA i ROG-TCN wył. ROG4-S1A
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	9 10	wył. KOZ2-S1B wył. KOZ2-S2			
Kozienice 1										
	220 kV	3	3 2	3 2				BL-7 postój	4-10	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na SIERPIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV							BL-4 postój	25.08-28.09	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1	1	17.08-30.09	wył. linii PEL-RAD i RAD-AT1			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0				1 BL-2 postój	14.07-31.08 28.07-8.08	wył. w sieci 110kV praca na linii blokowej
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na SIERPIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	2	0	0		14.07-18.12	remont BL-9 El. Łaziska			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na SIERPIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3	1	25-28	wył. linii GDA-ZRC i GDA-GBL			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2				BL-2 postój	25-27	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1	1	16 17	wył. KON-S1 wył. KON-S2			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	16 17	wył. KON-S1 wył. KON-S2	1	16 17	wył. KON-S1 wył. KON-S2
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	25-28	wył. linii GDA-ZRC i GDA-GBL			
	220 kV	1	1	1	BL-2	26 27	wył. KRA2-S1A wył. KRA2-S2A			
	110 kV	0	0	0				110MW	2-3 9-10 8-13	wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA wył MON-AT1

Ograniczenia sieciowe na SIERPIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3						
	110 kV	0	0	0	1	23.07-3.08	wył. MIK-AT4			

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Białystok	110kV	1/30MW	9-10	wył. linii MIL-NAR			
EC Pomorzany	110kV	1	2-3	wył. linii GLN-PLC			
			8-13	wył. MON-AT1			
		2	9-10	wył. linii GLN-KRA			
Zielona Góra BGP	220kV	1	29-31	wył. linii LSN-syst. C			
EW Żarnowiec	400kV				BL-1 postój	18-20	praca na linii blokowej
					BL-2 postój	25-27	praca na linii blokowej

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	2	6-7 20-21 27-28	wył. linii OST-ELK wył. linii MIL-NAR	BL-2 postój	19.08-8.10	modernizacja pola
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2/3#	2	2				BL-11 postój BL-12 postój 5 2 z BL 6-8 2 z BL 9-12 6	11-12 9-10 2.08-28.09 6 9,11,15, 29,30 29.09-1.10	praca na linii blokowej praca na linii blokowej wył. linii ROG-JOA i ROG-TCN wył. ROG4-S1A wył. ROG4-S1B wył. linii ROG-TRE
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	7 15-21	wył. KOZ2-S2 wył. linii KOZ-OSC	900MW	13,21,28 14,20,27 12-14	wył. KOZ4-S1 wył. KOZ4-S2 wył. KOZ4-SP
Kozienice 1										
	220 kV	3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV							BL-4 postój	25.08-28.09	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1	0/1	17.08-30.09	wył. linii PEL-RAD i RAD-AT1			
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1				2	1-12	wył. w sieci 110kV
Łaziska 2										
	110 kV	2	0	0		14.07-18.12	remont BL-9 El. Łaziska			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3	1	13-17 18-22	wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	13-17 18-22	wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2	BL-5 postój	15-18	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0				BL-4 posój 2	8-11 13-17 18-22	praca na linii blokowej wył. linii ADA-KON t.1 wył. linii ADA-KON t.2
	110 kV	1	0	0	1	13, 20 14, 21	wył. KON-S1 wył. KON-S2			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	0/1	16-30	wył. linii PLE-KON i PLE-PPD			
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	22.09-3.10	wył. KRA-AT2	BL-7 postój	12-14	praca na linii blokowej
	220 kV	1	1	1	BL-2	19 17	wył. KRA2-S1A wył. KRA2-S2A			
	110 kV	0	0	0				110MW	7-9 13-14	wył. linii GLN-PLC wył. linii GLN-KRA

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV							4	22-24 25.09-3.10	wył. linii MIK-LSN wył. linii MIK-SWI t.2
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	250MW	13-14	wył. MIL-AT5			
			22-26	wył. MOR-WTO i WTO-AT			
			29.09-1.10	wył. MOR-WTO i WTO-AT			
EC Białystok	110kV	2/50MW	6-7	wył. linii OST-ELK			
			20-21	wył. linii MIL-NAR			
			27-28	wył. linii MIL-NAR			
EC Pomorzany	110kV	2	7-9	wył. linii GLN-PLC			
		1	13-14	wył. linii GLN-KRA			
EC Karolin	110kV	1/2	5-30	wył. linii PLE-KON i PLE-PPD			
EC Wrocław	110kV	2/200MW	15-19	wył. PAS-TR1			
Zielona Góra BGP	220kV	1	1-21	wył. linii LSN-GOR			
			17-21	wył. LSN-syst. B			
			22-24	wył. linii MIK-LSN			
EW Żarnowiec	400kV				BL-4 postój	1-5	praca na linii blokowej
					BL-4 postój	8-10	praca na linii blokowej
					BL-3 postój	15-20	praca na linii blokowej

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	1/2#	1	1	2	11-12 13.10-2.11	wył. linii MIL-NAR wył. MIL-AT3	BL-2 postój	19.08-8.10	modernizacja pola
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2/3#	2/3#	2				6 2 z BL 9-12	29.09-1.10 2-3 2,11	wył. linii ROG-TRE wył. linii ROG - OSR wył ROG4-S1B
	220 kV	2/3#	2/3#	2/3#						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	6-10 13-26	wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR2			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1/2#	1/2#						
	110 kV	1	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	1						
Łaziska 2										
	110 kV	2	1	1		14.07-18.12	remont BL-9 El. Łaziska			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	0/1# 3	0 3	0 3				BL-9 postój	6-10	praca na lini blokowej
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1	2	13-17 20-24 27-30	wył. PAT-AT1 wył. KON-AT2 wył. KON-AT1			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	2,9 3,10	wył. OSR-S1 wył. OSR-S2			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	11 12 18-19, 25-26 27.10-8.11	wył. PLE4-S1 wył. PLE4-S2 wył. linii PLE-KRM i PLE-AT1 wył. linii PAT-CZE			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3	2	22.09-3.10	wył. KRA-AT2	BL-8 postój	20-22	praca na linii blokowej
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				110MW	4-17 18-19 27-31	wył. linii KRA-GLN wył. linii GLN-PLC wył. MON-AT4

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3				BL-3 postój 4	20-23 25.09-3.10 10-12	praca na linii blokowej wył. linii MIK-SWI t.2 wył. linii MIK-SWI t.1
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	250MW	29.09-1.10	wył. MOR-WTO i WTO-AT			
			6-15	wył. MOR-WTO i WTO-AT			
		300MW	13.10-2.11	wył. MIL-AT3			
EC Białystok	110kV	2/60MW	11-12	wył. linii MIL-NAR			
EC Pomorzany	110kV	2	18-19	wył. linii GLN-PLC			
			4-17	wył. linii KRA-GLN			
		1	27-31	wył. MON-AT4			
EC Karolin	110kV	1	27.10-8.11	wył. linii PAT-CZE			
EW Żarnowiec	400kV				BL-2 postój	6-10	praca na linii blokowej

Ograniczenia sieciowe na LISTOPAD 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	2	13.10-2.11	wył. MIL-AT3			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				2 z BL 9-12	2	wył. ROG-S2B
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LISTOPAD 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LISTOPAD 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	2	1	1		14.07-18.12	remont BL-9 El. Łaziska			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LISTOPAD 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	17-28	wył. linii OSR-KRM			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	27.10-8.11	wył. linii PAT-CZE			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				150MW	8-9 22-23	wył. linii GLN-PLC wył. linii KRA-GLN

Ograniczenia sieciowe na LISTOPAD 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV									
	110 kV	0	0	0						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	300MW	13.10-2.11	wył. MIL-AT3			
		500MW	3-30	wył. MOR-AT3			
EC Pomorzany	110kV	2	8-9	wył. linii GLN-PLC			
			22-23	wył. linii KRA-GLN			
EC Karolin	110kV	1	27.10-8.11	wył. linii PAT-CZE			

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	3	21	wył. linii MIL-NAR	BL-2 postój	14	praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				6	23-24	wył. linii ROG-TCN
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0	1	20	wył. KOZ2-S2			
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2				BL-3 postój	15-20	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV									
	110 kV	1	1	1						
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	2	1	1		14.07-18.12	remont BL-9 El. Łaziska			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	4-14	wył. linii OSR-PAS			
Karolin										
	110 kV	0	0	0						
Dolna Odra										
	400 kV	2 3/4#	1 3	1 3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				150MW	6-7 20-21	wył. linii GLN-PLC wył. linii KRA-GLN

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3						
	110 kV	0	0	0						

przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Białystok	110kV	2/70MW	21	wył. linii MIL-NAR			
EC Pomorzany	110kV	2	6-7	wył. linii GLN-PLC			
			20-21	wył. linii KRA-GLN			