PRZEWIDYWANE DOBOWE BILANSE MOCY DLA SZCZYTU DOBOWEGO (PKM) **GRUDZIEŃ 2007**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Moc osiągalna elektrowni krajowych	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877	34 877
Moc osiągalna elektrowni zawodowych	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661	32 661
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851	23 851
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD zawodowych	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114	7 114
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216	2 216
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 387	1 387	1 387	1 172	1 172	1 172	1 172	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
Ubytki w nJWCD	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 457	1 454	1 450	1 433	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
Moc zakonserwowana	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	29 886	29 886	29 889	29 890	29 891	29 893	29 894	29 894	29 893	30 293	30 308	30 322	30 551	30 553	30 549	30 546	30 937	30 953	30 971	30 974	30 974	30 873	30 873	30 873	30 873	30 873	30 881	30 881	30 881	30 881	30 841
Moc dyspozycyjna JWCD	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	23 364	23 364	23 364	23 579	23 579	23 579	23 579	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	22 068	22 068	22 068	22 068	22 068	22 068	22 068	22 068	22 068	22 464	22 464	22 464	22 679	22 679	22 679	22 679	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049	23 049
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Moc dyspozycyjna nJWCD	6 918	6 918	6 921	6 922	6 923	6 925	6 926	6 926	6 925	6 929	6 944	6 958	6 972	6 974	6 970	6 967	6 988	7 004	7 022	7 025	7 025	6 924	6 924	6 924	6 924	6 924	6 932	6 932	6 932	6 932	6 892
Postoje i ubytki ze względu na warunki pracy sieci	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	22 598	22 598	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	22 968	23 364	23 364	23 364	23 579	23 579	23 579	23 579	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949	23 949
Przewidywane obciążenie nJWCD	6 089	6 089	6 092	6 134	6 135	6 137	6 138	6 097	6 055	6 141	6 157	6 170	6 225	6 227	6 182	6 146	6 237	6 292	6 292	6 292	6 251	6 043	6 047	6 027	5 986	6 027	6 104	6 104	6 076	6 035	5 913
Zapotrzebowanie szczytowe KSE	21 700	19 600	24 300	24 100	24 400	24 500	24 300	21 800	19 700	24 300	24 500	24 500	24 400	24 300	22 000	20 000	24 600	24 800	25 000	25 000	24 900	22 100	20 100	20 800	17 400	17 800	23 500	23 500	21 800	19 800	21 300
Ograniczenia odbiorców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460	-460
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	22 160	20 060	24 760	24 560	24 860	24 960	24 760	22 260	20 160	24 760	24 960	24 960	24 860	24 760	22 460	20 460	25 060	25 260	25 460	25 460	25 360	22 560	20 560	21 260	17 860	18 260	23 960	23 960	22 260	20 260	21 760
Nadwyżka mocy w KSE	7 356	9 456	5 129	5 330	5 031	4 933	5 134	7 634	9 733	5 533	5 348	5 362	5 691	5 793	8 089	10 086	5 877	5 693	5 511	5 514	5 614	8 313	10 313	9 613	13 013	12 613	6 921	6 921	8 621	10 621	9 081
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	6 527	8 627	4 300	4 542	4 243	4 145	4 346	6 805	8 863	4 745	4 561	4 574	4 944	5 046	7 301	9 265	5 126	4 981	4 781	4 781	4 840	7 432	9 436	8 716	12 075	11 716	6 093	6 093	7 765	9 724	8 102
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	3 767	3 410	4 209	4 175	4 226	4 243	4 209	3 784	3 427	4 209	4 243	4 243	4 226	4 209	3 818	3 478	4 260	4 294	4 328	4 328	4 311	3 835	3 495	3 614	3 036	3 104	4 073	4 073	3 784	3 444	3 699

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa - kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miesięczne	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500