PRZEWIDYWANE DOBOWE BILANSE MOCY DLA SZCZYTU DOBOWEGO (PKM) **LUTY** **2007**

dla umiarkowanych warunków atmosferycznych

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Moc osiągalna elektrowni zawodowych	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549	32 549
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745	23 745
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539
Moc osiągalna nJWCD zawodowych	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265	7 265
Ubytki remontowe (średnie i kapitalne) w JWCD cieplnych	606	606	606	606	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	976	921	921	921	921	921	921	921	696	696	1 116	1 116	1 116
Ubytki na remonty awaryjne i bieżące w JWCD cieplnych	641	656	711	700	653	641	641	643	659	717	700	647	641	641	600	646	758	729	670	641	644	647	641	670	688	653	641	641
Ubytki eksploatacyjne w JWCD cieplnych	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ubytki sieciowe w JWCD cieplnych	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Ubytki w nJWCD	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	30 519	30 504	30 437	30 437	30 115	30 133	30 121	30 119	30 103	30 033	30 055	30 115	30 121	30 121	30 162	30 116	30 059	30 105	30 146	30 175	30 172	30 169	30 175	30 371	30 341	29 997	30 009	30 009
Moc dyspozycyjna JWCD	23 594	23 579	23 524	23 535	23 184	23 196	23 196	23 194	23 178	23 120	23 165	23 190	23 196	23 196	23 236	23 191	23 134	23 191	23 220	23 250	23 247	23 244	23 250	23 445	23 428	23 072	23 084	23 084
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	22 091	22 076	22 021	22 032	21 709	21 721	21 721	21 719	21 703	21 645	21 662	21 715	21 721	21 721	21 762	21 716	21 659	21 688	21 747	21 776	21 773	21 770	21 776	21 972	21 954	21 569	21 581	21 581
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 503	1 503	1 503	1 503	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 503	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 503	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 474	1 503	1 503	1 503
Moc dyspozycyjna nJWCD	6 925	6 925	6 914	6 902	6 931	6 937	6 925	6 925	6 925	6 914	6 890	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925	6 914	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925	6 925	6 914	6 925	6 925	6 925
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Moc dyspozycyjna el.przemysłowych	1 061	1 061	1 049	1 038	1 067	1 073	1 061	1 061	1 061	1 049	1 026	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 049	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 049	1 061	1 061	1 061
Zapotrzebowanie szczytowe	23 600	23 400	21 300	19 400	23 400	23 400	23 300	23 400	23 200	21 300	19 300	23 200	23 300	23 100	23 000	22 800	20 900	19 100	22 700	22 700	22 600	22 500	22 400	20 700	18 900	22 200	22 300	22 200
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	-675	-675	-890	-890	-675	-675	-675	-675	-675	-890	-890	-675	-675	-675	-675	-675	-890	-890	-675	-675	-675	-675	-675	-890	-890	-675	-675	-675
Przewidywane obciążenie nJWCD	6 098	6 090	6 009	5 882	6 001	6 016	6 047	5 961	5 978	5 924	5 900	5 923	5 919	5 884	5 863	5 837	5 820	5 795	5 820	5 863	5 820	5 790	5 760	5 756	5 743	5 730	5 735	5 747
Prognozowana nadwyżka mocy w KSE	6 244	6 429	8 247	10 147	6 040	6 058	6 146	6 044	6 228	7 843	9 865	6 240	6 146	6 346	6 487	6 641	8 269	10 115	6 771	6 800	6 897	6 994	7 100	8 781	10 551	7 122	7 034	7 134
Prognozowana nadwyżka mocy w JWCD	5 417	5 594	7 343	9 127	5 110	5 136	5 267	5 080	5 281	6 854	8 875	5 237	5 139	5 305	5 424	5 553	7 164	8 997	5 665	5 737	5 792	5 859	5 935	7 611	9 381	5 927	5 843	5 956

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa - kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495
Roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miesięczne	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495	-495