**PRZEWIDYWANE DOBOWE BILANSE MOCY DLA SZCZYTU DOBOWEGO (PKM)** **WRZESIEŃ 2007**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Moc osiągalna elektrowni krajowych** | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 | 34 829 |
| Moc osiągalna elektrowni zawodowych | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 | 32 633 |
| Moc osiągalna JWCD cieplnych | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 | 23 851 |
| Moc osiągalna JWCD wodnych | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 |
| Moc osiągalna nJWCD zawodowych | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 |
| Moc osiągalna elektrowni przemysłowych | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 | 2 196 |
| Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych | 3 076 | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 2 854 | 3 224 | 3 024 | 3 024 | 3 024 | 3 024 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 577 | 3 355 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 3 475 |
| Ubytki w nJWCD | 4 415 | 4 415 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 408 | 4 387 | 4 345 | 4 282 | 4 282 | 4 240 | 4 219 | 4 219 | 4 198 | 4 177 | 4 084 | 4 084 | 4 042 | 4 021 | 4 000 | 4 000 | 3 924 | 3 861 | 3 845 | 3 838 | 3 729 | 3 719 | 3 692 | 3 698 | 3 664 |
| Moc zakonserwowana | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| **Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych** | 25 185 | 25 407 | 25 424 | 25 415 | 25 405 | 25 405 | 25 436 | 25 487 | 25 559 | 25 199 | 25 431 | 25 443 | 25 462 | 25 483 | 25 366 | 25 468 | 25 428 | 25 469 | 25 481 | 25 512 | 25 514 | 25 144 | 25 420 | 25 326 | 25 332 | 25 441 | 25 461 | 25 479 | 25 463 | 25 597 |
| Moc dyspozycyjna JWCD | 21 675 | 21 897 | 21 897 | 21 897 | 21 897 | 21 897 | 21 897 | 21 897 | 21 897 | 21 527 | 21 727 | 21 727 | 21 727 | 21 727 | 21 617 | 21 617 | 21 567 | 21 567 | 21 567 | 21 567 | 21 567 | 21 124 | 21 346 | 21 226 | 21 226 | 21 226 | 21 226 | 21 226 | 21 226 | 21 336 |
| Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych | 20 775 | 20 997 | 20 997 | 20 997 | 20 997 | 20 997 | 20 997 | 20 997 | 20 997 | 20 627 | 20 827 | 20 827 | 20 827 | 20 827 | 20 717 | 20 717 | 20 717 | 20 717 | 20 717 | 20 717 | 20 717 | 20 274 | 20 496 | 20 376 | 20 376 | 20 376 | 20 376 | 20 376 | 20 376 | 20 486 |
| Moc dyspozycyjna JWCD wodnych | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Moc dyspozycyjna nJWCD | 3 510 | 3 510 | 3 527 | 3 518 | 3 508 | 3 508 | 3 539 | 3 590 | 3 662 | 3 672 | 3 704 | 3 716 | 3 735 | 3 756 | 3 749 | 3 851 | 3 861 | 3 902 | 3 914 | 3 945 | 3 947 | 4 020 | 4 074 | 4 100 | 4 106 | 4 215 | 4 235 | 4 253 | 4 237 | 4 261 |
| **Postoje i ubytki ze względu na warunki pracy sieci** | 207 | 207 | 330 | 330 | 330 | 207 | 207 | 207 | 207 | 309 | 329 | 227 | 329 | 227 | 227 | 227 | 227 | 237 | 237 | 227 | 227 | 186 | 186 | 298 | 298 | 196 | 196 | 186 | 186 | 185 |
| **Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP** | 21 468 | 21 690 | 21 567 | 21 567 | 21 567 | 21 690 | 21 690 | 21 690 | 21 690 | 21 218 | 21 398 | 21 500 | 21 398 | 21 500 | 21 390 | 21 390 | 21 340 | 21 330 | 21 330 | 21 340 | 21 340 | 20 938 | 21 160 | 20 928 | 20 928 | 21 030 | 21 030 | 21 040 | 21 040 | 21 151 |
| **Przewidywane obciążenie nJWCD** | 2 646 | 2 603 | 2 698 | 2 710 | 2 744 | 2 744 | 2 762 | 2 698 | 2 665 | 2 846 | 2 966 | 3 085 | 3 168 | 3 190 | 2 990 | 2 999 | 3 246 | 3 288 | 3 279 | 3 304 | 3 308 | 3 267 | 3 236 | 3 288 | 3 288 | 3 288 | 3 297 | 3 288 | 3 257 | 3 205 |
| **Zapotrzebowanie szczytowe KSE** | 17 900 | 16 200 | 20 100 | 20 200 | 20 400 | 20 500 | 20 300 | 18 200 | 16 500 | 20 600 | 20 800 | 20 900 | 20 900 | 20 700 | 18 500 | 16 800 | 20 700 | 20 800 | 20 900 | 20 900 | 20 700 | 18 700 | 17 200 | 20 900 | 21 000 | 21 100 | 21 000 | 20 800 | 19 000 | 17 400 |
| ***Ograniczenia odbiorców*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zdeterminowana wymiana międzysystemowa** | -455 | -455 | -265 | -265 | -265 | -265 | -265 | -455 | -455 | -265 | -265 | -265 | -265 | -265 | -455 | -455 | -265 | -265 | -265 | -265 | -265 | -455 | -455 | -265 | -265 | -265 | -265 | -265 | -455 | -455 |
| **Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe** | 18 355 | 16 655 | 20 365 | 20 465 | 20 665 | 20 765 | 20 565 | 18 655 | 16 955 | 20 865 | 21 065 | 21 165 | 21 165 | 20 965 | 18 955 | 17 255 | 20 965 | 21 065 | 21 165 | 21 165 | 20 965 | 19 155 | 17 655 | 21 165 | 21 265 | 21 365 | 21 265 | 21 065 | 19 455 | 17 855 |
| Nadwyżka mocy w KSE | 6 623 | 8 545 | 4 729 | 4 620 | 4 410 | 4 433 | 4 664 | 6 625 | 8 397 | 4 025 | 4 037 | 4 051 | 3 968 | 4 291 | 6 184 | 7 986 | 4 236 | 4 167 | 4 079 | 4 120 | 4 322 | 5 803 | 7 579 | 3 863 | 3 769 | 3 880 | 4 000 | 4 228 | 5 822 | 7 557 |
| **Nadwyżka mocy dostępna dla OSP** | 5 759 | 7 638 | 3 900 | 3 812 | 3 646 | 3 669 | 3 887 | 5 733 | 7 400 | 3 199 | 3 299 | 3 420 | 3 401 | 3 725 | 5 425 | 7 134 | 3 621 | 3 553 | 3 444 | 3 479 | 3 683 | 5 050 | 6 741 | 3 051 | 2 951 | 2 953 | 3 062 | 3 263 | 4 842 | 6 501 |
| **Wymagana przez OSP nadwyżka mocy** | 3 120 | 2 831 | 3 462 | 3 479 | 3 513 | 3 530 | 3 496 | 3 171 | 2 882 | 3 547 | 3 581 | 3 598 | 3 598 | 3 564 | 3 222 | 2 933 | 3 564 | 3 581 | 3 598 | 3 598 | 3 564 | 3 256 | 3 001 | 3 598 | 3 615 | 3 632 | 3 615 | 3 581 | 3 307 | 3 035 |

Zdeterminowana wymiana międzysystemowa - kontrakty historyczne + zdeterminowana wymiana nierównoległa

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakontraktowane zdolności przesyłowe | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 |
| Roczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miesięczne | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 | -595 |