BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **PAŹDZIERNIK 2010**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Moc osiągalna elektrowni krajowych	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731	35 731
Moc osiągalna JWCD	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620	25 620
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924	23 924
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111	10 111
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416	6 416
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612
Moc osiągalna nJWCD wiatrowych	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych	2 667	2 667	2 873	2 873	2 873	2 873	3 095	3 095	3 095	3 095	2 831	2 831	2 831	2 296	2 636	2 636	2 636	2 266	2 266	2 061	2 061	1 908	1 908	1 908	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	1 933	1 933
Inne ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	777	577	577	577	577	577	577	577	777	777
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	27 765	27 765	27 759	27 559	27 559	27 559	27 337	27 337	27 337	27 537	27 901	27 901	27 901	28 436	28 096	28 155	28 355	28 525	28 525	28 730	28 704	28 657	28 857	29 057	28 632	28 632	28 632	28 632	28 632	28 632	28 832
Moc dyspozycyjna JWCD	21 485	21 485	21 479	21 279	21 279	21 279	21 057	21 057	21 057	21 257	21 621	21 621	21 621	22 156	21 816	21 816	22 016	22 186	22 186	22 391	22 391	22 344	22 544	22 744	22 319	22 319	22 319	22 319	22 319	22 319	22 519
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	20 485	20 485	20 279	20 279	20 279	20 279	20 057	20 057	20 057	20 057	20 521	20 521	20 521	21 056	20 716	20 716	20 716	21 086	21 086	21 291	21 291	21 244	21 444	21 444	21 219	21 219	21 219	21 219	21 219	21 219	21 219
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300
Moc dyspozycyjna nJWCD	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 280	6 339	6 339	6 339	6 339	6 339	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 447	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506	4 506
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	21 383	21 383	21 377	21 177	21 177	21 177	20 955	20 955	20 955	21 155	21 519	21 519	21 519	22 054	21 714	21 714	21 914	22 084	22 084	22 289	22 289	22 242	22 544	22 744	22 319	22 319	22 319	22 319	22 319	22 319	22 519
Przewidywane obciążenie nJWCD	4 142	4 142	4 142	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549	4 734	4 734	4 734	4 734	4 734	4 734	4 734	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548	5 548
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	25 525	25 525	25 519	25 615	25 615	25 615	25 393	25 393	25 393	25 593	26 068	26 068	26 068	26 603	26 263	26 263	26 463	26 818	26 818	27 023	27 023	26 976	27 278	27 478	27 867	27 867	27 867	27 867	27 867	27 867	28 067
Krajowe zapotrzebowanie na moc	21 700	19 500	18 200	22 000	22 200	22 200	22 100	22 000	19 800	18 500	22 100	22 400	22 500	22 500	22 400	20 000	18 900	22 500	23 000	23 100	23 000	22 900	20 500	18 900	22 900	23 200	23 400	23 400	23 100	20 600	18 600
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	21 740	19 540	18 240	22 040	22 240	22 240	22 140	22 040	19 840	18 540	22 140	22 440	22 540	22 540	22 440	20 040	18 940	22 540	23 040	23 140	23 040	22 940	20 540	18 940	22 940	23 240	23 440	23 440	23 140	20 640	18 640
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	3 785	5 985	7 279	3 575	3 375	3 375	3 253	3 353	5 553	7 053	3 928	3 628	3 528	4 063	3 823	6 223	7 523	4 278	3 778	3 883	3 983	4 036	6 738	8 538	4 927	4 627	4 427	4 427	4 727	7 227	9 427
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	3 696	3 322	3 101	3 747	3 781	3 781	3 764	3 747	3 373	3 152	3 764	3 815	3 832	3 832	3 815	3 407	3 220	3 832	3 917	3 934	3 917	3 900	3 492	3 220	3 900	3 951	3 985	3 985	3 934	3 509	3 169

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Roczne	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Miesięczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0