BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **LISTOPAD 2010**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Moc osiągalna elektrowni krajowych	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715	35 715
Moc osiągalna JWCD	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625	25 625
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929	23 929
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090	10 090
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631
Moc osiągalna nJWCD wiatrowych	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych	2 133	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 394	2 394	2 394	2 194	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	2 197	2 197	2 197	2 197	2 423	2 198	2 193	2 193	1 772
Inne ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	774	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	28 444	27 958	27 958	27 958	27 958	27 958	28 158	27 958	27 958	27 958	28 158	28 183	28 183	28 383	28 590	28 812	28 812	28 812	28 812	28 812	28 812	28 560	28 560	28 560	28 560	28 334	28 559	28 764	28 564	28 985
Moc dyspozycyjna JWCD	22 322	21 836	21 836	21 836	21 836	21 836	22 036	21 836	21 836	21 836	22 036	22 061	22 061	22 261	22 261	22 483	22 483	22 483	22 483	22 483	22 483	22 058	22 058	22 058	22 058	21 832	22 057	22 262	22 062	22 483
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	21 022	20 736	20 736	20 736	20 736	20 736	20 736	20 736	20 736	20 736	20 736	20 961	20 961	20 961	21 161	21 383	21 383	21 383	21 383	21 383	21 183	20 958	20 958	20 958	20 958	20 732	20 957	20 962	20 962	21 383
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 300	1 100	1 100
Moc dyspozycyjna nJWCD	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 122	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 330	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 359	4 532	4 532	4 532	4 532	4 532	4 532	4 532	4 532	4 532
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471
Moc dyspozycyjna nJWCD wiatrowych	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	438	218	218	218	218	123	123	0	0	123	370	370	370	370	0	0	0	0	123	123	343	123	123	123	0	0	0	0	0	0
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	21 884	21 618	21 618	21 618	21 618	21 713	21 913	21 836	21 836	21 713	21 666	21 691	21 691	21 891	22 261	22 483	22 483	22 483	22 360	22 360	22 140	21 935	21 935	21 935	22 058	21 832	22 057	22 262	22 062	22 483
Przewidywane obciążenie nJWCD	5 163	5 163	5 163	5 163	5 163	5 163	5 163	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 505	5 505	5 505	5 505	5 505	5 505	5 505	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761	5 761
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	27 047	26 781	26 781	26 781	26 781	26 876	27 076	27 170	27 170	27 047	27 000	27 025	27 025	27 225	27 765	27 987	27 987	27 987	27 864	27 864	27 644	27 695	27 695	27 695	27 818	27 592	27 817	28 022	27 822	28 243
Krajowe zapotrzebowanie na moc	16 500	22 400	23 100	23 100	23 100	20 500	18 700	23 100	23 300	23 100	18 800	22 000	20 700	18 800	23 400	23 600	23 600	23 600	23 400	21 000	19 000	23 500	23 700	23 800	23 800	23 700	21 300	19 100	23 700	24 000
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	16 540	22 440	23 140	23 140	23 140	20 540	18 740	23 140	23 340	23 140	18 840	22 040	20 740	18 840	23 440	23 640	23 640	23 640	23 440	21 040	19 040	23 540	23 740	23 840	23 840	23 740	21 340	19 140	23 740	24 040
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	10 507	4 341	3 641	3 641	3 641	6 336	8 336	4 030	3 830	3 907	8 160	4 985	6 285	8 385	4 325	4 347	4 347	4 347	4 424	6 824	8 604	4 155	3 955	3 855	3 978	3 852	6 477	8 882	4 082	4 203
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	2 812	3 815	3 934	3 934	3 934	3 492	3 186	3 934	3 968	3 934	3 203	3 747	3 526	3 203	3 985	4 019	4 019	4 019	3 985	3 577	3 237	4 002	4 036	4 053	4 053	4 036	3 628	3 254	4 036	4 087

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miesięczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0