Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc					
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	3	9-10 16-17 30-31 24	praca MIL4 na jeden ss wył. linii ROG - PLO wył. linii OST-ELK			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				6	16-17 30-31	wył. linii ROG - PLO
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5/4*	3/2*	3/2*						
	110 kV	1/2#	1	1						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	16-17 30-31	wył. linii ROG - PLO			

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	26-28	wył. LAG - AT1			

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc			moc		
Łagisza										
	400kV	0	0	0				Bl-10	11-15	praca na linii blokowej
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	2	1	1						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	2	0	0				3	4-8 11-14, 15 18-19 20.01-9.02	wył. w sieci 110kV

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5	11-30 16-17 30-31	wył. linii PLE - KON wył. linii ROG - PLO			
	110 kV	1	1	1	2	11-30	wył. linii PLE - KON			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1	1	1	1	11-30	wył. linii PLE - KON			

Ograniczenia sieciowe na STYCZEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba dni rob. szczyt	SMINJ liczba dni rob. dolina	SMINJ liczba dni świąteczne	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
Dolna Odra										
	400 kV	2	1	1	2/3	11-30	wył. linii PLE - KON			
		3/4#	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	0	0	1	1-3	wył. linii KRA - MON	110MW	1-3	wył. linii KRA - MON
Turów										
	400kV	5	4	4						
	220 kV									
	110 kV	0	0	0						

* przy pracy bloku 500MW
\# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
EC Karolin	110kV	2	11-30	wył. linii PLE - KON			
EC Pomorzany	110kV	2	1-3	wył. linii KRA - MON			
EC Szczecin	110kV	1	1-3	wył. linii KRA - MON			
EC Warszawskie	110kV	650MW	9-10	praca MIL4 na jeden ss			
			16-17	wył. linii ROG - PLO			
			30-31	wył. linii ROG - PLO			
EW Porąbka Żar	220kV				3 GEN	12	wył. linii BUJ - KOM