Ograniczenia sieciowe na LUTY 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc			moc		
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	3	6 - 7 13 - 14 15 - 18 19 - 21 22 - 26	praca MIL4 na jeden ss i wył. linii MIL-MSK wył. linii MIL - PLO praca OST2 na dwa rozdzielone ss wył. linii ZRC - GBL t.2 i wył. linii MIL - PLO			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2						
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5/4*	3/2*	3/2*				BL-7 postój	22 - 26	praca na linii blokowej
	110 kV	1/2#	1	1						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	6 - 7 13 - 14	wył. linii MIL - MSK			

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	2	wył. DBN - TR2			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	23 - 24	wył. linii LAG-JOA-WRZ			

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Łagisza										
	400kV	0	0	0						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1	2	9 - 11	wył. KOP - AT1			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	2	1	1						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	2	0	0				3	2 - 5, 8, 9 - 12, 15 - 19, 22 - 26	wył. w sieci 110kV

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5/4 5/4 4	22 - 26 16/1 - 5/2 13 - 14 20 - 21	wył. linii ZRC - GBL t.2 wył. linii PLE - KON wył. linii ADA - KON t.1			
	110 kV	1	1	1	2	16/1 - 2/5	wył. linii PLE - KON	150MW BL-1 150MW BL-3	15 - 27 15 - 28	wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1	1	1	1	16/1 - 5/2	wył. linii PLE - KON			

Ograniczenia sieciowe na LUTY 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba dni rob. szczyt	SMINJ liczba dni rob. dolina	SMINJ liczba dni świąteczne	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
Dolna Odra										
	400 kV	2	1	1	2/3	22 - 26 16/1 - 5/2	wył. linii ZRC - GBL t.2 wył. linii PLE - KON			
		3/4#	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	0	0				110MW	22 - 26	wył. w sieci 110kV
Turów										
	400kV	5	4	4						
	220 kV							BL-4	8 - 19	praca na linii blokowej
	110 kV	0	0	0						

* przy pracy bloku 500MW

\# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
EC Karolin	110kV	2	16/1 - 5/2	wył. linii PLE - KON			
EC Wroclaw	110kV	3	20 - 21	wył. linii SWI - KLE			
			22 - 23	praca PAS4 na jeden ss			
EC Wybrzeże	110kV	250MW	22 - 26	wył. linii ZRC - GBL t.2			
EC Warszawskie	110kV	700MW	6 - 7	praca MIL4 na jeden ss			
		700MW	13 - 14	praca MIL4 na jeden ss			