Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc			moc		
Ostrołeka B										
	220 kV	2/1	1	1	3	3-6 14-18 19-20 19-27 26-27	wył. linii GBL - ZRC i GBL - GDA wył. MSK - AT1 wył. linii ROG - MSK wył. linii GBL - OLM wył. linii MIL - MSK			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2	2	2				6	13 19-20	wył. linii ROG - TCN wył. linii ROG - MSK
	220 kV	2	2	2				3	25.05-27.06	wył. linii JAN - PIO
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	4/3	3/2*	3/2*				1100MW	21-25	wył. linii KOZ - ROZ t.1 i t.2
	110 kV	2/1	1	1						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Połaniec										
	400 kV	3	3	3				805MW	3-7, 11-13 1-2, 10-12, 27 - 30	wył. linii PEL - RZE i PEL - TAW wył. systemu szyn R400kV w SE PEL
	220 kV	1	1	1				BL-3 postój	16.04-23.06	prace na linii blokowej
	110 kV									
Opole										
	400 kV	0	0	0 1						
	110 kV	0	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	21-23	wył. LOS - AT1			

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Łagisza										
	400kV	0	0	0						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1	2	17	wył. linii WIE - KOP i WIE - MOS			
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	1	1	2	16-18	wył. SIE - AT1	3	1-6	wyłączenia w sieci 110kV

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0 3	0 3	0 3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4 3	11-15 25-27 3-6 19-27	wył. linii KRA - DUN postój bl. 5-8 w El Dolna Odra wył. linii GBL - ZRC i GBL - GDA wył. linii GBL - OLM			
	110 kV	1	1	1				BL-3 150MW	17, 19, 28	wyłaczenie w sieci 110kV
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	25-28	wył. ADA - AT2			
Karolin										
	110 kV	1	0	0	1	21.05-2.06, 7-10 19 - 20, 26 - 27	wył. linii PAT - CZE wył. linii PLE - PPD i PPD - AT			

Ograniczenia sieciowe na CZERWIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba dni rob. szczyt	SMINJ liczba dni rob. dolina	SMINJ liczba dni świąteczne	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3	2	3-6 11-15 16-18 19-27	wył. linii GBL -ZRC i GBL - GDA wył. linii KRA - DUN wył. KRA - AT2 wył. linii GBL - OLM			
	220 kV	1	1	1	1 z BL 2-3 3	1, 16 2, 17 25 - 27	wył. KRA - S1A wył. KRA - S2A postój bl. 5-8 w El Dolna Odra			
	110 kV	1	0	0				120MW	14.04-15.06 1, 29.06-1.07	wył. MON - AT2 wył. w sieci 110kV
Turów										
	400kV	5	4	4						
	220 kV				5	25-27	postój bl. 5-8 w El Dolna Odra	1000MW	1-2, 4, 7-8, 26 - 27	wył. linii CPC - BOG wył. linii MIK - CPC
	110 kV	0	0	0	1	14-18	wył. MIK - AT3			

* przy pracy bloku 500MW

przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	200MW	7-11	wył. MOR - AT3			
			14-18	wył. MSK - AT1			
			19-20	wył. MIL - ROG			
			21-25	wył. MSK - AT2			
			26-27	wył. MSK - MIL			
EC Pomorzany	110kV	2/1	14.04-15.06	wył. MON - AT2			
EC Karolin	110kV	1	7-10	wył. linii PAT - CZE			
			19-20	wył. linii PAT - PPD i PPD - AT1			
			26-27				
EC Wybrzeże	110kV	120MW	3-6	wył. linii GBL - ZRC i GBL - GDA			