Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2/1	1	1	3	3-4 17-18 19-21	wył. linii MOR-MSK i MIL-AT3 wył. MIL-AT3 wył. linii WLA - OLS			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2	2	2				6	24-25	wył. linii ROG - TCN
	220 kV	2	2	2						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	4/3	3/2*	3/2*						
	110 kV	2/1	1	1						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0	1	26	wył. linii BYC-JAM			
Łagisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Łagisza										
	400kV	0	0	0						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1	2	12 13	wył. linii WIE - MOS i MOS-AT3 wył. linii CZT - MOS i MOS-AT4			
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	1	1	2	14 15	wył. WAN-1ss wył. WAN-2ss			

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0 3	0 3	0 3	1	10-11	wył. linii ADA-KON t.1			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	3	10-11	wył. linii ADA-KON t.1			
	110 kV	1	1	1				BL-3 150MW	5 - 7 8 - 9	wyłaczenia w sieci 110kV
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na LIPIEC 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Dolna Odra										
	400 kV	1	1	1	2	10-11 17-18 22-23 26/7-3/8	wył. KRA - AT2 wył. KRA - AT2 wył. linii ZRC - GBL wył. linii ZRC - GBL			
		3	3	3						
	220 kV	1	1	1	1 z BL 2-3	12, 16 13, 17	wył. KRA - S1A wył. KRA - S2A			
	110 kV	1	0	0	1	4	wył. KRA AT1, KRA-GOR	120MW 110MW 120MW 110MW	1.06-11.07 4 7-9 12-16	wył. MON - AT2 wył. KRA - AT1 prace w sieci 110kV prace w sieci 110kV
Turów										
	400kV	5	4	4						
	220 kV									
	110 kV	0	0	0						

* przy pracy bloku 500MW

\# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV	200MW	3-4	wył. MOR - MIL i MIL - AT3			
			7-11	wył. MSK - AT1			
		160MW	22-23	wył. linii JAN-MOR			
EC Pomorzany	110kV	2	14/4-11/7	wył. MON - AT2			
EC Karolin	110kV	1	24-25	wył.PLE - TR3			
EC Wrotków	110kV	1	28/6-31/8	wył. ABR - AT2			
EC Wrocław	110kV	2	2-5	wył. PAS - TR1			
EW Porąbka Żar	220kV				CPE	28.07-4.08	wył. linii BUJ-ZAR t.1 i t.2