Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2/1	1	1	2	4 - 5 11 - 12 9 17 - 20 24 - 27 25 - 26	wył. linii GBL - OLM wył. OLM - AT3 wył. linii GBL - ZRC i GBL - GDA wył. NAR - AT1			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2	2	2				6 2 z bl. 6-8 2 z bl. 9-12 BL - 7 postój	1 - 3, 21 4 - 6 11 - 12 23 - 25 20 21 24 20 - 21	wył. linii ROG - JOA wył. linii ROG - OSR wył. linii ROG - TRE wył. ROG - S1A wył. ROG - S2A wył. ROG - S1B praca na linii blokowej
	220 kV	2	2	2				BL - 3 postój	30/8 - 1/9	praca na linii blokowej
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	4/3	3/2*	3/2*						
	110 kV	2/1	1	1						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	0/1 1	4/9 - 17/10 18 - 19 25 - 26	wył. linii PEL - OSC wył. MIL - AT3 wył. NAR - AT1			

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	0/1	4/9 - 17/10	wył. linii PEL - OSC	805MW	2, 13 - 14, 23 1 - 2, 15 - 16, 24	wył. PEL - S1 wył. PEL - S2
								BL - 7,8 postój	23/8 - 19/9	praca na linii blokowej
	220 kV	1	1	1	1	20 - 26	wył. PEL - AT2			
	110 kV									
Opole										
	400 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	22 - 26 27/9 - 1/10	wył. DBN - TR2 wył. DBN - TR1			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Łagisza										
	400kV	0	0	0						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0	1	1 - 3	wył. WIE - AT3			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	1	1	1	2	6 - 17	wył. linii WIE - AT1			
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	2	21 - 30	wył. KOP - AT2			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0				1	8 11	wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	1	1	2	30/8 - 3/9 6 - 10 13 - 17	wył. linii BUJ - KOM i KOM - AT3 wył. linii BIR - KOM i BIR - AT2 wył. linii BIR - BYC i BIR - AT1			

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0 3	0 3	0 3	1	7 - 10 13 - 15	wył. linii PAT - KON t.2 wył. linii ADA - KON t.1			
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5 4/5	7 - 10 13 - 15 17 - 20 24 - 27	wył. linii PAT - KON t.2 wył. linii ADA - KON t.1 wył. linii GBL - ZRC i GBL - GDA			
	110 kV	1	1	1	2	20 - 24	wył. PAT - AT1	BL-3 150MW	20 - 24	wył. PAT - AT1
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1	0	0	1	8 - 10 15 - 17	wył. PLE - AT2 wył. CZE - AT1			

Ograniczenia sieciowe na WRZESIEŃ 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba dni rob. szczyt	SMINJ liczba dni rob. dolina	SMINJ liczba dni świąteczne	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
Dolna Odra										
	400 kV	1 3	1 3	1 3						
	220 kV	1	1	1	1 z bl. 2-3	5 - 6, 20 7 - 8, 19	wył. KRA - S1A wył. KRA - S2A			
	110 kV	0	0	0	1 0/1	4 - 5 6/9 - 15/10	wył. KRA - AT1 wył. MON - AT1	120MW	1 - 3 4 - 5 6/9 - 15/10 27 - 29 30	wył. w sieci 110kV wył. KRA - AT1 wył. MON - AT1 wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV
Turów										
	400kV	5	4	4						
	220 kV							5 5/4	16 - 26 25 - 26	wył. linii MIK - POL t.2 wył. linii MIK - POL t.1 i t.2
	110 kV	0	0	0	1	29/9 - 3/10	wył. MIK - AT3			
Łagisza i Jaworzno 3										
	110 kV				1 2	13 - 17 21 22 - 24 30/9 - 22/10 27 - 29	wył. linii LAG - JAM wył. linii KOP - HAL i KOP - KAT wył. linii KAT - LAG i KAT - AT1 wył. linii WRZ - XJL wył. linii WRZ - XJL i KAT - KOP oraz KAT - AT2			

* przy pracy bloku 500MW

\# przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
EC Warszawskie	110kV	250MW	20/9 - 20/11	wył. MIL - TR4			
		200MW	18 - 19	wył. MIL - AT3			
EC Pomorzany	110kV	1	6/9 - 15/10	wył. MON - AT1			
EC Karolin	110kV	1	8 - 10	wył. PLE - AT2			
			15 - 17	wył. CZE - AT1			
EC Skawina	110kV	1	3/8 - 9/9	wył. SKA - AT1			
Zielona Góra BPG	220kV	1	16 - 26	wył. linii MIK - POL t.2			
			25 - 26	wył. linii MIK - POL t.2 i t.1			
			29/9 - 3/10	wył. linii MIK - LSN			
EW Porąbka Żar	220kV				3G	30/8 - 3/9	wył. linii BUJ - KOM
						4	wył. linii BUJ - BYC