Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba			liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne	moc	data	przyczyna	moc	data	przyczyna
Ostrołeka B										
	220 kV	2/1	1	1	2	2 - 3 9 - 10 16 - 17 23 - 24 14 - 15 28 - 31	wył. NAR - AT1 wył. linii GBL - GRU wył. OLM - AT3 wył. linii ROG - PLO			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	2/3#	2/3#	2				6 2 bl. z 9-12	2 - 3 28 - 31 31	wył. linii ROG - TCN wył. linii ROG - PLO wył. ROG - S2B
	220 kV	2/3#	2/3#	2/3#				BL - 4 postój 3	4 - 5 8 - 11	praca na linii blokowej wył. linii ROG - PAB t.2
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	4/3	3/2*	3/2*						
	110 kV	1/2#	1	1						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	0/1 1	4/9 - 19/10 28 - 31 2 - 3	wył. linii PEL - OSC wył. linii ROG - PLO wył. NAR - AT1			

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3	0/1	4/9 - 19/10	wył. linii PEL - OSC	805MW	18 - 19 19	wył. PEL - S2 wył. PEL - S1
	220 kV	1	1	1						
	110 kV				1	18 - 22	wył. PEL - AT2			
Opole										
	400 kV	0	0	0 1						
	110 kV	0	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0	1	27/9 - 16/10 18 18/10 - 7/11	wył. linii WRZ - XJL wył. LAG - AT3 wył. LAG - SP			

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Łagisza										
	400kV	0	0	0						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0	2	4 - 8 12 - 13 14 - 15 18, 19, 26 27	wył. MOS-CZT i CZT-AT3 wył. MOS-WIE i CZT-AT3 wył. MOS-CZT i CZT-AT4 wył. MOS-WIE i CZT-AT3 wył. CZT-AT3 i CZT-AT4			
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	1	1						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	2	0	0	1	9	wył. SIE - AT1	3	1, 2 - 9 16 - 25 24/10 - 7/11 31	wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV wył. w sieci 110kV

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0 3	0 3	0 3	1	11 - 15	wył. linii PAT - KON t.1	BL - 9 postój	4 - 8	wył. PAT - AT2
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5 4/5 4	5 - 8 11 - 15 18/10 - 18/11 28 - 31 9 - 10 16 - 17 23 - 24	wył. linii ZRC - SLK wył. linii PAT - KON t.1 wył. GRU - AT3 wył. linii ROG - PLO wył. linii GBL - GRU	900MW	18 - 21 25 - 28	wył. linii PAT - JAS t.2 wył. linii PAT - JAS t.1
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0				BL - 3 postój	18 - 20	praca na linii blokowej
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	7 - 12 14 - 17	wył. linii PAT - CZE wył. PLE - AT1			

Ograniczenia sieciowe na PAŹDZIERNIK 2010r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba dni rob. szczyt	SMINJ liczba dni rob. dolina	SMINJ liczba dni świąteczne	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
Dolna Odra										
	400 kV	1/2	1	1	2	5 - 8 2 - 6 28 - 31	wył. linii ZRC - SLK wył. KRA - AT2 wył. KRA - AT3			
	220 kV	1	1	1	1 z bl. 2-3	5 6	wył. KRA - S1A wył. KRA - S2A			
	110 kV	0	0	0	0/1	11/9 - 22/10	wył. MON - AT1	120MW	11/9 - 22/10	wył. MON - AT1
Turów										
	400kV	5	4	4						
	220 kV							5	27/9 - 6/10	wył. linii MIK - POL t.1
	110 kV	0	0	0						

* przy pracy bloku 500MW

przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ liczba / moc	SMINJ data	SMINJ przyczyna	SMAXJ liczba / moc	SMAXJ data	SMAXJ przyczyna
EC Warszawskie	110kV	280MW	20/9 - 30/11	wył. MIL - TR4			
		500MW	5 - 8	wył. MIL - S2			
			11 - 14	wył. MIL - S1			
EC Wrotków	110kV	215MW	11 - 29	wył. linii KOZ - LSY			
EC Pomorzany	110kV	1	11/9 - 22/10	wył. MON - AT1			
EC Karolin	110kV	2	7 - 12	wył. linii PAT - CZE			
		1	14 - 17	wył. PLE - AT1			
EC Skawina	110kV	1	7 - 24	wył. w sieci 110kV			
EC Wrocław	110kV	2/3	2 - 6	wył. PAS - TR1			
		2	10	wył. PAS - AT2			
		3	18 - 31	wył. linii SWI - BSP - KLE			
Zielona Góra BPG	220kV	1	27/9 - 6/10	wył. linii MIK - POL t.1			
EW Porąbka Żar	220kV				3G	23 - 24	wył. linii BUJ - BYC