BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **MAJ** **2011**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Moc osiągalna elektrowni krajowych (bez el.wiatrowych)	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603	34 603
Moc osiągalna JWCD	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD (bez el. wiatrowych)	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159	9 159
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164	2 164
Moc zainstalowana el. wiatrowych	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych	3 416	3 191	3 191	2 928	2 928	2 928	2 338	2 338	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	2 568	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	3 018	2 803	2 803	2 803	2 803	2 588	2 588	2 588	2 813	2 813
Inne ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709	709
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	26 686	26 911	26 911	27 174	27 174	27 174	27 764	27 864	27 534	27 534	27 534	27 534	27 534	27 513	27 613	27 063	27 063	27 063	27 063	27 063	27 063	27 163	27 278	27 278	27 278	27 278	27 493	27 451	27 551	27 226	27 226
Moc dyspozycyjna JWCD	20 523	20 748	20 748	21 011	21 011	21 011	21 601	21 701	21 371	21 371	21 371	21 371	21 371	21 371	21 471	20 921	20 921	20 921	20 921	20 921	20 921	21 021	21 136	21 136	21 136	21 136	21 351	21 351	21 451	21 126	21 126
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	19 623	19 848	19 848	20 111	20 111	20 111	20 701	20 701	20 471	20 471	20 471	20 471	20 471	20 471	20 471	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 021	20 236	20 236	20 236	20 236	20 451	20 451	20 451	20 226	20 226
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	900	900	900	900	900	900	900	1 000	900	900	900	900	900	900	1 000	900	900	900	900	900	900	1 000	900	900	900	900	900	900	1 000	900	900
Moc dyspozycyjna nJWCD (bez el. wiatrowych)	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 439	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 418	4 376	4 376	4 376	4 376
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 342	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 321	3 279	3 279	3 279	3 279
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
Moc dyspozycyjna el. wiatrowych	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	1 950	1 950	1 950	940	370	370	1 412	852	420	470	470	50	50	50	50	50	0	0	0	0	560	0	225	327	327	327	225	337	112	50	50
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	18 573	18 798	18 798	20 071	20 641	20 641	20 189	20 849	20 951	20 901	20 901	21 321	21 321	21 321	21 421	20 871	20 921	20 921	20 921	20 921	20 361	21 021	20 911	20 809	20 809	20 809	21 126	21 014	21 339	21 076	21 076
Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 439	3 389	3 389	3 389	3 389	3 389	3 389	3 389	3 164	3 164	3 164	3 164	3 164	3 164	3 164	2 889	2 889	2 889	2 889
Zakładana generacja elektrowni wiatrowych	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	22 214	22 439	22 439	23 712	24 282	24 282	23 830	24 490	24 592	24 542	24 542	24 962	24 962	24 912	25 012	24 462	24 512	24 512	24 512	24 512	23 727	24 387	24 277	24 175	24 175	24 175	24 492	24 105	24 430	24 167	24 167
Krajowe zapotrzebowanie na moc	16 100	19 100	15 700	20 300	20 600	20 400	18 500	17 000	20 600	20 800	20 900	20 800	20 600	18 500	17 000	20 500	20 700	20 800	20 600	20 400	18 300	16 700	20 100	20 300	20 300	20 200	20 000	18 100	16 400	20 100	20 300
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	16 100	23 700	23 600	23 400	21 300	20 400	18 500	17 000	20 600	20 800	20 900	20 800	20 600	18 500	17 000	20 500	20 700	20 800	20 600	20 400	18 300	16 700	20 100	20 300	20 300	20 200	20 000	18 100	16 400	20 100	20 300
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	6 114	3 339	6 739	3 412	3 682	3 882	5 330	7 490	3 992	3 742	3 642	4 162	4 362	6 412	8 012	3 962	3 812	3 712	3 912	4 112	5 427	7 687	4 177	3 875	3 875	3 975	4 492	6 005	8 030	4 067	3 867
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	2 737	3 247	2 669	3 451	3 502	3 468	3 145	2 890	3 502	3 536	3 553	3 536	3 502	3 145	2 890	3 485	3 519	3 536	3 502	3 468	3 111	2 839	3 417	3 451	3 451	3 434	3 400	3 077	2 788	3 417	3 451

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	-400	-400	-400	-300	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-300
Roczne	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Miesięczne	-200	-200	-200	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-100