BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **LIPIEC** **2011**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Moc osiągalna elektrowni krajowych (bez el.wiatrowych)	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502	34 502
Moc osiągalna JWCD	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD (bez el. wiatrowych)	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
Moc zainstalowana el. wiatrowych	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych (RK + RS)	2 122	2 122	2 122	2 122	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897	1 697	1 917	1 917	1 797	1 797	1 562	1 685	1 685	2 135	2 135	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	2 463	2 463	2 698	2 698
Inne trwałe ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	320	520	320	320	320	320	320	320	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	320	320	320	320	320	320	320	320	320	520	520
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	27 502	27 302	27 802	27 495	27 720	27 720	27 720	27 720	27 520	28 020	27 486	27 486	27 606	27 606	27 841	27 718	28 018	27 268	27 268	27 162	27 362	27 362	27 362	27 662	27 369	27 369	27 369	27 147	27 147	26 712	27 012
Moc dyspozycyjna JWCD	22 306	22 106	22 606	22 306	22 531	22 531	22 531	22 531	22 331	22 831	22 311	22 311	22 431	22 431	22 666	22 543	22 843	22 093	22 093	21 987	22 187	22 187	22 187	22 487	22 187	22 187	22 187	21 965	21 965	21 530	21 830
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	21 306	21 106	21 306	21 306	21 531	21 531	21 531	21 531	21 331	21 531	21 311	21 311	21 431	21 431	21 666	21 543	21 543	21 093	21 093	20 987	21 187	21 187	21 187	21 187	21 187	21 187	21 187	20 965	20 965	20 530	20 530
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300
Moc dyspozycyjna nJWCD (bez el. wiatrowych)	3 461	3 461	3 461	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447	3 447
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	679	679	679	672	672	672	672	672	672	672	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	665	665	665	665	665	665	665
Moc dyspozycyjna el. wiatrowych	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	769	769	881	769	966	864	959	864	864	864	864	864	864	864	864	1 173	1 173	836	836	853	853	741	853	853	853	741	741	741	741	741	741
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	21 537	21 337	21 725	21 537	21 565	21 667	21 572	21 667	21 467	21 967	21 447	21 447	21 567	21 567	21 802	21 370	21 670	21 257	21 257	21 134	21 334	21 446	21 334	21 634	21 334	21 446	21 446	21 224	21 224	20 789	21 089
Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)	2 659	2 659	2 659	2 652	2 652	2 652	2 652	2 652	2 616	2 616	2 602	2 602	2 602	2 602	2 602	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 548	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591
Zakładana generacja elektrowni wiatrowych	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	24 400	24 200	24 588	24 393	24 421	24 523	24 428	24 523	24 287	24 787	24 252	24 252	24 372	24 372	24 607	24 121	24 421	24 008	24 008	23 885	24 085	24 197	24 085	24 385	24 128	24 240	24 240	24 018	24 018	23 583	23 883
Krajowe zapotrzebowanie na moc	20 200	17 700	16 000	20 200	20 400	20 500	20 400	20 300	17 900	16 200	20 200	20 500	20 500	20 500	20 400	18 000	16 100	20 100	20 300	20 400	20 400	20 300	17 900	16 000	20 100	20 300	20 500	20 400	20 400	18 000	16 000
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	20 200	23 700	23 600	23 400	21 300	20 500	20 400	20 300	17 900	16 200	20 200	20 500	20 500	20 500	20 400	18 000	16 100	20 100	20 300	20 400	20 400	20 300	17 900	16 000	20 100	20 300	20 500	20 400	20 400	18 000	16 000
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	4 200	6 500	8 588	4 193	4 021	4 023	4 028	4 223	6 387	8 587	4 052	3 752	3 872	3 872	4 207	6 121	8 321	3 908	3 708	3 485	3 685	3 897	6 185	8 385	4 028	3 940	3 740	3 618	3 618	5 583	7 883
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	3 434	3 009	2 720	3 434	3 468	3 485	3 468	3 451	3 043	2 754	3 434	3 485	3 485	3 485	3 468	3 060	2 737	3 417	3 451	3 468	3 468	3 451	3 043	2 720	3 417	3 451	3 485	3 468	3 468	3 060	2 720

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miesięczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0