BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **SIERPIEŃ 2011**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Moc osiągalna elektrowni krajowych (bez el.wiatrowych)	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
Moc osiągalna JWCD	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444
Moc osiągalna JWCD cieplnych	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD (bez el. wiatrowych)	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056	9 056
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
Moc zainstalowana el. wiatrowych	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych (RK + RS)	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 222	2 222	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 917	2 917	2 712	2 937	2 937	2 937	2 937	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717	2 372	2 372	2 137	2 137	2 137
Inne trwałe ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	120	120	120	120	120	120	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	27 211	27 211	27 211	27 211	27 211	27 781	27 881	27 091	27 091	27 091	27 091	27 091	26 886	27 186	27 091	26 866	26 866	26 866	26 866	27 086	27 386	27 186	27 186	27 186	27 186	27 186	27 631	27 731	27 766	27 766	27 766
Moc dyspozycyjna JWCD	21 836	21 836	21 836	21 836	21 836	22 406	22 506	21 716	21 716	21 716	21 716	21 716	21 511	21 811	21 716	21 491	21 491	21 491	21 491	21 711	22 011	21 811	21 811	21 811	21 811	21 811	22 256	22 356	22 391	22 391	22 391
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	20 836	20 836	20 836	20 836	20 836	21 406	21 206	20 716	20 716	20 716	20 716	20 716	20 511	20 511	20 716	20 491	20 491	20 491	20 491	20 711	20 711	20 711	20 711	20 711	20 711	20 711	21 056	21 056	21 291	21 291	21 291
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 300	1 100	1 100	1 100
Moc dyspozycyjna nJWCD (bez el. wiatrowych)	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685
Moc dyspozycyjna el. wiatrowych	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	749	749	749	749	749	1 759	749	899	899	799	799	799	1 819	1 594	1 594	749	799	799	799	1 069	574	254	254	479	479	479	824	1 049	377	377	377
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	21 087	21 087	21 087	21 087	21 087	20 647	21 757	20 817	20 817	20 917	20 917	20 917	19 692	20 217	20 122	20 742	20 692	20 692	20 692	20 642	21 437	21 557	21 557	21 332	21 332	21 332	21 432	21 307	22 014	22 014	22 014
Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809
Zakładana generacja elektrowni wiatrowych	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	23 883	23 883	23 883	23 883	23 883	23 443	24 553	23 685	23 685	23 785	23 785	23 785	22 560	23 085	22 990	23 646	23 596	23 596	23 596	23 546	24 341	24 569	24 569	24 344	24 344	24 344	24 444	24 319	25 026	25 026	25 026
Krajowe zapotrzebowanie na moc	20 000	20 200	20 300	20 100	20 000	17 800	16 200	20 000	20 100	20 200	20 300	20 100	17 900	16 300	16 100	20 200	20 400	20 400	20 300	18 200	17 000	20 400	20 700	20 700	20 700	20 600	18 200	17 100	20 800	21 000	21 000
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	20 000	20 200	20 300	20 100	20 000	17 800	16 200	20 000	20 100	20 200	20 300	20 100	17 900	16 300	16 100	20 200	20 400	20 400	20 300	18 200	17 000	20 400	20 700	20 700	20 700	20 600	18 200	17 100	20 800	21 000	21 000
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	3 883	3 683	3 583	3 783	3 883	5 643	8 353	3 685	3 585	3 585	3 485	3 685	4 660	6 785	6 890	3 446	3 196	3 196	3 296	5 346	7 341	4 169	3 869	3 644	3 644	3 744	6 244	7 219	4 226	4 026	4 026
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	3 400	3 434	3 451	3 417	3 400	3 026	2 754	3 400	3 417	3 434	3 451	3 417	3 043	2 771	2 737	3 434	3 468	3 468	3 451	3 094	2 890	3 468	3 519	3 519	3 519	3 502	3 094	2 907	3 536	3 570	3 570

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miesięczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0