BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **WRZESIEŃ** **2011**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Moc osiągalna elektrowni krajowych (bez el.wiatrowych)	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360	35 360
Moc osiągalna JWCD	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302
Moc osiągalna JWCD cieplnych (23748+858)	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD (bez el. wiatrowych)	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058	9 058
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058	2 058
Moc zainstalowana el. wiatrowych	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych (RK + RS)	1 915	1 915	2 703	2 703	2 285	2 285	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 070	3 070	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795	3 795	3 235	3 235	3 010
Inne trwałe ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	29 059	29 059	28 271	28 271	28 689	28 689	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	28 097	28 097	27 836	27 836	27 836	27 836	27 836	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 372	27 473	28 033	28 033	28 258
Moc dyspozycyjna JWCD	23 213	23 213	22 425	22 425	22 843	22 843	21 823	21 823	21 823	21 823	21 823	22 058	22 058	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 333	21 333	21 333	21 333	21 333	21 333	21 333	21 333	21 333	21 893	21 893	22 118
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	21 863	21 863	21 075	21 075	21 493	21 493	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 708	20 708	20 447	20 447	20 447	20 447	20 447	19 983	19 983	19 983	19 983	19 983	19 983	19 983	19 983	19 983	20 543	20 543	20 768
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Moc dyspozycyjna nJWCD (bez el. wiatrowych)	4 074	4 074	4 074	4 074	4 074	4 074	4 165	4 165	4 165	4 165	4 165	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 267	4 368	4 368	4 368	4 368
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 076	3 178	3 178	3 178	3 178
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451	451
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
Moc dyspozycyjna el. wiatrowych	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	123	123	235	795	243	243	243	243	243	235	235	345	243	613	613	715	102	102	0	0	770	770	770	770	770	0	0	112	223	173
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	23 090	23 090	22 190	21 630	22 600	22 600	21 580	21 580	21 580	21 588	21 588	21 713	21 815	21 184	21 184	21 082	21 695	21 695	21 333	21 333	20 563	20 563	20 563	20 563	20 563	21 333	21 333	21 781	21 670	21 945
Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)	2 930	2 930	2 930	2 930	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920
Zakładana generacja elektrowni wiatrowych	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	26 228	26 228	25 328	24 768	25 828	25 828	24 808	24 808	24 808	24 816	24 816	25 241	25 343	24 712	24 712	24 610	25 223	25 223	25 161	25 161	24 391	24 391	24 391	24 391	24 391	25 461	25 461	25 909	25 798	26 073
Krajowe zapotrzebowanie na moc	21 100	21 000	18 500	17 300	21 100	21 300	21 400	21 500	21 300	19 000	18 000	21 500	21 700	21 700	21 700	21 600	19 400	18 200	21 700	21 900	21 900	21 900	21 700	19 600	18 300	21 900	22 100	22 200	22 200	22 200
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	21 100	21 000	18 500	17 300	21 100	21 300	21 400	21 500	21 300	19 000	18 000	21 500	21 700	21 700	21 700	21 600	19 400	18 200	21 700	21 900	21 900	21 900	21 700	19 600	18 300	21 900	22 100	22 200	22 200	22 200
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	5 128	5 228	6 828	7 468	4 728	4 528	3 408	3 308	3 508	5 816	6 816	3 741	3 643	3 012	3 012	3 010	5 823	7 023	3 461	3 261	2 491	2 491	2 691	4 791	6 091	3 561	3 361	3 709	3 598	3 873
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	3 587	3 570	3 145	2 941	3 587	3 621	3 638	3 655	3 621	3 230	3 060	3 655	3 689	3 689	3 689	3 672	3 298	3 094	3 689	3 723	3 723	3 723	3 689	3 332	3 111	3 723	3 757	3 774	3 774	3 774

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miesięczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0