BILANS MOCY W DOBOWYM SZCZYCIE KRAJOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH MIESIĄCA **LISTOPAD 2011**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Moc osiągalna elektrowni krajowych (bez el.wiatrowych)	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363	35 363
Moc osiągalna JWCD	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302	26 302
Moc osiągalna JWCD cieplnych (23748+858)	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606	24 606
Moc osiągalna JWCD wodnych	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
Moc osiągalna nJWCD (bez el. wiatrowych)	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061
Moc osiągalna nJWCD cieplnych	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362	6 362
Moc osiągalna nJWCD wodnych i odnawialnych	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653
Moc osiągalna elektrowni przemysłowych	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046
Moc zainstalowana el. wiatrowych	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776
Ubytki spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych (RK + RS)	2 776	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 264	3 264	3 264	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 417	3 417	3 264	2 406	2 086	2 086	2 286	2 286	2 086
Inne trwałe ubytki mocy deklarowane przez wytwórców w JWCD	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	965	965	965	770	770	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	520	520	320	320	320
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych	30 924	30 111	30 042	30 042	30 042	30 142	30 042	30 042	30 042	30 042	29 722	29 622	29 722	29 611	29 611	30 061	30 061	30 061	30 061	30 161	30 130	30 355	30 355	30 508	31 366	31 486	31 758	31 658	31 658	31 858
Moc dyspozycyjna JWCD	22 860	22 047	22 047	22 047	22 047	22 147	22 047	22 047	22 047	22 047	21 727	21 627	21 727	21 444	21 444	21 894	21 894	21 894	21 894	21 994	21 894	22 119	22 119	22 272	23 130	23 250	23 350	23 250	23 250	23 450
Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych	21 510	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 377	20 377	20 377	20 194	20 194	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 644	20 869	20 869	21 022	21 880	22 000	22 000	22 000	22 000	22 200
Moc dyspozycyjna JWCD wodnych	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250	1 350	1 250	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 350	1 250	1 250	1 250
Moc dyspozycyjna nJWCD (bez el. wiatrowych)	6 288	6 288	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 219	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 632	6 632	6 632	6 632
Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych	4 871	4 871	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	4 974	4 974	4 974	4 974	4 974	4 974	4 974	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 216	5 216	5 216	5 216
Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478
Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939
Moc dyspozycyjna el. wiatrowych	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776
Ubytki mocy ze względu na warunki pracy sieci w JWCD	0	0	42	42	153	533	523	625	523	153	153	153	153	102	102	102	0	0	370	0	0	102	0	153	265	265	265	112	0	265
Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP	22 860	22 047	22 005	22 005	21 894	21 614	21 524	21 422	21 524	21 894	21 574	21 474	21 574	21 342	21 342	21 792	21 894	21 894	21 524	21 994	21 894	22 017	22 119	22 119	22 865	22 985	23 085	23 138	23 250	23 185
Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 099	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 449	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	6 199	6 199	6 199
Zakładana generacja elektrowni wiatrowych	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP	28 167	27 354	27 312	27 312	27 201	26 921	26 831	26 729	26 831	27 201	26 881	26 781	26 881	26 999	26 999	27 449	27 551	27 551	27 181	27 651	27 951	28 074	28 176	28 176	28 922	29 042	29 142	29 545	29 657	29 592
Krajowe zapotrzebowanie na moc	17 200	23 200	23 400	23 300	21 200	19 000	23 400	23 600	23 700	23 500	19 400	21 000	19 000	23 500	23 800	23 900	23 900	23 700	21 300	19 200	23 900	24 200	24 300	24 400	24 200	21 900	19 800	24 300	24 600	24 700
Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	21 200	23 200	23 400	23 300	21 200	19 000	23 400	23 600	23 700	23 500	19 400	21 000	19 000	23 500	23 800	23 900	23 900	23 700	21 300	19 200	23 900	24 200	24 300	24 400	24 200	21 900	19 800	24 300	24 600	24 700
Nadwyżka mocy dostępna dla OSP	10 967	4 154	3 912	4 012	6 001	7 921	3 431	3 129	3 131	3 701	7 481	5 781	7 881	3 499	3 199	3 549	3 651	3 851	5 881	8 451	4 051	3 874	3 876	3 776	4 722	7 142	9 342	5 245	5 057	4 892
Wymagana przez OSP nadwyżka mocy	2 924	3 944	3 978	3 961	3 604	3 230	3 978	4 012	4 029	3 995	3 298	3 570	3 230	3 995	4 046	4 063	4 063	4 029	3 621	3 264	4 063	4 114	4 131	4 148	4 114	3 723	3 366	4 131	4 182	4 199

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zakontraktowane zdolności przesyłowe	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-200	-200	-200	-400	-400	-400	-200	-200	-200	-200	-200	-400	-400	-400	-200	-200	-200	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Roczne	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Miesięczne	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200