

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2011r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	2	2-5 3-4 10-11 12-14 15-23	wył. GBL-ZRCiGBL-GDA wył. KOZ-MIL wył. GBL-ZRCiGBL-GDA wył. ZRC-GDAiGBL-GDA wył. ZRC-SLK			
	110 kV	1	1	1						
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2						
	220 kV	3	3	3				4	28/11-2/12	wył. linii ROG-BEK L2
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5/4*	3/2*	3/2*						
	110 kV	1	1	1	1	19	wył. KOZ-AT1			
Kozienice 2										
	400 kV	1	1	1	1	1	wył. linii KOZ-OSC	1	3-4	wył. linii KOZ-MIL

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2011r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne				moc	moc	data
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV		0	0						
	110 kV	1	0	0	1	8 9	wył. DBN-TR1 wył. DBN-TR2			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łągisza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2011r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne				moc	moc	data
Lagisza										
	400kV	0	0	0						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	1						
Laziska 2										
	110 kV	1	0	0	1	14	wył. linii KOM-BUJ			
Laziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	1	1	2	9	wył. KOP-AT1			
					2	14	wył. linii KOM-BUJ			
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	2	0	0	3	7	wył. SIE-AT1	3	3	wył. w sieci 110kV

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2011r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	0	0	0						
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	5	15-23	wył. linii SLK-ZRC			
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1 1	5-10 13	wył. w sieci 110kV wył. CZE-AT1			

Ograniczenia sieciowe na GRUDZIEŃ 2011r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ					SMAJ				
		dni rob. szczyt	liczba dni rob. dolina	dni świąteczne	liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna	
Dolina Odra											
	400 kV	2	1	1	3	15-23	wył. linii SLU-ZRC	2	10-11	wył. KRA4 - SP	
	220 kV	1	1	1							
	110 kV	0	0	0				110MW	14	wył. w sieci 110kV	
Turów											
	400kV										
	220 kV							4	17-18	wył. linii MIK-CPC	
	110 kV	0	0	0							
Łaziska 2 Łaziska 3											
	110 kV	0	0	0	3	14	wył. KOM-BUJ				
Jaworzno 3 Łagisza											
	110 kV	0	0	0	1	28/11-8/12 9-31	wył. linii BYC-JAM wył. linii LAG-JAM i JAM-AT1				
					2	12	wył. LAG-AT3 wył. LAG AT-1				

* przy pracy bloku 560MW

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAJ		
		liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
EC Siekierki i EC Żerań	110kV						
EC Wrotków	110kV						
EC Karolin	110kV						
EC Wrocław	110kV	2	10-11	wył. PAS-AT2			
		3	12-14	wył. PAS-AT2			
		3	17-18	wył. linii MIK-CPC			
		3	17-19	wył. linii KLE-SWI			
EC Pomorzany	110kV						
EC Zielona Góra	220kV	1	8-10	wył. linii MIK-POL t.1			