Ograniczenia sieciowe na lipiec 2012r.

| Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | | | | | | SMAXJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba | | | liczba / moc | data | przyczyna | liczba / moc | data | przyczyna |
| | | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | | | | | | |
| **Ostrołeka B** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 1/2# | 1 | 1 | 3 | 6<br>7-8<br>7-8<br>8, 15, 29<br>14, 28<br>14-15<br>16-20<br>21-22 | wył. OST SP<br>wył. linii MSK-ROG<br>wył. linii SLK-ZRC<br>wył. KOZ2 S2<br>wył. KOZ2 S1B<br>wył. linii SLK-ZRC<br>wył. OLM AT3<br>wył.linii MSK-ROG | | | |
| | 110 kV | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| **Bełchatów** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 2 | 2 | 2 | | | | BL.7 postój<br>BL.8 postój<br>2 z BL. 6-8<br><br>6 | 16-17<br>18-19<br>5,10,11,17, 19<br><br>4-5<br>7-8<br>21-22 | praca na linii blokowej<br>praca na linii blokowej<br>wył. ROG4 S2A<br><br>wył. linii ROG-JOA<br>wył. linii ROG-MSK<br>wył. linii ROG-MSK |
| | 220 kV | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| **Stalowa Wola** | | | | | | | | | | |
| | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.06-1.07, 7<br><br>13 - 15 | wył. linii ABR-CHM, CHM-STW i STW AT1<br><br>wył. linii MKR-ABR | | | |
| **Kozienice 1** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 3 | 3/2* | 3/2* | | | | | | |
| | 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-20 | wył. KOZ AT3 | | | |
| **Kozienice 2** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 8, 15, 29<br>14, 28 | wył. KOZ2 S2<br>wył. KOZ S1B | | | |

Ograniczenia sieciowe na lipiec 2012r.

| Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | | | | | | SMAXJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba | | | liczba / moc | data | przyczyna | liczba / moc | data | przyczyna |
| | | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | | | | | | |
| **Połaniec** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 3 | 3 | 3 | 1/0 | 18.06-15.07 | wył. linii TCN-RZE i TAW-RZE | | | |
| | 220 kV | | | | | | | | | |
| | 110 kV | 1 | 1 | 1 | | | | 130MW | 2-3<br>2-6 | wył. linii CHM-PEL<br>wył. CHM AT |
| **Opole** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 1 | 0 | 0 | | | | BL.3 postój | 30.07-5.08 | prace na linii blokowej |
| | 110 kV | | 0 | 0 | 1 | 9-12<br>13-17 | wył. DBN TR2<br>wył. DBN TR1 | BL.1 i 2 2x340MW | 9-12<br>13-17 | wył. DBN TR2<br>wył. DBN TR1 |
| **Jaworzno 3** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 2 | 1 | 1 | | | | 4 | 13, 20<br>16-18,<br>23-27 | wył. BYC-SIE t.1<br>wył. BYC-SIE t.2 |
| | 110 kV | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| **Łagisza** | | | | | | | | | | |
| | 400kV | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 220 kV | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 110 kV | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Ograniczenia sieciowe na lipiec 2012r.

| Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | | | | | | SMAXJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba | | | liczba / moc | data | przyczyna | liczba / moc | data | przyczyna |
| | | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | | | | | | |
| **Rybnik** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 220 kV | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 110 kV | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 14-15, 21-22 | wył. w sieci 110kV |
| **Łaziska 2** | | | | | | | | | | |
| | 110 kV | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-11 | wył. MOS AT4 | | | |
| **Łaziska 3** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 110 kV | 1 | 0 | 0 | | | | BL. 9 i 10 360MW | 2, 3-4, 5-6 | wył. w sieci 110kV (Temp. >25°C) |
| **Siersza** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 0 | 0 | 0 | | | | BL. 5 postój | 13-15, 20-22 | praca na linii blokowej |
| | 110 kV | 1 | 0 | 0 | | | | | | |

Ograniczenia sieciowe na lipiec 2012r.

| Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | | | | | | SMAXJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba | | | liczba / moc | data | przyczyna | liczba / moc | data | przyczyna |
| | | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | | | | | | |
| **Skawina** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| **Pątnów 2** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 1# 3 | 0 3 | 0 3 | 1 | 12-17<br>21-22 | wył. linii KON-PLE<br>wył. linii KRA-PLE | | | |
| **Pątnów 1** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 2 | 2 | 2 | | | | BL. 2 postój | 2-20 | praca na linii blokowej |
| | 110 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 23.07-3.08 | wył. PAT AT1 | | | |
| **Adamów** | | | | | | | | | | |
| | 220 kV | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 110 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.07-7.08 | wył. linii PAS-OSR | | | |
| **Karolin** | | | | | | | | | | |
| | 110 kV | 1# | 0 | 0 | 1 | 21-22<br>28-29 | wył. linii KRA-PLE<br>wył. R 220kV<br>SE Czerwonak | | | |

Ograniczenia sieciowe na lipiec 2012r.

| Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | | | | | | SMAXJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba | | | liczba / moc | data | przyczyna | liczba / moc | data | przyczyna |
| | | dni rob. szczyt | dni rob. dolina | dni świąteczne | | | | | | |
| **Dolna Odra** | | | | | | | | | | |
| | 400 kV | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-8<br>13-16 | wył. linii SLK-ZRC | | | |
| | | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| | 220 kV | 1 | 1 | 1 | | | | BL. 4 postój | 24-26 | praca na linii blokowej |
| | 110 kV | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| **Turów** | | | | | | | | | | |
| | 400kV | 5 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 220 kV | | | | 4 | 23-27 | wył. MIK AT2 | | | |
| | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.07-3.08 | wył. MIK AT4 | | | |
| Jaworzno 3, Łagisza | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 4.06 - 22.09 | wył. linii JAM-BYC i JAM AT2 | | | |
| Łaziska 2, Łaziska 3 | 110 kV | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 9 | wył. w sieci 110kV (Temp. >30°C) |

| | |
|---|---|
| * | przy pracy bloku 560MW |
| # | przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE |

| Nazwa elektrowni | Napięcie | SMINJ | | | SMAXJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | liczba / moc | data | przyczyna | liczba / moc | data | przyczyna |
| PGNiG Termika | 110kV | 200MW | 7-8 | wył. linii MSK-ROG | | | |
| | | | 21-22 | | | | |
| | | | 8, 15, 29 | wył. KOZ2 S2 | | | |
| | | | 14, 28 | wył. KOZ2 S1B | | | |
| EC Wrotków | 110kV | 150MW | 30.06.2012-18.08.2013 | modernizacja R220kV ABR | | | |
| EC Karolin | 110kV | 1 | 21-22 | wył. linii KRA-PLE | | | |
| | | 1 | 28-29 | wył. R220kV SE Czerwonak | | | |