Miesięczny bilans mocy lipiec 2013

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2013 lipiec 1	2013 lipiec 2	2013 lipiec 3	2013 lipiec 4	2013 lipiec 5	2013 lipiec 6	2013 lipiec 7	2013 lipiec 8	2013 lipiec 9	2013 lipiec 10	2013 lipiec 11	2013 lipiec 12	2013 lipiec 13	2013 lipiec 14	2013 lipiec 15	2013 lipiec 16	2013 lipiec 17	2013 lipiec 18	2013 lipiec 19	2013 lipiec 20	2013 lipiec 21	2013 lipiec 22	2013 lipiec 23	2013 lipiec 24	2013 lipiec 25	2013 lipiec 26	2013 lipiec 27	2013 lipiec 28	2013 lipiec 29	2013 lipiec 30	2013 lipiec 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**	**37 982**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464	25 464
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768	23 768
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	1 830	1 830	1 830	1 605	1 605	1 405	1 405	1 620	1 855	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	2 799	2 799	2 799	2 799	2 799	2 679	2 679	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	3 062	2 927	2 927	2 927
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	832	832	832	832	832	832	832	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	200	200
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**29 471**	**29 471**	**29 471**	**29 696**	**29 696**	**29 896**	**29 896**	**30 113**	**30 008**	**30 072**	**30 072**	**30 072**	**30 072**	**30 072**	**28 893**	**28 893**	**28 893**	**29 135**	**29 090**	**29 210**	**29 210**	**28 827**	**28 827**	**28 827**	**28 827**	**28 827**	**28 872**	**28 872**	**29 007**	**29 207**	**29 207**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	22 106	22 106	22 106	22 331	22 331	22 531	22 531	22 748	22 513	22 748	22 748	22 748	22 748	22 748	21 569	21 569	21 569	21 569	21 569	21 689	21 689	21 306	21 306	21 306	21 306	21 306	21 306	21 306	21 441	21 641	21 641
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	21 106	21 106	21 106	21 331	21 331	21 531	21 531	21 748	21 513	21 748	21 748	21 748	21 748	21 748	20 569	20 569	20 569	20 569	20 569	20 689	20 689	20 306	20 306	20 306	20 306	20 306	20 306	20 306	20 441	20 641	20 641
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	4 434	4 434	4 434	4 434	4 434	4 434	4 434	4 434	4 564	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 635	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 590	4 635	4 635	4 635	4 635	4 635
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	2 632	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 704	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 658	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931	2 931
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**655**	**655**	**655**	**655**	**655**	**1 049**	**1 049**	**655**	**655**	**655**	**655**	**655**	**1 397**	**1 397**	**655**	**655**	**655**	**655**	**655**	**665**	**665**	**425**	**425**	**425**	**425**	**550**	**550**	**550**	**425**	**425**	**425**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**21 451**	**21 451**	**21 451**	**21 676**	**21 676**	**21 482**	**21 482**	**22 093**	**21 858**	**22 093**	**22 093**	**22 093**	**21 351**	**21 351**	**20 914**	**20 914**	**20 914**	**20 914**	**20 914**	**21 024**	**21 024**	**20 881**	**20 881**	**20 881**	**20 881**	**20 756**	**20 756**	**20 756**	**21 016**	**21 216**	**21 216**
7.	**Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)**	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
7.1.	**Przewidywana generacja POL42-09**	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
8.	**Zakładana generacja elektrowni wiatrowych**	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	24 354	24 354	24 354	24 579	24 579	24 385	24 385	25 096	24 861	25 096	25 096	25 096	24 354	24 354	24 017	24 017	24 017	24 017	24 017	24 127	24 127	23 984	23 984	23 984	23 984	23 859	23 859	23 859	24 119	24 319	24 319
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**20 400**	**20 500**	**20 600**	**20 600**	**20 400**	**17 800**	**15 500**	**20 400**	**20 500**	**20 600**	**20 600**	**20 100**	**17 800**	**15 300**	**20 200**	**20 400**	**20 400**	**20 400**	**20 000**	**17 800**	**15 300**	**20 100**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 000**	**17 700**	**15 700**	**20 000**	**20 100**	**20 100**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	20 400	20 500	20 600	20 600	20 400	17 800	15 500	20 400	20 500	20 600	20 600	20 100	17 800	15 300	20 200	20 400	20 400	20 400	20 000	17 800	15 300	20 100	20 300	20 300	20 300	20 000	17 700	15 700	20 000	20 100	20 100
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**3 954**	**3 854**	**3 754**	**3 979**	**4 179**	**6 585**	**8 885**	**4 696**	**4 361**	**4 496**	**4 496**	**4 996**	**6 554**	**9 054**	**3 817**	**3 617**	**3 617**	**3 617**	**4 017**	**6 327**	**8 827**	**3 884**	**3 684**	**3 684**	**3 684**	**3 859**	**6 159**	**8 159**	**4 119**	**4 219**	**4 219**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 468**	**3 485**	**3 502**	**3 502**	**3 468**	**3 026**	**2 635**	**3 468**	**3 485**	**3 502**	**3 502**	**3 417**	**3 026**	**2 601**	**3 434**	**3 468**	**3 468**	**3 468**	**3 400**	**3 026**	**2 601**	**3 417**	**3 451**	**3 451**	**3 451**	**3 400**	**3 009**	**2 669**	**3 400**	**3 417**	**3 417**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*486*	*369*	*252*	*477*	*711*	*3 559*	*6 250*	*1 228*	*876*	*994*	*994*	*1 579*	*3 528*	*6 453*	*383*	*149*	*149*	*149*	*617*	*3 301*	*6 226*	*467*	*233*	*233*	*233*	*459*	*3 150*	*5 490*	*719*	*802*	*802*
15.	**Zarezerwowane zdolności-eksport (AACr+AACm)**	***100***	***100***	***100***	***100***	***200***	***800***	***800***	***800***	***500***	***500***	***500***	***800***	***800***	***800***	***200***	***200***	***200***	***200***	***300***	***800***	***800***	***500***	***300***	***300***	***300***	***500***	***800***	***800***	***800***	***500***	***500***