Miesięczny bilans mocy czerwiec 2013

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2013 czerwiec 1	2013 czerwiec 2	2013 czerwiec 3	2013 czerwiec 4	2013 czerwiec 5	2013 czerwiec 6	2013 czerwiec 7	2013 czerwiec 8	2013 czerwiec 9	2013 czerwiec 10	2013 czerwiec 11	2013 czerwiec 12	2013 czerwiec 13	2013 czerwiec 14	2013 czerwiec 15	2013 czerwiec 16	2013 czerwiec 17	2013 czerwiec 18	2013 czerwiec 19	2013 czerwiec 20	2013 czerwiec 21	2013 czerwiec 22	2013 czerwiec 23	2013 czerwiec 24	2013 czerwiec 25	2013 czerwiec 26	2013 czerwiec 27	2013 czerwiec 28	2013 czerwiec 29	2013 czerwiec 30
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**	**37 837**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444	25 444
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537	9 537
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178	6 178
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
1.2.3.	**Moc osiagalna nJWCD inne odnawialne**	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332	2 332
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	3 279	3 279	3 621	3 621	3 251	3 251	3 251	3 131	3 131	3 211	3 086	3 086	3 086	2 847	2 722	2 352	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 247	2 261	2 261	2 041	2 041	2 041	1 816	1 816
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD (deklarowane przez wytwórców i nieplanowe)**	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**28 796**	**28 796**	**28 428**	**28 309**	**28 679**	**28 679**	**28 679**	**28 799**	**28 799**	**28 719**	**28 844**	**28 844**	**28 844**	**29 083**	**29 234**	**29 604**	**29 770**	**29 770**	**29 770**	**29 770**	**29 770**	**29 770**	**29 770**	**29 671**	**29 671**	**29 891**	**29 891**	**29 891**	**30 201**	**30 201**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	21 069	21 069	20 727	20 727	21 097	21 097	21 097	21 217	21 217	21 137	21 262	21 262	21 262	21 501	21 626	21 996	22 101	22 101	22 101	22 101	22 101	22 101	22 101	22 087	22 087	22 307	22 307	22 307	22 532	22 532
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	20 069	20 069	19 727	19 727	20 097	20 097	20 097	20 217	20 217	20 137	20 262	20 262	20 262	20 501	20 626	20 996	21 101	21 101	21 101	21 101	21 101	21 101	21 101	21 087	21 087	21 307	21 307	21 307	21 532	21 532
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	4 871	4 871	4 845	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 726	4 752	4 752	4 813	4 813	4 813	4 813	4 813	4 813	4 813	4 728	4 728	4 728	4 728	4 728	4 813	4 813
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	2 947	2 947	2 947	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 916	2 830	2 830	2 830	2 830	2 830	2 916	2 916
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	444	444	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	444	444	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**125**	**0**	**0**	**112**	**112**	**112**	**606**	**220**	**619**	**567**	**567**	**455**	**849**	**1 676**	**1 891**	**535**	**535**	**535**	**535**	**760**	**832**	**832**	**535**	**535**	**535**	**535**	**535**	**735**	**860**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**21 069**	**20 944**	**20 727**	**20 727**	**20 985**	**20 985**	**20 985**	**20 611**	**20 997**	**20 518**	**20 695**	**20 695**	**20 807**	**20 652**	**19 950**	**20 105**	**21 566**	**21 566**	**21 566**	**21 566**	**21 341**	**21 269**	**21 269**	**21 552**	**21 552**	**21 772**	**21 772**	**21 772**	**21 797**	**21 672**
7.	**Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)**	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500
7.1.	**Przewidywana generacja POL42-09**	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183
8.	**Zakładana generacja elektrowni wiatrowych**	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	24 366	24 241	24 024	24 024	24 282	24 282	24 282	23 808	24 194	23 715	23 892	23 892	24 004	23 849	23 047	23 202	24 663	24 663	24 663	24 663	24 438	24 366	24 366	24 649	24 649	24 869	24 869	24 869	24 794	24 669
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**18 000**	**16 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**20 300**	**18 000**	**16 200**	**20 300**	**20 400**	**20 400**	**20 400**	**20 300**	**18 000**	**16 300**	**20 400**	**20 400**	**20 400**	**20 400**	**20 300**	**18 000**	**16 200**	**20 300**	**20 400**	**20 400**	**20 400**	**20 300**	**18 000**	**16 100**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	18 000	16 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	18 000	16 200	20 300	20 400	20 400	20 400	20 300	18 000	16 300	20 400	20 400	20 400	20 400	20 300	18 000	16 200	20 300	20 400	20 400	20 400	20 300	18 000	16 100
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**6 366**	**7 941**	**3 724**	**3 724**	**3 982**	**3 982**	**3 982**	**5 808**	**7 994**	**3 415**	**3 492**	**3 492**	**3 604**	**3 549**	**5 047**	**6 902**	**4 263**	**4 263**	**4 263**	**4 263**	**4 138**	**6 366**	**8 166**	**4 349**	**4 249**	**4 469**	**4 469**	**4 569**	**6 794**	**8 569**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 060**	**2 771**	**3 451**	**3 451**	**3 451**	**3 451**	**3 451**	**3 060**	**2 754**	**3 451**	**3 468**	**3 468**	**3 468**	**3 451**	**3 060**	**2 771**	**3 468**	**3 468**	**3 468**	**3 468**	**3 451**	**3 060**	**2 754**	**3 451**	**3 468**	**3 468**	**3 468**	**3 451**	**3 060**	**2 737**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*3 306*	*5 170*	*273*	*273*	*531*	*531*	*531*	*2 748*	*5 240*	*-36*	*24*	*24*	*136*	*98*	*1 987*	*4 131*	*795*	*795*	*795*	*795*	*687*	*3 306*	*5 412*	*898*	*781*	*1 001*	*1 001*	*1 118*	*3 734*	*5 832*
15.	**Zarezerwowane zdolności-eksport (AACr+AACm)**	***700***	***700***	***100***	***100***	***500***	***500***	***500***	***700***	***700***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***	***600***	***700***	***700***	***700***	***100***	***100***