**Miesięczny bilans mocy październik 2013**

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

| | | 2013 październik k 1 | 2013 październik k 2 | 2013 październik k 3 | 2013 październik k 4 | 2013 październik k 5 | 2013 październik k 6 | 2013 październik k 7 | 2013 październik k 8 | 2013 październik k 9 | 2013 październik k 10 | 2013 październik k 11 | 2013 październik k 12 | 2013 październik k 13 | 2013 październik k 14 | 2013 październik k 15 | 2013 październik k 16 | 2013 październik k 17 | 2013 październik k 18 | 2013 październik k 19 | 2013 październik k 20 | 2013 październik k 21 | 2013 październik k 22 | 2013 październik k 23 | 2013 październik k 24 | 2013 październik k 25 | 2013 październik k 26 | 2013 październik k 27 | 2013 październik k 28 | 2013 październik k 29 | 2013 październik k 30 | 2013 październik k 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Moc osiągalna elektrowni krajowych** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 246** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** | **38 247** |
| 1.1. | **Moc osiągalna JWCD** | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 | 25 492 |
| 1.1.1. | **Moc osiągalna JWCD cieplnych** | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 | 23 796 |
| 1.1.2. | **Moc osiągalna JWCD wodnych** | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 |
| 1.2. | **Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)** | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 534 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 | 9 535 |
| 1.2.1. | **Moc osiągalna nJWCD cieplnych** | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 6 111 |
| 1.2.2. | **Moc osiągalna nJWCD wodnych** | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 1.2.3. | **Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne** | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 1.2.4. | **Moc osiągalna elektrowni przemysłowych** | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | 2 378 |
| 1.3. | **Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych** | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 |
| 2. | **Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych** | 2 881 | 2 761 | 2 761 | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | 2 889 | 2 889 | 2 889 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 495 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| 3. | **Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców** | 1 058 | 1 058 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. | **Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych** | **30 684** | **30 704** | **31 562** | **31 787** | **31 787** | **31 787** | **31 659** | **31 659** | **31 659** | **31 434** | **31 434** | **31 331** | **31 725** | **31 828** | **31 829** | **31 829** | **31 829** | **31 829** | **32 054** | **32 054** | **32 054** | **32 054** | **32 054** | **32 284** | **32 284** | **32 284** | **32 284** | **32 164** | **32 164** | **32 164** | **32 164** |
| 4.1. | **Moc dyspozycyjna JWCD** | 21 157 | 21 177 | 22 035 | 22 260 | 22 260 | 22 260 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 21 907 | 21 907 | 21 907 | 22 301 | 22 301 | 22 301 | 22 301 | 22 301 | 22 301 | 22 526 | 22 526 | 22 526 | 22 526 | 22 526 | 22 756 | 22 756 | 22 756 | 22 756 | 22 636 | 22 636 | 22 636 | 22 636 |
| 4.1.1. | **Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych** | 19 857 | 19 977 | 20 835 | 21 060 | 21 060 | 21 060 | 20 932 | 20 932 | 20 932 | 20 707 | 20 707 | 20 707 | 21 101 | 21 101 | 21 101 | 21 101 | 21 101 | 21 101 | 21 326 | 21 326 | 21 326 | 21 326 | 21 326 | 21 556 | 21 556 | 21 556 | 21 556 | 21 436 | 21 436 | 21 436 | 21 436 |
| 4.1.2. | **Moc dyspozycyjna JWCD wodnych** | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 4.2. | **Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)** | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 307 | 6 204 | 6 204 | 6 307 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 | 6 308 |
| 4.2.1. | **Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych** | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 3 962 | 3 962 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 | 4 066 |
| 4.2.2. | **Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych** | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| 4.2.3. | **Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne** | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 4.2.4. | **Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych** | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 | 1 437 |
| 4.3. | **Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych** | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 | 3 220 |
| 5. | **Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci** | **34** | **34** | **34** | **34** | **489** | **489** | **146** | **34** | **34** | **34** | **34** | **196** | **146** | **34** | **34** | **34** | **34** | **34** | **259** | **259** | **34** | **34** | **84** | **146** | **374** | **747** | **747** | **146** | **34** | **84** | **34** |
| 6. | **Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP** | **21 123** | **21 143** | **22 001** | **22 226** | **21 771** | **21 771** | **21 986** | **22 098** | **22 098** | **21 873** | **21 873** | **21 711** | **22 155** | **22 267** | **22 267** | **22 267** | **22 267** | **22 267** | **22 267** | **22 267** | **22 492** | **22 492** | **22 442** | **22 610** | **22 382** | **22 009** | **22 009** | **22 490** | **22 602** | **22 552** | **22 602** |
| 7. | **Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)** | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| 7.1. | **Przewidywana generacja POL42-09** | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 8. | **Zakładana generacja elektrowni wiatrowych** | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 9. | **Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP** | 25 662 | 25 682 | 26 540 | 26 765 | 26 310 | 26 310 | 27 025 | 27 137 | 27 137 | 26 912 | 26 912 | 26 750 | 27 194 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 831 | 27 831 | 27 781 | 27 949 | 27 721 | 27 348 | 27 348 | 27 929 | 28 041 | 27 991 | 28 041 |
| 10. | **Krajowe zapotrzebowanie na moc** | **22 400** | **22 400** | **22 400** | **22 200** | **20 000** | **18 500** | **22 400** | **22 600** | **22 700** | **22 700** | **22 600** | **20 100** | **18 900** | **22 600** | **22 800** | **22 900** | **22 900** | **22 500** | **20 200** | **19 100** | **22 700** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **22 800** | **20 500** | **19 200** | **23 200** | **23 500** | **23 400** | **23 000** |
| 11. | Zdeterminowana wymiana międzysystemowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 200 | 20 000 | 18 500 | 22 400 | 22 600 | 22 700 | 22 700 | 22 600 | 20 100 | 18 900 | 22 600 | 22 800 | 22 900 | 22 900 | 22 500 | 20 200 | 19 100 | 22 700 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 22 800 | 20 500 | 19 200 | 23 200 | 23 500 | 23 400 | 23 000 |
| 13. | **Nadwyżka mocy dostępna dla OSP** | **3 262** | **3 282** | **4 140** | **4 565** | **6 310** | **7 810** | **4 625** | **4 537** | **4 437** | **4 212** | **4 312** | **6 650** | **8 294** | **4 806** | **4 606** | **4 506** | **4 506** | **4 906** | **7 206** | **8 306** | **5 131** | **4 831** | **4 781** | **4 949** | **4 921** | **6 848** | **8 148** | **4 729** | **4 541** | **4 591** | **5 041** |
| 14. | **Wymagana przez OSP nadwyżka mocy** | **3 808** | **3 808** | **3 808** | **3 774** | **3 400** | **3 145** | **3 808** | **3 842** | **3 859** | **3 859** | **3 842** | **3 417** | **3 213** | **3 842** | **3 876** | **3 893** | **3 893** | **3 825** | **3 434** | **3 247** | **3 859** | **3 910** | **3 910** | **3 910** | **3 876** | **3 485** | **3 264** | **3 944** | **3 995** | **3 978** | **3 910** |
| | Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą | *-546* | *-526* | *332* | *791* | *2 910* | *4 665* | *817* | *695* | *578* | *353* | *470* | *3 233* | *5 081* | *964* | *730* | *613* | *613* | *1 081* | *3 772* | *5 059* | *1 272* | *921* | *871* | *1 039* | *1 045* | *3 363* | *4 884* | *795* | *546* | *613* | *1 131* |
| 15. | **Zarezerwowane zdolności-eksport (AACr+AACm)** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |