Miesięczny bilans mocy grudzień 2013

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2013 grudzień																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 408**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**	**38 418**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509	25 509
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813	23 813
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 556	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566	9 566
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 111	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118	6 118
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	3 017	3 017	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 395	2 173	2 173	2 173	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	1 892	1 892	1 892	1 892
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**32 414**	**32 388**	**32 603**	**32 603**	**32 603**	**32 603**	**32 603**	**32 603**	**32 450**	**32 450**	**32 450**	**32 450**	**32 450**	**32 450**	**33 020**	**33 242**	**33 242**	**33 242**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 395**	**33 523**	**33 523**	**33 523**	**33 523**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	21 996	21 996	22 211	22 211	22 211	22 211	22 211	22 211	22 058	22 058	22 058	22 058	22 058	22 058	22 618	22 840	22 840	22 840	22 993	22 993	22 993	22 993	22 993	22 993	22 993	22 993	22 993	23 121	23 121	23 121	23 121
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	20 796	20 796	21 011	21 011	21 011	21 011	21 011	21 011	20 858	20 858	20 858	20 858	20 858	20 858	21 418	21 640	21 640	21 640	21 793	21 793	21 793	21 793	21 793	21 793	21 793	21 793	21 793	21 921	21 921	21 921	21 921
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 075	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 049	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059	7 059
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668	4 668
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	521	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343	3 343
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**121**	**0**	**215**	**0**	**0**	**0**	**225**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**21 875**	**21 996**	**21 996**	**22 211**	**22 211**	**22 211**	**21 986**	**21 986**	**22 058**	**22 058**	**22 058**	**22 058**	**22 058**	**22 058**	**22 398**	**22 840**	**22 840**	**22 840**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**22 993**	**23 121**	**23 121**	**23 121**	**23 121**
7.	**Przewidywane obciążenie nJWCD (bez el. wiatrowych)**	5 700	5 700	5 800	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
7.1.	**Przewidywana generacja POL42-09**	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
8.	**Zakładana generacja elektrowni wiatrowych**	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	28 128	28 249	28 349	28 664	28 664	28 664	28 439	28 439	28 711	28 711	28 711	28 711	28 711	28 711	29 051	29 493	29 493	29 493	29 646	29 646	29 646	29 646	29 446	29 446	29 446	29 446	29 446	29 574	29 574	29 574	29 574
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**20 000**	**24 200**	**24 400**	**24 000**	**24 400**	**24 200**	**22 200**	**20 600**	**24 700**	**24 800**	**24 800**	**24 800**	**24 700**	**22 600**	**20 700**	**24 500**	**24 700**	**24 800**	**24 800**	**24 500**	**22 800**	**21 000**	**23 800**	**20 200**	**17 000**	**17 600**	**22 500**	**21 500**	**20 000**	**22 700**	**20 800**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	20 000	24 200	24 400	24 000	24 400	24 200	22 200	20 600	24 700	24 800	24 800	24 800	24 700	22 600	20 700	24 500	24 700	24 800	24 800	24 500	22 800	21 000	23 800	20 200	17 000	17 600	22 500	21 500	20 000	22 700	20 800
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**8 128**	**4 049**	**3 949**	**4 664**	**4 264**	**4 464**	**6 239**	**7 839**	**4 011**	**3 911**	**3 911**	**3 911**	**4 011**	**6 111**	**8 351**	**4 993**	**4 793**	**4 693**	**4 846**	**5 146**	**6 846**	**8 646**	**5 646**	**9 246**	**12 446**	**11 846**	**6 946**	**8 074**	**9 574**	**6 874**	**8 774**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 400**	**4 114**	**4 148**	**4 080**	**4 148**	**4 114**	**3 774**	**3 502**	**4 199**	**4 216**	**4 216**	**4 216**	**4 199**	**3 842**	**3 519**	**4 165**	**4 199**	**4 216**	**4 216**	**4 165**	**3 876**	**3 570**	**4 046**	**3 434**	**2 890**	**2 992**	**3 825**	**3 655**	**3 400**	**3 859**	**3 536**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*4 728*	*-65*	*-199*	*584*	*116*	*350*	*2 465*	*4 337*	*-188*	*-305*	*-305*	*-305*	*-188*	*2 269*	*4 832*	*828*	*594*	*477*	*630*	*981*	*2 970*	*5 076*	*1 600*	*5 812*	*9 556*	*8 854*	*3 121*	*4 419*	*6 174*	*3 015*	*5 238*
15.	**Zarezerwowane zdolności-eksport (AACr+AACm)**	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***