

Ograniczenia sieciowe na styczeń 2013r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	1	1	1	3 2	21-27	wył. ELK AT2			
						5 12, 13, 20 14	wył. linii MIL-OST wył. MIL4 SS wył. linii PIA-KOZ			
	110 kV	1	1	1	1	13 21-27	wył. linii MIL-NAR wył. ELK AT2			
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2						
	220 kV	3	3	3						
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0	1	2-6 28.01-28.02	wył. KOZ AT2 wył. linii KOZ-OSC	1	2-6	wył. KOZ AT2
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na styczeń 2013r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne				moc	moc	data
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łągisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe na styczeń 2013r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba		
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne				moc	moc	data
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0						
	110 kV	1	1	1						
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe na styczeń 2013r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						
Pątnów 2										
	400 kV	1#	0	0	1	20, 26	wył. linii ADA-KON t.1			
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	20, 26	wył. linii ADA-KON t.1			
	110 kV	1	1	1				2	18	wył. KON AT1
Adamów										
	220 kV	0	0	0				2	20, 26	wył. linii ADA-KON t.1
	110 kV	1	0	0						
Karolin										
	110 kV	1#	0	0	1	3.12-23.01	wył. PLE AT1			

Ograniczenia sieciowe na styczeń 2013r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ					SMAJ			
		dni rob. szczyt	liczba dni rob. dolina	dni świąteczne	liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
Dolina Odra										
	400 kV	2	1	1						
		3/4#	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0						
Turów										
	400kV									
		5	4	4						
	220 kV				5	8 13	wył. MIK AT2 wył. MIK AT1			
	110 kV	0	0	0						
Jaworzno 3, Łągisza	110 kV	1	0	0						
Łągisza 2, Łągisza 3	110 kV				3	14-16	wył. linii MOS-CZT i KOM-BIR			

przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAJ		
		liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
EC Wrotków	110kV	150MW	30.06.2012- 18.08.2013	modernizacja R220kV ABR			
EC Wrocław	110kV	2	12	wył. PAS-TR1			