

Ograniczenia sieciowe luty 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołęka B										
	220 kV	2	1	1	3	31.01.-2.02.	wył. linii MIL-OST			
	110 kV	1	1	1				1	4 21-23	wył. OST-AT1 wył. ELK-AT2
Bełchatów										
	400 kV	3	3	2				BL-9 postój	3-4 19-21	praca na linii blokowej
	220 kV	3	3	3				2 z BL 9-12	3-4	wył. ROG4S-1A
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0						
Kozienice 2										
	400 kV	0	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	5 4	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe luty 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Połaniec										
	400 kV	3	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV									
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Jaworzno 3										
	220 kV	2	2	2						
	110 kV	0	0	0						
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	1	0	0						

Ograniczenia sieciowe luty 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	2	2	2						
Łaziska 2										
	110 kV	1	1	1						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0				BL-11 postój	23	wył. KAT-AT2
								BL-12 208MW	15	wył. HAL-AT2
	110 kV	1	0	0				BL-10 postój	31.01-9.02. 3-7	wył. KOP-AT1 i AT-2 wył. linii WIE-KOP-LIS
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0						
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe luty 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAJ		
		liczba			liczba	data	przyczyna	liczba	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Pątnów 2										
	400 kV	1	0	0						
		3	3	3						
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	8-9, 15-16	wył. linii SLK-ZRC			
	110 kV	1	1	1	1	9	wył. PAT-AT1			
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2	7	wył. ADA-AT1			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	0/1 1	do 16.03. 16	wył. awaryjne PLE-TR3 wył. PLE-AT1			
Dolna Odra										
	400 kV	2	1	1	2	8-9, 15-16	wył. linii SLK-ZRC			
		3/4#	3	3						
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				120MW	6-20	wył. linii 220kV KRA-MON

Ograniczenia sieciowe luty 2014r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAJ		
		liczba			liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Turów										
	220 kV	4	3	3	4	14 15	wył. MIK-AT1 wył. MIK-AT2			
	110 kV	0	0	0						

* przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAJ		
		liczba moc	data	przyczyna	liczba moc	data	przyczyna
EC Pomorzany	110kV	2	6-20	wył. linii 220kV KRA-MON			
EC Wrocław	110kV	2	1-2	wył. linii SWI-KLE/BSP			
			8-9	wył. linii SWI-KLE/BSP			
			15-16	wył. linii SWI-KLE/BSP			
			22-23	wył. linii SWI-KLE/BSP			
			19-21	wył. PAS-AT2			
EC Karolin	110kV	1/2	do 16.03.	wył. awaryjne PLE-TR3			