Ograniczenia sieciowe lipiec 2015 r.

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ						SMAXJ		
		liczba			liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
		dni rob. szczyt	dni rob. dolina	dni świąteczne						
Ostrołeka B										
	220 kV	2	1	1	2	1-9, 21-23, 27.07-3.08 4-5, 11-12 18-26 24-26 27.07-27.09	wył. linii WLA-OLS wył. linii PKW-ZYD wył. linii ELK-OST wył. linii GRU-PLO wył. NAR AT1			
	110 kV									
Bełchatów										
	400 kV	3	2	2				bl. 14 max 750MW bl.9 postój	4-5 2	wył. linii TRE-DBN i TRE-JOA prace na linii blokowej
	220 kV	2	2	2				4	11-12	wył. ROG-SPG
Stalowa Wola										
	110 kV	0	0	0	1 2	21.06-4.07 4-19 20-31	wył. linii STW-XAC wył. linii CHM-XAC wył. linii ABR-PUL			
Kozienice 2										
	400 kV	1	0	0						
Kozienice 1										
	220 kV	4 3	3 2	3 2						
	110 kV	1	0	0						

Połaniec										
	400 kV	3	3	3	1	6-17	wył. PEL-AT2			
	220 kV									
	110 kV	1	1	1						
Opole										
	400 kV	1	0	0						
	110 kV		0	0	1	1	wył. GRO-AT2			
Jaworzno 3										
	220 kV	2	1	1						
	110 kV	0	0	0	1	20-23	wył. JAM-AT2			
Łagisza										
	400kV	1	0	0						
	220 kV		0	0						
	110 kV	0	0	0						

Rybnik										
	400 kV	0	0	0						
	220 kV	1	1	1				2	23.07-23.09	wył. linii WIE-KOP
	110 kV	2	1	1						
Łaziska 2										
	110 kV	1	0	0						
Łaziska 3										
	220 kV	1	0	0				BL-11 postój BL-12 postój	01.04-07.07 01.06-01.07	modernizacja SE Kopanina modernizacja SE Kopanina
	110 kV	1	0	0				3	08.07-24.08	modernizacja SE Kopanina
Siersza										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	2/1	16.06-02.08	wył. SKA-AT2			
Skawina										
	220 kV	0	0	0						

Ograniczenia sieciowe lipiec 2015 r.

Pątnów 2										
	400 kV	0/1[#] 3	0 3	0 3	1	4-5 11-12 18-19 25-26 24-26 27-28 29-30	wył. linii PKW-ZYD wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GBL wył. linii GBL-GDA	1000MW	24-26	wył. linii GRU-PLO
Pątnów 1										
	220 kV	2	2	2	4	4-5 11-12 18-19 25-26 24-26 27-28 29-30	wył. linii PKW-ZYD wył. linii POL-LES i POL-PLE wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GBL wył. linii GBL-GDA	BL-6 postój BL-5 postój	15-17 22-24	praca na linii blokowej praca na linii blokowej
	110 kV	1	1	1						
Adamów										
	220 kV	0	0	0						
	110 kV	1	0	0	1	27.06-01.07	wył. linii PAS-OSR			
Karolin										
	110 kV	0	0	0	1	6-7 8-9 13-16 18-19	wył. PLE2-S1 wył. PLE2-S2 wył. KRM-AT1 wył. linii POL-PLE i POL-LSN			
Dolna Odra										
	400 kV	2 3	1 3	1 3	2	4-5 11-12 24-26 27-28 29-30	wył. linii PKW-ZYD wył. linii GRU-PLO wył. linii ZRC-GBL wył. linii GBL-GDA			
	220 kV	1	1	1						
	110 kV	0	0	0				BL-1 postój 110 MW 110 MW	4-5, 11-12, 18-19, 25-26 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 14-21, 23-24, 28.07-03.08	wył. KRA-AT1 wył. linii KRA-GLN-PLC wył. w sieci 110 kV

Ograniczenia sieciowe lipiec 2015 r.

Turów										
	220 kV	4	3	3	4	13-17	wył. MIK-AT2			
	110 kV	0	0	0						
Adamów, Pątnów										
	110 kV	1	1	1						

[#] przy zwiększonym zapotrzebowaniu KSE

Nazwa elektrowni	Napięcie	SMINJ			SMAXJ		
		liczba / moc	data	przyczyna	liczba / moc	data	przyczyna
EC Skawina i EC Kraków Łęg	110 kV	2/1	15.06-02.08	wył. SKA-AT2			
EC Pomorzany, EC Szczecin	110 kV	2	4-5	wył. linii KRA-GLN-PLC			
			11-12				
			18-19				
			25-26				
			8-9	wył. linii GLN-PLC			
			28-30	wył. MON4-SP			
		1	21-23	wył. MON2-SP			
			28.07-03.08	wył. w sieci 110 kV			
EC Karolin	110 kV	1	6-7	wył. PLE2-S1			
			8-9	wył. PLE2-S2			
			13-16	wył. KRM-AT1			
			25-26	wył. linii POL-PLE i POL-LSN			
EC Wrocław	110 kV	2	27-31	wył. linii SWI-WRC i WRC-AT1			
EC Zielona Góra	220 kV				postój	1-25	wył. linii LSN-ZGC