Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

marzec 2025	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2025-03-01	1800	1800	1800	0	0	2000	2000	2000	0	0		
2025-03-02	1800	1800	1800	0	0	2000	2000	2000	0	0		
2025-03-03	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-04	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-05	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-06	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-07	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-08	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-09	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-10	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-11	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-12	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-13	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-14	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-15	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-16	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-17	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	

2025-03-18	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-19	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-20	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-21	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-22	1800	600	600	0	0	2000	1800	1800	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	KRA-MON4
2025-03-23	1800	600	600	0	0	2000	1800	1800	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	KRA-MON4
2025-03-24	1800	600	600	0	0	2000	1800	1800	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	KRA-MON4
2025-03-25	1800	600	600	0	0	2000	1800	1800	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	KRA-MON4
2025-03-26	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2, KRI-RZE	
2025-03-27	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2	
2025-03-28	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2	
2025-03-29	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2	
2025-03-30	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2	
2025-03-31	1800	600	600	0	0	2000	2000	2000	0	0	KRI-LEM t.1 i t.2	

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A.
W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.