Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

marzec 2026	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2026-03-01	1300	1100	1100	0	0	1400	1600	1600	0	0		KRA-PLE t.1
2026-03-02	1300	1100	1100	0	0	1400	1600	1600	0	0		KRA-PLE t.1
2026-03-03	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.1
2026-03-04	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.1
2026-03-05	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.1
2026-03-06	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.1
2026-03-07	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.1
2026-03-08	1100	0	0	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	
2026-03-09	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-PLE t.2
2026-03-10	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-PLE t.2
2026-03-11	1100	0	0	0	0	1400	1400	1400	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-PLE t.2, HAG-MIK 1
2026-03-12	1100	0	0	0	0	1400	1400	1400	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-PLE t.2, HAG-MIK 2
2026-03-13	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-PLE t.2
2026-03-14	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.2
2026-03-15	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.2

2026-03-16	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.2
2026-03-17	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.2
2026-03-18	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.2
2026-03-19	1100	0	0	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	KRA-PLE t.2
2026-03-20	1100	0	0	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	
2026-03-21	1100	0	0	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	
2026-03-22	1100	0	0	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	
2026-03-23	1100	0	0	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	
2026-03-24	1100	0	0	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-LEM t.1 t.2, KRI-RZE	
2026-03-25	1300	900	900	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-RZE	
2026-03-26	1300	900	900	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-RZE	
2026-03-27	1300	900	900	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-RZE	
2026-03-28	1300	900	900	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-RZE	
2026-03-29	1300	900	900	0	0	1400	1900	1900	0	0	KRI-RZE	
2026-03-30	1300	900	900	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-RZE	MON-DUN
2026-03-31	1300	900	900	0	0	1400	1600	1600	0	0	KRI-RZE	MON-DUN

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.