

Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

kwiecień 2026	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
	Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC**	Eksport
2026-04-01	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-02	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-03	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-04	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-05	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-06	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-07	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-08	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-09	1600	1500	1500	0	0	1600	600	600	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	HAG-MIK 1
2026-04-10	1600	1500	1500	0	0	1600	600	600	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	HAG-MIK 2
2026-04-11	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-12	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	
2026-04-13	1600	1500	1500	0	0	1600	1800	1800	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	HRA-ROE 2
2026-04-14	1600	1500	1500	0	0	1600	1600	1600	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1, HRA-ROE 2
2026-04-15	1600	1500	1500	0	0	1600	1600	1600	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1, HRA-ROE 2

2026-04-16	1600	1500	1500	0	0	1600	1600	1600	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1, HRA-ROE 2
2026-04-17	1600	1500	1500	0	0	1600	1600	1600	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1, HRA-ROE 2
2026-04-18	1600	1500	1500	0	0	1600	1700	1700	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-19	1600	1500	1500	0	0	1600	1700	1700	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-20	1600	1500	1500	0	0	1600	1700	1700	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-21	1600	1500	1500	0	0	1600	1700	1700	0	0	RZE-KRI, VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-22	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-23	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-24	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-25	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-26	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-27	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-28	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-29	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1
2026-04-30	1600	1600	1600	0	0	1600	1700	1700	0	0	VKAP-UMUK	MIK AT1

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRIESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe. W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.